

内蒙古自治区展览馆

说明

内蒙古自治区展览馆“内蒙古展览馆大楼电梯升级改造
项目”（项目编号：NMGZC-G-H-240426），重要参数、技术
参数要求做如下变更：

一、具体技术（参数）要求—重要参数部分

1. 门机电动机（永磁同步电动机）：防护等级达到IP54
及以上（提供第三方出具的型式试验报告）

变更为：门机电动机（永磁同步电动机）：防护等级达
到IP65及以上（提供型式试验报告）

2. 曳引机能效等级：达到1级，绝缘等级达到F级（提供
第三方出具的型式试验报告）

变更为：曳引机能效等级：绝缘等级达到F级（提供型
式试验报告）

3. 电梯曳引机制动器可靠性：使用寿命不小于1000万次
（提供第三方试验报告）

变更为：电梯曳引机制动器可靠性：使用寿命不小于200
万次（提供相关试验报告）

4. 电梯层门锁为原厂原品牌生产极限耐久性试验：提供第三方试验报告

变更为：电梯厅门锁极限耐久性试验：提供相关试验报告

5. 门厅及门板中性烟雾试验：提供第三方出具的型式试验报告

变更为：按钮寿命试验报告：提供相关试验报告

新增第6条参数：曳引机防护等级：防护等级达到IP51及以上（提供型式试验报告）

新增第7条参数：曳引媒介监测装置：钢丝绳或钢带监测装置，并永久性的安装在电梯钢丝绳或钢带绳头上，实时监测断股及断裂

二、评标办法—技术部分—技术参数要求（24分）部分

技术参数全部满足得24分：一般参数全部满足得4分，重要参数全部满足得20分。 1、一般参数每有一项不满足扣1分，扣完为止。2、重要参数：

1. 所投产品门机电动机（永磁同步电动机）防护等级达到IP54及以上，（提供第三方出具的小功率电动机安全认证实验报告扫描件的得4分，否则不得分）

变更为：所投产品门机电动机（永磁同步电动机）防护等级达到IP65及以上，（提供型式试验报告扫描件得4分，否则不得分）

2. 投标品牌电梯曳引机能源效率达到1级、绝缘等级达F级，并且其曳引机实测温升 $<40K$ 得4分，曳引机实测温升 $<50K$ 且 $\geq 40K$ 得3分，曳引机实测温升 $<60K$ 且 $\geq 50K$ 得1分（检测及判定依据：GB30253-2013；GB/T22670-2018；提供第三方出具的永磁同步无齿轮电梯曳引机相关检测报告）

变更为：投标品牌电梯曳引机能效等级：绝缘等级达F级，并且其曳引机实测温升 $<40K$ 得2分，曳引机实测温升 $<80K$ 且 $\geq 40K$ 得1分，曳引机实测温升 $\geq 80K$ 的不得分（提供型式试验报告），本项最高得2分。

3. 投标品牌电梯曳引机制动器可靠性试验使用寿命 ≥ 1500 万次得4分，使用寿命 ≥ 1000 万次且 <1500 万次得2分，使用寿命 <1000 万次不得分。（提供第三方出具的实验报告，最高得4分，未提供不得分）。

变更为：投标品牌电梯曳引机制动器可靠性试验使用寿命 ≥ 200 万次得2分，使用寿命未达到200万次不得分。（提供相关试验报告），本项最高得2分。

4. 投标品牌制造商电梯层门锁为原厂原品牌生产，极限耐久试验达800万次及以上机械部件状况良好得4分，极限耐久试验达700万次及以上且小于800万次机械部件状况良好得2分，极限耐久试验小于700万次得1分，未提供不得分（提供第三方出具的实验报告）（技术偏离表中说明并承诺）。

变更为：投标品牌制造商电梯层门锁极限耐久试验达

300万次及以上机械部件状况良好得2分，极限耐久试验达200万次及以上且小于300万次机械部件状况良好得1分，极限耐久试验小于200万次不得分（提供相关试验报告）（技术偏离表中说明并承诺），本项最高得2分。

5. 投标人所投品牌电梯制造商厅门门板进行中性盐雾实验 $\geq 500h$ 符合GB/T 10125-2021检测依据得4分，中性盐雾实验 $\geq 400h$ 且 $< 500h$ 得2分，中性盐雾实验 $\geq 200h$ 且小于400h得1分，未提供不得分。（提供第三方出具的检测报告扫描件）

变更为：投标人所投品牌电梯制造商电梯按钮可靠性试验，使用寿命 ≥ 500 万次得2分，使用寿命 ≥ 300 万次且 < 500 万此得1分，使用寿命未达到300万次，不得分（提供相关试验报告），本项最高得2分。

新增第6条曳引机防护等级达到IP51及以上，（提供型式试验报告扫描件得4分，否则不得分）

新增第7条投标产品需提供钢丝绳或钢带监测装置，并永久性的安装在电梯钢丝绳或钢带绳头上，实时监测断股及断裂（提供相关说明文件得4分，否则不得分）。

内蒙古自治区展览馆

2024年10月17日

