

## 殡仪馆设备表

序号	名称	规格	单位	数量	设备费 (含安 装)	合计	备注
1	超低氮冷凝燃气模块	技术参数: ●①额定热功率600kW; ●②最小输出热功率: 50KW ●③热效率≥105% ●④最大小时耗气量≤60m <sup>3</sup> /h ●⑤氮氧化物排放量≤30mg/m <sup>3</sup> ●⑥排烟温度≤60℃ ●⑦工作噪音≤55dB ●⑧防水保护等级IP65 ●⑨电源性质220V/50Hz ●⑩单机总质量500-600KG (600KW) ●⑪外形尺寸(长*宽*高) 1.4-1.6m 0.9-1.1m 2.2-2.4m ●⑫锅炉结构: 模块化 ●⑬超低压起炉 800到5000pa。 性能要求: ●①锅炉采用铜、不锈钢等高效换热器、燃烧器必须是超低氮燃烧器, 具有中国特种设备检测研究院出具的“燃油(气)型式试验证书”。 ●②氮氧化物的排放不得高于30mg/m <sup>3</sup> 。 ●③锅炉所用材料的质量应符合相应的材料标准要求, 且有材料质量证明书。	台	5			
2	超低氮冷凝燃气模块	技术参数: ●①额定热功率300kW; ●②最小输出热功率: 50KW ●③热效率≥105% ●④最大小时耗气量≤60m <sup>3</sup> /h ●⑤氮氧化物排放量≤30mg/m <sup>3</sup> ●⑥排烟温度≤60℃ ●⑦工作噪音≤55dB ●⑧防水保护等级IP65 ●⑨电源性质220V/50Hz ●⑩单机总质量300-400KG (300KW) ●⑪外形尺寸(长*宽*高) 0.7-0.8m 0.9-1.1m 2.2-2.4m ●⑫锅炉结构: 模块化 ●⑬超低压起炉 800到5000pa。 性能要求: ●①锅炉采用铜、不锈钢等高效换热器、燃烧器必须是超低氮燃烧器, 具有中国特种设备检测研究院出具的“燃油(气)型式试验证书”。 ●②氮氧化物的排放不得高于30mg/m <sup>3</sup> 。 ●③锅炉所用材料的质量应符合相应的材料标准要求, 且有材料质量证明书。	台	3			

3	超低氮冷凝燃气模块	<p>技术参数：          ●①额定热功率100kW；          ②最小输出热功率：50KW          ③热效率≥105%          ④最大小时耗气量≤60m<sup>3</sup>/h          ⑤氮氧化物排放量≤30mg/m<sup>3</sup>          ⑥排烟温度≤60℃          ⑦工作噪音≤55dB          ⑧防水保护等级IP65          ⑨电源性质220V/50Hz          ⑩单机总质量100-150KG（100KW）          ⑪外形尺寸（长*宽*高）0.7-0.8m 0.6-0.7m 1.5-1.6m          ⑫锅炉结构：模块化          ⑬超低压起炉 800到5000pa。</p> <p>性能要求：          ①锅炉采用铜、不锈钢等高效换热器、燃烧器必须是超低氮燃烧器，具有中国特种设备检测研究院出具的“燃油（气）型式试验证书”。          ②氮氧化物的排放不得高于30mg/m<sup>3</sup>。          ③锅炉所用材料的质量应符合相应的材料标准要求，且有材料质量证明书。</p>	台	7			
4	锅炉循环泵	Q=140m <sup>3</sup> /h H=19m P=11kW	台	2			
5	锅炉循环泵	Q=40m <sup>3</sup> /h H=22m P=4.0kW	台	2			
6	锅炉循环泵	Q=8m <sup>3</sup> /h H=18m P=1.1kW	台	2			
7	板式换热器	换热面积85m <sup>2</sup>	台	2			
8	板式换热器	换热面积20m <sup>2</sup>	台	2			
9	二次循环泵	Q=160m <sup>3</sup> /h H=32m P=22kW	台	2			
10	二次循环泵	Q=50m <sup>3</sup> /h H=29m P=7.5W	台	2			
11	补水泵	Q=2m <sup>3</sup> /h H=41m P=0.75kW	台	2			
12	补水泵	Q=1m <sup>3</sup> /h H=39m P=0.37kW	台	2			
13	热水循环泵	Q=5m <sup>3</sup> /h H=37m P=1.1W	台	2			
14	水处理器	3t/h	套	2			
15	水处理器	2t/h	套	1			
16	水处理器	5KG接口DN25	套	4			
17	水处理器	5KG接口DN40	套	1			
18	软水箱	V=2m <sup>3</sup> ，1000X1000X2000mm	台	1			
19	软水箱	V=1m <sup>3</sup> ，1000X1000X1000mm	台	1			
20	高位膨胀水箱	V=1m <sup>3</sup> ，1000X1000X1000mm	台	2			
21	热水水箱	V=3m <sup>3</sup> ，1000X1000X3000mm	台	1			
22	膨胀罐	50L	台	1			
23	旋流除污器	PN16 DN200	台	1			