


10kV分支箱左视图



10kV分支箱主视图

电缆分支箱 进、出线形式	外形尺寸（长×宽×高， mm×mm×mm）
一进 一出	1230×625×1060

- 说明：1、箱体外壳采用3mm厚不锈钢喷塑（颜色采用绿色），外壳防护等级不低于IP43。
2、箱体外壳要求形成自下而上的空气对流，进风口设于箱门板下端，并加装可拆卸式的防尘过滤网。
3、箱体门锁采用防水防盗型可挂锁结构，箱门设有限位拉钩定位装置。
4、面板上“国家电网”标识应根据国家电网公司要求比例制作。

YFEP 沈阳裕发电力工程设计有限公司 SHENYANG YUFA ELECTRIC POWER ENGINEERING DESIGN CO. LTD				东景线10kV线路新建工程		工程	施工图
批准	张健	设计	任天华	电缆分支箱外型图			
审核	赵口清	比例					
校核	范成利	日期	2024年01月	图号	YT23-P264S-13		