



1. L、H为电缆壕沟的宽度和深度，应根据电缆根数和外径确定。
2. d为电缆外径，c为保护板厚度。
3. 电缆穿越农田时的最小埋深为1000mm。
4. 电缆警示带距电缆保护以上500mm处。

| | | | | | | | |
|---|-----|----|----------|---------------|---------------|----|-----|
| YFEP 沈阳裕发电力工程设计有限公司 SHENYANG YUFA ELECTRIC POWER ENGINEERING DESIGN CO., LTD | | | | 东景线10kV线路新建工程 | | 工程 | 施工图 |
| 批准 | 张健 | 设计 | 任天华 | 电缆直埋图 | | | |
| 审核 | 董口清 | 比例 | | | | | |
| 校核 | 阮瑞利 | 日期 | 2024年01月 | 图号 | YT23-P264S-07 | | |