



说明:1.A图、B图为不同避雷器组装型式;

2.本图采用低压配电箱型式。若为电缆下地出线,见C图,

同时应考虑电缆保护管的固定措施;

3.绝缘穿刺接地线夹与熔断器上桩头间距应大于700mm。

4.熔断器和避雷器裸露部分需配绝缘罩;

5.若采用TT接地系统,低压综合配电箱外壳须单独接地。

6.10kV接地系统采用不接地、消弧线圈时,保护接地和工作接地按图所示汇集一点接地;采用小电阻接地时,保护接地和工作接地需分开设置。

7.本项目设计两台50KVA变压器。

柱上变压器杆型图(12m双杆)