中岐能工程项目管理有限公司

竞争性磋商文件

材采购项目

项目名称：突泉县六户镇人民政府采购突泉县六户镇专职消防队装备器

项目编号：152224-ZQNZ-CS-20220005

2022年11月

第一章 磋商邀请

中岐能工程项目管理有限公司受突泉县六户镇人民政府委托，采用竞争性磋商方式组织采购突泉县六户镇专职消防队装备器材采购项目。欢迎符合资格条件的供应商前来投标参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：突泉县六户镇专职消防队装备器材采购项目

批准文件编号：突财购备字[2022]01412号

采购文件编号：152224-ZQNZ-CS-20220005

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	采购要求	预算金额（元）
1	专职消防队装备器材	详见磋商文件	863,290.00

二.供应商的资格要求

1. 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3. 其他资质要求：

合同包1（专职消防队装备器材）：无

三.获取磋商文件的时间、地点、方式

获取磋商文件的期限：详见竞争性磋商公告；

获取磋商文件的地点：详见竞争性磋商公告；

获取磋商文件的方式：供应商可从内蒙古自治区政府采购网、兴安盟公共资源交易中心网站查阅采购信息、预览磋商文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取磋商文件。

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请供应商使用投标客户端严格按照磋商文件的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。

四.采购文件售价

本次采购文件的售价为 无 元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见竞争性磋商公告

投标地点：详见竞争性磋商公告

开标时间：详见竞争性磋商公告

开标地点：详见竞争性磋商公告

六.联系方式

采购代理机构名称：中岐能工程项目管理有限公司

地址：内蒙古兴安盟科右前旗阳光嘉苑西侧门市六楼

联系人：李佳圆

联系电话：15648217016

采购单位名称：突泉县六户镇人民政府

地址：内蒙古兴安盟突泉县六户镇

联系人：王健

联系电话：15148272388

中岐能工程项目管理有限公司

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	竞争性磋商
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留
6	评标办法	综合评分法
7	获取磋商文件时间（同磋商文件提供期限）	详见磋商公告
8	电子响应文件递交	电子响应文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
9	响应文件数量	（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）
10	供应商确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	备选方案	不允许
12	联合体投标	包1： 不接受

13	采购机构代理费用	收取
14	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
15	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台（http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/）”，未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目采用不见面开标（网上开标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。 2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台的最终版指定格式电子投标文件。在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成签章。 3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存备用。 4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录开标系统进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。 5. 开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，如在30分钟内未完成投标文件在线解密，视为无效投标。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用。具体环境要求详见操作手册：内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南）；如果所有投标供应商递交的电子投标（响应）文件均无法在线解密，将会由开标负责人视情况决定由供应商上传非加密电子投标（响应）文件，改为使用非加密电子响应文件继续开标。 6. 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理。 <ol style="list-style-type: none"> （1）投标人未按采购文件要求在投标截止时间前进行签到或未参加远程开标会； （2）投标人未在30分钟内完成电子投标文件在线解密； （3）经检查数字证书无效的投标文件； 7. 在开标结果确认环节，在规定时间内未进行签名确认的，将视同默认开标结果。 8. 本项目采用远程磋商的方式进行磋商，供应商的法定代表人或其授权代表应当按照磋商小组确定的时间和顺序进行磋商。（投标供应商应保持在线状态等待磋商小组在“网上竞谈-远程等候大厅”发布报价通知，如未在线等待，造成一切不良后果责任自负）
16	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“响应文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
17	投标客户端	投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。

18	有效 供应商 家数	包1: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
19	报价 形式	合同包1（专职消防队装备器材）:总价
20	其他	
21	项目 兼头兼 中规则	兼投兼中：-
22	现场 踏勘	否
23	合同 融资	为支持和促进中小企业发展，切实解决企业融资难问题，兴安盟政府采购项目已开通合同融资渠道，供应商中标后可通过中标合同向相关银行发起无抵押无担保融资申请，银行根据企业中标信息发放贷款，帮助企业解决融资问题。相关资料可查阅： http://39.104.85.103/zcdservice/zcd/neimeng

二.投标须知

1.投标方式

1.1 投标方式采用网上投标，流程如下：

供应商须在内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）供应商库填写相关信息后才可进行网上投标操作，CA办理流程参考“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南-CA办理相关”。所需资料及办理流程请登录“内蒙古自治区政府采购网”进行查询。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）页面，点击“政府采购云平台”，输入登录“账号”、“密码”、“验证码”；登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面，点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目，点击“获取采购文件”按钮进入获取采购文件页面，要进行投标的包号填写“联系人”、“联系人联系号码”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）获取所投项目磋商文件，并按照本磋商文件的要求制作、上传电子响应文件。

同时，满足本磋商文件关于投标的其他要求后，方可完成投标。

1.2 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

三.说明

1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加投标。

2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本磋商文件的采购人特指（采购单位名称）。

4.2 “采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本采购文件的采购代理机构特指本项目采购单位。

4.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4 “磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。

4.5 “供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1 符合本磋商文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购

活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2 联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

6.5 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效

7.2 所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1 磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

8.2 供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“兴安盟公共资源交易中心网站”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为磋商文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照磋商文件第七章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 供应商应按照“第四章采购内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

(1) 响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其投标无效。

3.响应文件的修改和撤回

供应商在提交响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为响应文件的组成部分。

在提交响应文件截止时间后到磋商文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。

4.响应文件的递交

在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达或上传的响应文件，为无效响应文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

5.样品（演示）

5.1 磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2 开标前，供应商应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3 评审结束后，供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由供应商送至采购人指定地点封存。未成交供应商将样品自行带回。

六.开标、评审、结果公告、成交通知书发放

1.开标程序

1.1 主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律;
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名;
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密, 由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称和磋商文件规定的需要宣布的其他内容(以开标一览表要求为准)
- (4) 参加开标会议人员对开标情况确认;
- (5) 开标结束, 响应文件移交磋商小组。

1.2 开标异议

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义, 以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的, 应当当场提出询问或者回避申请, 开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 备注说明:

1.3.1 若本项目采用不见面开标, 开标时供应商使用 CA 证书参与远程响应文件解密。供应商用于解密的 CA 证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

1.3.2 若本项目采用不见面开标, 供应商在开标时间前30分钟, 应当提前登录开标系统进行投标人信息确认, 未进行确认的以报名投标人信息为准; 在系统约定时间内使用 CA 证书解密, 未成功解密的视为其无效投标。

1.3.3 供应商对不见面开标过程和开标记录有疑义, 应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议, 采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2. 评审 (详见第六章)

3. 结果公告

供应商确定后, 采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、兴安盟公共资源交易中心网站上发布成交结果公告, 同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商, 成交结果公告期为 1 个工作日。

项目废标后, 采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、兴安盟公共资源交易中心网站上发布废标公告, 废标结果公告期为 1 个工作日。

4. 成交通知书发放

发布成交结果的同时, 供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书, 成交通知书是合同的组成部分, 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后, 采购人不得违法改变成交结果, 供应商无正当理由不得放弃成交。

七. 询问、质疑与投诉

1. 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复, 询问采用实名制, 询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构, 正式受理后方可生效, 否则, 为无效询问。

2. 质疑

2.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内, 以书面形式向采购人提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的, 可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的, 应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复, 并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商, 但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响成交结果的, 采购人应当暂停签订合同, 已经签订合同的, 应当中止履行合同。

2.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑项目的名称、编号;
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 必要的法律依据;
- (六) 提出质疑的日期。

注: 对磋商文件质疑的, 还需提供已依法获取其可质疑的采购文件的证明材料(在供应商系统中自行截图)。

供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

供应商可以授权代表进行质疑, 且应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商在提出质疑时, 请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作, 否则, 自行承担相关不利后果。

对捏造事实, 提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的, 一经查实, 将上报监督部门, 并给以相应处罚。

2.6 接收质疑函的方式: 为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理, 质疑采用实名制, 且由法定代表人

或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 磋商邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 磋商邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 磋商邀请）。

3.投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一.合同要求修改

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本磋商文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写成交供应商）

地址（详细地址）：

合同号：（填写签订合同一次性告知书中合同号）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、成交结果公告及成交通知书
- 3、磋商文件
- 4、响应文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见成交结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

四、付款方式及时间

***（见磋商文件第四章）

五、交货安装

交货时间：

交货地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

十一、售后服务

（一）乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

（二）其他售后服务内容：（响应文件售后承诺等）

十二、违约责任

（一）乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额 的违约金。

（二）其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（一）提交 仲裁委员会仲裁。

（二）向 人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：（章）

采购方法人代表：（签字）

开户银行：

帐号：

联系电话：

乙方：（章）

供应商法人代表：（签字）

开户银行：

帐号：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与响应文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥：**

第四章 采购内容与技术要求

一. 项目概况：

突泉县六户镇专职消防队装备器材采购项目：

采购内容：消防装备器材等；个人防护装备、通讯装备警戒器材、灭火救援装备；

采购数量：1批

主要功能或目标：满足应急灭火救援需求

需满足的要求：符合国家及行业标准

合同包1（专职消防队装备器材）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后7个工作日内交货
标的提供的地点	突泉县六户镇
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例90%，货物到达指定地点并验收合格后 2期：支付比例10%，质保期后无重大质量问题
验收要求	1期：符合国家及行业要求
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目 名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	面向对 象情况	所属行业	招标技术 要求
1		消防 设备	消防车8吨水罐	辆	1.00	700,000.00	700,000.00	面向中小 企业	其他未列 明行业	详见附表 一
2		消防 设备	消防头盔	顶	10.00	500.00	5,000.00	面向中小 企业	其他未列 明行业	详见附表 二
3		消防 设备	消防员灭火防护 头套	个	10.00	100.00	1,000.00	面向中小 企业	其他未列 明行业	详见附表 三
4		消防 设备	消防员灭火防护 服	套	10.00	2,500.00	25,000.00	面向中小 企业	其他未列 明行业	详见附表 四
5		消防 设备	消防安全腰带	条	10.00	100.00	1,000.00	面向中小 企业	其他未列 明行业	详见附表 五
6		消防 设备	消防手套	双	20.00	100.00	2,000.00	面向中小 企业	其他未列 明行业	详见附表 六
7		消防 设备	消防员灭火防护 靴（棉）	双	10.00	300.00	3,000.00	面向中小 企业	其他未列 明行业	详见附表 七
8		消防 设备	正压式空气呼吸 器	具	4.00	7,000.00	28,000.00	面向中小 企业	其他未列 明行业	详见附表 八
9		消防 设备	消防员呼救器	个	10.00	300.00	3,000.00	面向中小 企业	其他未列 明行业	详见附表 九
10		消防 设备	消防腰斧	把	10.00	100.00	1,000.00	面向中小 企业	其他未列 明行业	详见附表 一十

序号	核心产品 ("△")	品目 名称	标的名称	单 位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	面向对 象情况	所属行业	招标技术 要求
11		消防 设备	佩戴式防爆照明 灯	个	10.00	400.00	4,000.00	面向中小 企业	其他未列 明行业	详见附表 一十一
12		消防 设备	手提式防爆照明 灯	个	6.00	1,000.00	6,000.00	面向中小 企业	其他未列 明行业	详见附表 一十二
13		消防 设备	应急逃生安全绳	根	10.00	200.00	2,000.00	面向中小 企业	其他未列 明行业	详见附表 一十三
14		消防 设备	手持电台	台	10.00	1,500.00	15,000.00	面向中小 企业	其他未列 明行业	详见附表 一十四
15		消防 设备	警戒带	盘	20.00	100.00	2,000.00	面向中小 企业	其他未列 明行业	详见附表 一十五
16		消防 设备	警戒锥	个	10.00	100.00	1,000.00	面向中小 企业	其他未列 明行业	详见附表 一十六
17		消防 设备	警戒标志杆	根	10.00	100.00	1,000.00	面向中小 企业	其他未列 明行业	详见附表 一十七
18		消防 设备	扩音器	个	2.00	200.00	400.00	面向中小 企业	其他未列 明行业	详见附表 一十八
19		消防 设备	消防器材	批	1.00	62,890.00	62,890.00	面向中小 企业	其他未列 明行业	详见附表 一十九

附表一：消防车8吨水罐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>一、整车要求：</p> <p>整车消防性能要符合GB7956-2014标准要求；底盘必须通过国家强制性产品认证；发动机排放符合GB17691-2018国VI第六阶段限值的规定要求；整车通过国家消防装备质量监督检验中心检测并已列入工信部汽车新产品公告。</p> <p>外廓尺寸：≥8220×2550×3380mm</p> <p>最大总质量：≥17450kg</p> <p>▲载液量：水罐车载水≥8200kg</p> <p>最高车速：≥100km/h</p> <p>消防泵额定流量：40L/s 1.0MPa</p> <p>消防炮额定流量：水罐车：40L/s 1.0MPa</p> <p>消防炮射程：水罐车：≥65m</p> <p>比功率：≥9.7</p> <p>接近角/离去角：≥19°/11°</p> <p>底盘要求：</p> <p>1、底盘</p>

底盘制造商：东风、五十铃或同等国产知名品牌

发动机：康明斯发动机、五十铃发动机或同等国产知名品牌

▲发动机功率：≥169kw

发动机排量：≥6200ml

发动机排放标准：GB3847-2005,GB17691-2018国VI

驱动形式：4×2

轴距：≥4700mm

最大允许总重：≥18000kg

2、乘员室

结构：平头、四门，原装双排

司乘人员数：3+3人

设备：原车仪表盘处设置消防操作仪表盘及警灯控制盒，加装

1、警报器；

2、取力器控制开关及指示灯；

3、附加电源开关；

三、上装结构及性能参数

总体布置：整车由消防员乘员室和车身两大部分组成，车身布置采用三分体式结构，前部为器材箱，中部为水罐，后部为水泵房，罐体为T型罐。

• 器材箱和泵室

结构：主框架结构采用优质方管焊接，外装饰板采用碳钢板焊接，车顶防滑花纹板，可行走，两边设翻转踏板，防滑设计

器材箱：器材箱位于乘员室后部，两边设铝合金卷帘门，内有照明灯，器材箱室内根据需求设储物盒。侧下裙边设有工具箱及卷帘门，可放置小型工具

泵房：泵房位于整车后部，两侧与后边设铝合金卷帘门，内有照明灯，泵室两侧可放置部分常用器材。

加装燃油加热器，泵房保温处理

爬梯及拉手：后爬梯采用铝合金两节翻转爬梯，使用时离地不超过450mm，上车拉手采用表面带凹槽防滑圆钢管，表面喷塑处理。

▲容量：≥8200kg

▲材质：优质不锈钢(厚度底板4mm，侧板3mm，顶板3mm)

罐体固定：与副车架弹性连接

罐体设置:

人孔: 设DN460人孔盖1个, 带有快速锁定/开启自动泄压装置

溢流口: 设DN65溢流口1个

放余水口: 设1个DN25水罐放余水配手动球阀

注水口: 在水罐左右两侧各接1个DN65接口

四、水系统

1.水泵

水泵: 中低压离心式

流量: $\geq 40\text{L/s}$ @1.0MPa 20L/s @2.0MPa

出口额定压力: 1.0MPa

最大吸深: 7m

1

引水装置: 双活塞真空泵

引水时间: 最大吸深时 $\leq 50\text{s}$

2.管路系统

管道材质: 优质无缝碳钢管

吸水管路: 泵房两侧设1个DN125吸水口

注水管路: 水罐左右两侧各设1个DN65注水口, 泵房内设置1个DN65水泵向罐内注水管路

出水管路: 泵房左右两侧各设1个DN65及DN80出水口带截止阀

冷却水管路: 配有冷却取力器的冷却水管路及控制阀

五、灭火装置

1.消防炮

消防炮: 电控炮

回转角度: $0-340^\circ$ 水平旋转

最大仰/俯角: 俯角 $\leq -40^\circ$, 仰角 $\geq +75^\circ$

流量: 40L/S

射程: 水 $\geq 65\text{m}$

六、消防控制系统

驾驶室内控制: 水泵脱挂档、警灯警报、照明及信号装置控制等

泵室内控制：采用电脑控制面板

七、电气设备

附加电气：设独立电路

辅助照明：消防员室、水泵房及器材箱分别设有照明灯，操纵仪表板上设有照明、指示灯等

频闪灯：车身两侧安装红、蓝两色频闪灯

警示装置：长排全红警灯，安装在驾驶室顶部。警报器，其控制盒在驾驶员前下方

火场照明：上装后部安装35W消防探照灯1个

八. 表面处理

面漆：优质国产漆

颜色：车体外表面主色为RO3消防红

九. 随车消防器材的布置和配备

1.器材布置

- 1) 按照消防实战需要，根据消防操作程序，就近取放。
- 2) 使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤的专用夹具固定。
- 3) 标示醒目，多人操作，互不干涉。

2.器材配备（标配）

- 1) 吸水管 125×4米 2 根 内扣式
- 2) 滤水器 FLF125 1 件 内扣式
- 3) 分水器 FII80/65×3-1.6 1 件 内扣式
- 4) 集水器 JII125/65×2-1.0 1 件 内扣式
- 5) 水带 16-65-20 6 盘 低压；内扣式
- 6) 水带 16-80-20 6 盘 低压；内扣式
- 7) 异径接口 KJ65/80 2 件 内扣式
- 8) 水带包布 DT-SB 4 件
- 9) 水带挂钩 4 件
- 10) 地上消火栓扳手 QT-DS1；长400 1 件
- 11) 地下消火栓扳手 长860 1 件
- 12) 吸水管扳手 FS100 2 件

	<p>13) 直流开关水枪 QZG3.5/7.5; 65 1 支 低压; 内扣式</p> <p>14) 直流开花水枪 QZK3.5/7.5; 65 1 支 低压; 内扣式</p> <p>15) 消防桶 1 个</p> <p>16) 灭火器 3kg 1 具</p> <p>17) 消防腰斧 长390 ; GF-285 1 件</p> <p>18) 橡皮锤 1 件</p> <p>19) 可充电式手提照明灯 1 件</p> <p>20) 自动充电充气装置 24V 1 套</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：消防头盔 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、符合GA44-2015标准, 头部所受冲击力通过层层吸收、分解, 头部所受冲击减小到最低, 使头部得到安全妥贴的保护。佩戴舒适、通风降温、重心稳定、调节方便、外形美观, 坚固耐用。</p> <p>2、冲击吸收性能: 经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验, 头模所受到的最大冲击力分别不高于3235N、3296N、3041N、3161N。</p> <p>3、抗冲击加速度: 帽顶部: 最大冲击加速度: $\leq 150gn$; 帽前部: $\leq 331gn$, 帽侧部: $322gn$, 帽后部: $\leq 318gn$</p> <p>4、电绝缘性能: 帽壳泄漏电流$\leq 0.9mA$;</p> <p>5、下颏带抗拉强度: 延伸长度$\leq 18.5mm$, 侧向刚性: 帽壳最大变形$\leq 20mm$</p> <p>6、质量: $\leq 1.14kg$。</p> <p>7、面罩透光率: $\geq 68.9\%$</p> <p>8、供应商须提供该产品的国家消防装备质量 监督检验中心出具的检验报告及自愿性认证证书复印件加盖公章。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：消防员灭火防护头套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、材料要求: 芳纶针织布, 原材料宜采用原浆染色, 不应有洗涤脱色现象, 头套应有弹性, 贴合面部, 佩戴舒适。应符合GA869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求。</p> <p>2、经向续燃时间$\leq 0s$, 经向损毁长度$\leq 19mm$</p> <p>3、纬向阻燃性能续燃时间$\leq 0s$, 纬向损毁长度$\leq 25mm$</p> <p>4、热稳定性能尺寸变化$\leq 2\%$</p> <p>5、水洗尺寸变化率直向$\leq 1.2\%$, 横向$\leq 1.8\%$</p> <p>6、抗起球性能不应低于4级</p> <p>7、甲醛含量$\leq 0mg/kg$</p> <p>8、质量$\leq 133g$; 单位面积质量$\geq 230g/m^2$, 接缝强力$\geq 1170N$</p> <p>9、针距密度≥ 14针</p> <p>10、提供该产品的国家消防装备质量检验检测中心出具的检验报告及消防产品认证证书复印件加盖公章</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：消防员灭火防护服 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、各项性能指标符合GA10-2014《消防员灭火防护服》标准；</p> <p>2、藏蓝色、分体式，由外层、防水透气层、隔热层、舒适层四层结构组成；重量$\geq 2.45\text{kg}$；具备阻燃、防水、透气、隔热、耐染、防静电和标识强等性能；</p> <p>3、整体热防护性能：$\geq 30\text{cal/cm}^2$；</p> <p>4、阻燃性能： 外层：损坏长度应不大于23mm，续燃时间（s）：经向≤ 0，纬向≤ 0，且不应有熔融，滴落现象； 隔热层：损坏长度应不大于37mm，续燃时间（s）：经向≤ 0，纬向≤ 0，且不应有熔融，滴落现象； 舒适层：损坏长度应不大于34mm，续燃时间（s）：经向≤ 0，纬向≤ 0，且不应有熔融，滴落现象； 反光标志带：损坏长度应不大于31mm，续燃时间（s）：经向≤ 0，纬向≤ 0，且不应有熔融，滴落现象；</p> <p>5、外层断裂强力：经向$\geq 1435\text{N}$、纬向$\geq 1140\text{N}$；</p> <p>6、外层撕破强力：经向$\geq 287\text{N}$、纬向$\geq 241\text{N}$；</p> <p>7、外层接缝断裂强力：经向$\geq 1010\text{N}$、纬向$\geq 887\text{N}$；</p> <p>8、防水透气层：拒油性能≥ 4级；耐静水压$> 50\text{KPa}$；</p> <p>9、针距密度：明暗线（针/3cm）≥ 13；</p> <p>10、供应商须提供该产品的国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告及自愿性认证证书复印件加盖公章。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：消防安全腰带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、用于登高作业和逃生自救安全防护，符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准。由织带、内带扣、外带扣、环扣和两个拉环等零部件构成。具有强度高、重量轻、耐磨损、耐腐蚀等性能。</p> <p>2、正立方向静拉力$\geq 13\text{KN}$、</p> <p>3、腰带的织带宽度应为$70\text{mm} \pm 1\text{mm}$</p> <p>4、重量：$\leq 0.73\text{kg}$</p> <p>5、静负荷性能：安全腰带不应从人体模型上松脱，安全腰带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过10mm，且安全腰带不应出现影响其安全性能的明显损伤</p> <p>6、供应商须提供该产品的国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告及自愿性认证证书复印件加盖公章。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：消防手套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、符合GA7-2004《消防手套》标准,用于手部防护，采用外层、防水层、隔热层、衬里四层结构面料采用永久性阻燃纤维材料，具备阻燃、防水透气、防静电、舒适等性能；</p> <p>2、整体热防护性能TPP：$\geq 31\text{cal/cm}^2$；具有预热收缩率低、灵巧性和握紧力；手感好，使用中舒适、灵巧、方便，防水性能优异等特点；</p> <p>3、热收缩率：手套$\leq 1.0\%$，衬里$\leq 1.0\%$；</p> <p>4、耐静水压$\geq 7\text{kPa}$；</p> <p>5、穿戴性能：30s内能3次拾取直径6.5mm的钢棒；穿戴时间$\leq 2.0\text{S}$；</p> <p>6、耐磨性能> 2000次，割破力$> 15\text{N}$，撕破强力$\geq 79\text{N}$，掌心刺穿力$\geq 63\text{N}$；</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：消防员灭火防护靴（棉） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、符合GA6—2004标准； 2、抗穿刺性能≥1100N； 3、重量≤2.5kg； 4、抗辐射热渗透性能：≤8℃； 5、防滑角：>15° 6、电绝缘性能：击穿电压>5000V，泄漏电流≤0.085mA 7、隔热性能：≤7° 8、供应商须提供该产品的国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告及自愿性认证证书复印件加盖公章。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：正压式空气呼吸器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、符合国家GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准；具有耐高温、阻燃、绝缘、防爆、防腐、防水、气密性好等性能； 2、公称工作压力30MPa。 3、气瓶公称容积：6.8L。 4、气瓶阀接口螺纹G5/8； 5、阻燃性能：背具、背具带，带扣、气瓶防护套、全面罩等部件，续燃时间均为0s 6、佩戴质量：≤11kg ▲7、面罩扩音器符合EXI8IICT4GA防爆标志（提供国家防爆产品质量监督检验中心出具的防爆合格证） 8、安全阀性能：开启压力应在减压器输出压力最大设计值的110%~170%以内，全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的110%~170%以内，关闭压力不应小于减压器输出压力最大设计值。 9、全面罩性能：总视野保留率≥80%，双目视野保留率≥65%，镜片的透光率≥90% 10、静态压力≤245pa 11、耐高温性能：高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压。 12、耐低温性能：低温试验后，各零部件应无开裂形、异常收缩、发脆等现，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九：消防员呼救器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准要求</p> <p>1、外观结构应完整，表面无明显的斑点，气泡，裂纹和伤痕，壳体包裹防弹胶</p> <p>2、防爆等级：不低于ExibIIBT4Gb，符合GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的的设备》（提供防爆合格证复印件佐证）</p> <p>3、防水性能：呼救器置于水深为1.5米的容器中2小时，应无水渗入</p> <p>4、耐气候环境性能和耐机械环境性能应符合标准要求</p> <p>5、预报警功能、自动报警功能、手动报警功能、低电压告警功能应满足标准要求</p> <p>6、绝缘性能：正常情况$\geq 550M\Omega$，湿热试验后$\geq 550M\Omega$</p> <p>7、允许静止时间：30s$\pm$2s</p> <p>8、预报警时间：15s$\pm$2s</p> <p>9、预警声级强度：$\geq 97dB$</p> <p>10、连续报警时间：$\geq 430min$</p> <p>11、报警声级强度：$\geq 106dB$</p> <p>12、连续待机时间：$\geq 26h$</p> <p>13、质量：$\leq 180g$</p> <p>14、提供该产品的国家消防装备质量检验检测中心出具的检验报告及消防产品认证证书复印件加盖供应商鲜章</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十：消防腰斧 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、消防腰斧符合GA630-2006《消防腰斧》标准要求；提供该产品的国家消防装备质量检验检测中心出具的检验报告及消防产品认证证书复印件加盖供应商鲜章</p> <p>2、具备砍、砸、撬等多种功能。腰斧各刃部及撬口均经热处理平刃能砍断直径不低于6.5mm的Q235A圆钢，尖刃和柄刃能凿击Q235A钢平板，无缺刃、卷边和裂纹等损伤。具备抗冲击、防静电、耐腐蚀性能。</p> <p>3、斧全长不低于285mm,斧头长度不低于160mm，斧体厚度不低于10mm,斧刃宽度不低于56mm，柄刃宽度不低于22mm,撬口宽度不低于30mm，撬口深度不低于25mm，质量$\leq 0.87kg$</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一：佩戴式防爆照明灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、总体性能符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准的要求,防爆性能符合GB3836.1-2010标准要求;</p> <p>2、LED光源,工作光≥8小时,强光≥4小时。</p> <p>▲3、灯具工作满10min时,测量其2m处直径150mm光斑内强光平均照度≥1000lx,弱光平均照度≥500lx,2米处直径,150mm光斑内强光最小照度≥800lx,弱光最小照度≥400lx。</p> <p>4、采用尾部红色方位灯大开关设计,起到警示和定位作用。</p> <p>5、灯体表面通过四格LED蓝色电量显示装置,可实时呈现电量剩余情况。</p> <p>6、采用Type-c充电口,可以借用任何USB输出设备进行充电。</p> <p>1 ▲7、灯具的外壳防护等级应不低于GB/T4208-2008规定的IP66/IP68(1.5m,1h)的要求。</p> <p>8、灯具需有可选配的专业集中式充电箱。可同时对接10套灯具进行统一收纳充电管理,充电箱同时满足市电和车载充电,且带有4个独立Type-c接口,可为其他Type-c接口充电。</p> <p>▲9、具有电压报警功能,报警时间10-20s,低压报警后产品强光可连续使用使用≥15min,弱光≥30min;</p> <p>10、采用直筒圆柱形结构,尾部开关红色方位灯一体式设计,具备电量分段指示功能,通用灭火和救援头盔,主体颜色为亚光黑色,主要材质为铝合金,总体性能符合《GB30734-2014消防员照明灯标准》的要求; 11、防爆头灯用于现场作业照明,安装在头盔侧面使用;</p> <p>11、带▲号项须提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告复印件和防爆合格证复印件佐证</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二：手提式防爆照明灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.1符合GB30734-2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求。</p> <p>2.性能要求:</p> <p>2.1灯具电池容量≥2.2Ah,聚光强光工作时间≥5h,工作光≥10h。泛光工作时间≥8h;使用寿命≥10万小时,电池寿命≥1000次循环。</p> <p>▲2.2防爆等级不低于ExicIICT6Gc,;</p> <p>2.3多种照明警示模式:聚光灯头可通过档位调节实现白色光源频闪,两侧泛光光源可实现红、蓝交替闪烁警示,灯具尾部设有红色定位灯,可视距离大于100m,为救援现场提供安全警示及定位;</p> <p>2.4灯具应采用快充设计,充电时间≤3h,同时应设计有直观电量显示模块,且应具有低电压警示功能,提醒使用者及时撤离或给灯具进行充电,提升安全保障效果。</p> <p>▲2.5低电压警示后强光可继续工作时间≥15min,弱光可继续工作时间≥30min。</p> <p>▲2.6外壳防护等级≥IP68,防水防尘,可在水下1.5m处连续工作1小时。</p> <p>2.7灯具配有专用背带,可肩挎携带使用,灯具尾部配有专用磁力模块,可根据实际工作需要拆卸处理不影响灯具正常使用。</p> <p>3.主要技术参数:</p> <p>3.1灯具配置有聚光、泛光照明模式,暖光(确保浓烟和雨雾天环境的穿透能力)和冷白光光源一键切换,底部具有磁力吸附功能,整体重量≤1.5kg。</p> <p>3.2灯具采用防爆设计,1米高度反复跌落4次可正常使用。</p> <p>4.其它要求:</p> <p>4.1交货验收时,配备中文说明书一份。</p> <p>4.2灯具及充电器上需有明确的生产厂家、产品名称、型号、产品编号,生产日期、防护等级等标识</p> <p>4.3交货验收时,标明产品名称、生产厂商、生产日期、型号。</p> <p>4.4带▲号项须提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家认证认可具有检测资质检测机构出具的有效检验检测报告复印件或扫描件</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十三：应急逃生安全绳 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、技术性能符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 2、安全绳直径9.5mm±0.5mm，安全绳为连续结构，主承重部分由连续纤维做成，采用夹心绳结构，表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀，结构一致；长度20米。 3、破断强度≥21KN；当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率为5.5%-6%；在204±5℃的耐高温性能试验后，安全绳无熔融、焦化现象。 4、绳芯结构：不少于9股，平行排列，另有一根宽度不小于2mm标有生产企业名称的信息条。 5、提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：手持电台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.外形尺寸：产品外形尺寸（背夹、外接设备除外）应≤ 120mm*54mm*37mm（长×宽×厚）。 2.质量：设备质量（外接设备除外）应≤330g。 3.屏幕显示：1.8”，彩色LCD。 4.▲防护级别：≥IP68。提供检测报告 5.支持4G全网通（包括移动、电信、联通4G网络）。 6.▲独立报警按键，支持倒地报警功能。 7.▲产品自带蓝牙、wifi。 8.卫星定位功能：可接收卫星数据并提供定位信息。 9.要求采用安全性更高的高性能锂电池，电池容量≥4800mAh。 10.终端设备要求支持自动省电，电池电量播报功能。在待机或无操控时，机器自动处于休眠状态，节省电量消耗。当电池电量不足时，会有语音和指示灯双重提醒用户及时充电 11.▲防爆等级：防爆等级需要达到ExibIIBT3Gb/ExibD21T160等级，符合气体粉尘双重防爆，满足大部分爆炸气体工作环境使用。提供证明文件 12.自由跌落：可满足≥1.5米高度跌落，任意6个面跌落2次，设备应正常工作。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：警戒带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、印有“止步，高压危险”标志，每盘长度不小于50米，宽不小于50毫米。 2、警示带一般常用于施工地段、危险地段和交通事故、突发事件的隔离，以及电力检修、路政、环保工程的遮栏，可用于圈定事故现场或警示规范特殊区域，警示带使用方便，不会污染现场环境。 3、警示带采用锦纶材质，使用方便，不会污染现场环境，色泽鲜艳。 ▲4、提供电力工业电力安全器具质量监督检验测试中心出具的检验报告
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：警戒锥 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、用于事故现场的道路警戒、阻拦或分割车流和引导交通。通常是塑料或橡胶制品，不怕撞击，耐轧压，能迅速回弹，不伤车伤人。 2、能耐撞击、耐碾压、耐水和灰尘。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：警戒标志杆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、用于火灾等灾害事故现场设立警戒区，材质为铝合金材料，外敷反光材料，能抵抗5级以上大风； 2、2根为1组。符合相关技术要求，具有消防特色。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：扩音器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、功能：扩音、哨音、≥240秒录音、放音、MP3（支持U盘和TF卡）。 2、传输距离：≥500米。最大功率：35W。工作电压：12V。 3、录音时间：≥240秒。电池：锂电池充电。 4、输出声级：≥120dB。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：消防器材 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	详见采购清单
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第五章 供应商资格证明及相关文件要求

供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有履行能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.供应商加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

(1) 查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

(2) 查询截止时间：本项目资格审查时查询；

(3) 查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理。

6.按照磋商文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

综合评分法：是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2. 评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

3. 磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

(3) 对响应文件进行比较和评价；

(4) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定供应商；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

8. 废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；

(4) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9. 定标

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定供应商或者推荐成交候选人。

二. 政府采购政策落实：

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）

合同包1（专职消防队装备器材）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

价格扣除相关要求。

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

（3）提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.磋商

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

6.汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

表一资格性审查表：

合同包1（专职消防队装备器材）

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2020或2021年的财务报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	依法纳税和缴纳社会保障资金承诺书。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函；
信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

表二符合性审查表：

合同包1（专职消防队装备器材）

投标及保证金缴纳情况	本项目不需缴纳。
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。
其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

专职消防队装备器材

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分60.0分	
	商务部分10.0分	
	报价得分30.0分	
技术参数的响应性 (16.0分)		根据供应商提供的技术参数打分，标记▲参数每项不符合扣4分，其他技术参数不符合扣1分，扣完为止。（标记▲参数以第三方出具的检测报告为佐证文件）

技术部分	产品技术指标 (10.0分)	根据所投产品的综合性能及技术参数：包括货物的稳定性、适用性、牢固性、便捷性、安全性和耐用性进行综合打分：产品技术指标高、耐用便捷、安全性高，能完全满足或优于项目要求得10分，产品技术指标较好，满足项目要求得6分，产品技术指标一般的，基本满足项目要求得2分，其他不得分。
	交货期的保障措施和实施方案 (10.0分)	根据供应商提供的交货期的保障措施和实施方案，包括但不限于组织实施方案、供货计划、质量保证措施等情况进行综合打分；提供完整可行的服务方案，且有具体的工作流程与详细的服务标准说明、合理的保障交货措施得10分，提供了可行的服务方案，工作流程基本满足文件要求，有简单的服务标准说明得5分，提供的服务方案一般，工作流程及服务标准说明合理性一般得2分，不提供方案不得分。
	售后服务承诺 (10.0分)	有完善的售后服务,服务计划详尽,售后维修及保养服务承诺可靠、切合实际得10分；服务计划一般,售后维修及保养服务承诺基本可靠,得5分；服务计划较差,售后维修及保养服务承诺不可靠,得2分；不提供不得分。
	培训方案 (10.0分)	根据供应商的培训方案，内容包括但不限于以下内容：培训方案是否符合项目需求；具有培训方案、培训时间、培训地点、培训人员：1、培训方案具体、完整、完善、合理、符合实际情况得10分；2、培训方案不具体、较完善、较合理、符合实际情况得5分；3、培训方案简单，可行性差得2分；不提供不得分。
	应急处理方案 (4.0分)	针对应急处理方案进行描述、具体详尽、合理、完备、满足采购需求得4分；基本详尽、合理、完备、满足采购需求得2分；不详尽、不合理、不完备、无法满足采购需求或不提供不得分。
商务部分	类似业绩 (6.0分)	供应商提供自2019年以来的类似业绩情况，每项得1分，最高得6分。（以合同为准，复印件加盖公章）
	认证证书 (3.0分)	供应商或制造商取得质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书每项得1分，最高得3分。（复印件加盖公章）
	企业荣誉 (1.0分)	供应商或制造商获得专精特新企业称号或创新型、技术性企业证书得1分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】 最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第七章 响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

格式一：

响应文件封面

(项目名称)
响应文件

(正本/副本)

项目编号：

包 号： 第 包（若项目分包时使用）

(供应商名称)

年 月 日

格式二：

响应文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、首轮报价表
- 三、授权委托书
- 四、供应商基本情况表
- 五、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 六、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 七、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 八、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 九、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十、联合体协议书
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、分项报价明细表
- 十五、主要商务要求承诺书
- 十六、技术偏离表
- 十七、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、供应商业绩情况表
- 二十、各类证明材料
- 二十一、供应商守信承诺书

格式三：

投标承诺书

采购单位、中岐能工程项目管理有限公司：

1.按照已收到的项目（项目编号：）磋商文件要求，经我方（供应商名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次磋商文件规定的所有要求，并承诺在成交后执行磋商文件、响应文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意磋商文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照磋商文件、响应文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消成交资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 成交后，无正当理由放弃成交资格；
- (2) 成交后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- (5) 要求更改磋商文件和成交结果公告的实质性内容；
- (6) 法律法规和磋商文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

供应商开户银行：

账号/行号：

法定代表人签字：（加盖公章）

年 月 日

格式四：

首轮报价表

- 说明：
1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。
 2. 价格应按照“供应商须知”的要求报价。
 3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。
 4. 《首轮报价表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成。

法定代表人或法人授权代表（签字）：
加盖公章：
年 月 日

格式五：

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和授权代表签字。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

授权委托人：_____（签字）

法定代表人身份证扫描件 人像面	法定代表人身份证扫描件 国徽面
授权委托人身份证扫描件 人像面	授权委托人身份证扫描件 国徽面

____年____月____日

格式六：

供应商基本情况表

供应商名称			
所有制性质		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		员工总数	
联系人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			
注：投标单位须在该表后附法人或其他组织的营业执照副本、自然人的身份证明及招标公告中供应商资质要求的其他资质证明等。			

格式七:

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式八：

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式九：

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

格式十：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十一：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

中岐能工程项目管理有限公司：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十二：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加
_____（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）
联合体成员名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

格式十四：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十五：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式十六：

分项报价明细表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成。

格式十七：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有主要商务条款要求**（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于磋商文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

供应商名称：（加盖公章）

年月日

格式十八：

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		供应商提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
						
2		★	2.1			
			2.2			
						
.....						

说明：

1. 供应商应当如实填写上表“供应商提供响应内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并逐一列明具体响应数值或内容。只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
3. “备注”处可填写偏离情况的具体说明。
4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式十九：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按磋商文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十一：

供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十二：

各类证明材料

- 1.磋商文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供其他资料。