

内蒙古自治区大数据中心



关于内蒙古自治区电子政务外网 政务云支撑能力提升项目（一期） 机柜租赁服务（一）废标的函

自治区公共资源交易中心：

我中心“内蒙古自治区电子政务外网政务云支撑能力提升项目（一期）机柜租赁服务（一）”（项目编号：NMGZC-G-F-250530）采购工作于2025年8月21日开标，投标供应商共3家，分别为联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司、中国移动通信集团内蒙古有限公司、中国广电内蒙古网络有限公司。经评标委员会评审，中标供应商为中国广电内蒙古网络有限公司（见附件3）。

履行合同签订程序时，我中心认真比对招标文件和投标文件，发现中标供应商投标文件技术偏离表（见附件2）中对招标文件第9项（见附件1）标“★”号的实质性条款响应为负偏离。评标委员会在符合性审查过程中未发现上述情况，存在应否决投标但未否决的情形。

鉴于评标委员会评审有误，请你中心将此项目废标，我中心将按照政府采购相关要求重新招标。

- 附件：1.公开招标文件——招标内容与技术要求
2.投标文件——技术偏离表
3.中标通知书
4.符合性审查表
5.评标报告

nmgszy:

内蒙古自治区大数据中心

2025年8月25日



第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

为自治区电子政务外网政务云支撑能力提升项目(一期)提供标准数据中心机柜租用服务,并提供机柜所在机房的电力、空调、消防、监控等机房环境服务,以及机房日常运维服务。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	服务期开始前1个工作日交付机柜服务。
2		标的提供地点	双方约定地点。
3		合同履约期限	2025年8月27日至2026年12月31日
4		合同履约地点	双方约定地点。
5		验收要求	服务期满后,采购方聘请第三方考核评价机构对中标方提供的服务进行考核评价,考核评价结果作为合同履约验收依据。
6		合同支付方式	1、按要求交付机柜服务后,按照合同约定支付。 , 达到付款条件起90日, 支付合同总金额的40.00% 2、服务期开始6个月后,经第三方考核评价通过,按照合同约定支付。 , 达到付款条件起90日, 支付合同总金额的40.00% 3、服务期满后,经第三方考核评价通过,按照合同约定支付。 , 达到付款条件起90日, 支付合同总金额的20.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金: 不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1:

标的名称: 内蒙古自治区电子政务外网政务云支撑能力提升项目(一期) 机柜租赁服务(一)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.投标方提供的机房应为采购方专用,具备独立的物理区域,不得与其他用户共用,机房选址、区域组成和布局合理,符合或者不低于国家标准。 2.楼层设计承重:电力电池室不低于 16.0kN/m2,数据机房不低于14.0kN/m2。 3.主要结构选型:钢筋混凝土框架。 4.设计使用年限不低于 50 年。
2		1.机房防雷符合或者不低于GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。 2.机房防火符合或者不低于《邮电建筑防火设计标准YD5002-2005》。 3.机房防震符合或者不低于《通信建筑抗震设防分类标准YD5054-2010》。

3	★	机房物理和环境能够在服务期内经过改造达到国家标准GB/T39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》的第三级要求,并在服务期内通过商用密码应用安全性评估。
4		1.机架排列方式:机架的布置采用面对面、背对背的冷热分区方式排列。 2.机房机架列间距、出口通道和与空调机间距符合或者不低于国家标准。
5		1.IT 机房、UPS 机房:室内空调设计温度 $24\pm2^{\circ}\text{C}$,相对湿度30-60%。 2.按二类防雷建筑物设置防雷保护措施,包括:防直击雷措施、防雷电感应措施、防雷电波侵入措施、防侧击雷措施。 3.防雷接地、交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地采用联合接地方式,与大楼共用接地体。 4.光源:光缆进线室0.75m水平面不低于200Lx;通信机房0.75m水平面不低于500Lx;电池室地面不低于200Lx; 发电机房地面不低于100Lx。 5.应急照明:应急照明包括备用照明和疏散照明,应急照明的供电电源由两路市电、EPS 电源组成。
6		1.走线架:采用上走线方式,每列机架上方安装双层走线架,分别布放信号线及电源线,每列双层走线架之间安装列内光纤槽道。 2.机房主走线架单层所承载电缆负荷至少需要满足400公斤/米,列走线架承载负荷至少需要满足250公斤/米。列内尾纤及电源走线架单层至少满足负荷50公斤/米。
7		1.单台柴油发电机容量不低于1600KVA 的 10kV柴油发电机组。 2.柴油发电机组的冗余方式符合或者不低于国家标准。 3.柴油发电机组的启动方式:手动/自动。 4.柴油发电机组的起机时间:启动时间小于1分钟。
8		1.双母线UPS系统,UPS在设备断电之后可保证不少于0.5小时的供电。 2.UPS主机单机容量不低于400kVA。 3.UPS系统的冗余方式:2N。 4.主用UPS容量控制:主用UPS容量控制在80%以内。
9	★	1.提供标准机柜60个,深度不小于1100mm(放置设备的空间深度不少于880mm),有效高度不少于42U,机柜内径不小于450mm,满足安装19英寸设备需求。 2.功耗:单机柜 $\geq 4.4\text{KW}$ 。 3.供电:双路市电 PDU $\geq 16\text{A}$,PDU孔数和型号能够满足机柜实际安装设备的需求,供电能力满足全部负荷,对大型网络设备的电源应按采购人实际需求进行机柜供电改造。协助采购方设备上架并加电,提供机柜用电量的测量工作。 4.承重:单机柜承重不低于500kg,单搁板承重不小于80kg。
10		1.机房内部设置烟雾探测火灾报警系统。 2.独立布设符合国家消防要求的机房自动灭火系统。 3.具有分区灭火控制。 4.主机房、配电房等核心区域满足国家消防要求,配置足够数量的手持灭火器与防毒面具。
11		机房动环监控系统满足机房动力、环境、能耗等主要参数的监控指标,机房内动环监控系统应由专人24小时值守。

技术偏离表

序号	标的名称	招标文件要求			投标人提供响应内容	偏离程度	备注
一	内蒙古自治区电子政务外网政务云支撑能力提升项目（一期） 机柜租赁服务（一）		1	1. 投标方提供的机房应为采购方专用，具备独立的物理区域，不得与其他用户共用，机房选址、区域组成和布局合理，符合或者不低于国家标准。 2. 楼层设计承重：电力电池室不低于 16.0kN/m ² ，数据机房不低于 14.0kN/m ² 。 3. 主要结构选型：钢筋混凝土框架。 4. 设计使用年限不低于 50 年。	我公司提供的机房符合： 1. 为采购方专用，具备独立的物理区域，不与其他用户共用，机房选址、区域组成和布局合理，符合国家标准。 2. 楼层设计承重：电力电池室不低 16.0kN/m ² ，数据机房不低于 14.0kN/m ² 。 3. 主要结构选型：钢筋混凝土框架。 4. 设计使用年限不低于 50 年。	满足	
			2	1. 机房防雷符合或者不低于 GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。 2. 机房防火符合或者不低于《邮电建筑防火设计标准 YD5002-2005》。 3. 机房防震符合或者不低于《通信建筑抗震设防分类标准 YD5054-2010》。	我公司提供的机房符合： 1. 机房防雷符合 GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。 2. 机房防火符合《邮电建筑防火设计标准 YD5002-2005》。 3. 机房防震符合《通信建筑抗震设防分类标准 YD5054-2010》。	满足	

		★	3	机房物理和环境能够在服务期内经过改造达到国家标准 GB/T39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》的第三级要求，并在服务期内通过商用密码应用安全性评估。	我公司提供的机房物理和环境能够在服务期内经过改造达到国家标准 GB/T39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》的第三级要求，并在服务期内通过商用密码应用安全性评估。	满足	
			4	1. 机架排列方式:机架的布置采用面对面、背对背的冷热分区方式排列。 2. 机房机架列间距、出口通道和与空调机间距符合或者不低于国家标准。	我公司提供的机房符合: 1. 机架排列方式:机架的布置采用面对面、背对背的冷热分区方式排列。 2. 机房机架列间距、出口通道和与空调机间距符合国家标准。	满足	
			5	1. IT 机房、UPS 机房:室内空调设计温度 $24 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 30-60%。 2. 按二类防雷建筑物设置防雷保护措施，包括:防直击雷措施、防雷电感应措施、防雷电波侵入措施、防侧击雷措施。 3. 防雷接地、交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地采用联合接地方式，与大楼共用接地体。 4. 光源:光缆进线室 0.75m 水平面不低于 200Lx:通信机房 0.75m 水平面不低于 500Lx:电池室地面不低于 200Lx:发电机房地面不低于 100Lx。 5. 应急照明:应急照明包括备用照明和疏散照明，应急照明的供电电源由两路市电、EPS 电源组成。	我公司提供的机房符合: 1. IT 机房、UPS 机房:室内空调设计温度 $24 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 30-60%。 2. 按二类防雷建筑物设置防雷保护措施，包括:防直击雷措施、防雷电感应措施、防雷电波侵入措施、防侧击雷措施。 3. 防雷接地、交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地采用联合接地方式，与大楼共用接地体。 4. 光源:光缆进线室 0.75m 水平面不低于 200Lx:通信机房 0.75m 水平面不低于 500Lx:电池室地面不低于 200Lx:发电机房地面不低于 100Lx。 5. 应急照明:应急照明包括备用照明和疏散照明，应急照明的供电电源由两路市电、EPS 电源组成。	满足	
			6	1. 走线架:采用上走线方式，每列机架上方安装双层走线架，分别布放信号线及电源线，每列双层走线架之间安装列内光纤槽道。 2. 机房主走线架单层所承载电缆负荷至少需要满	我公司提供的机房的网络列头柜与其他机房（包括本层配线间、本层其他机房）之间的线缆，采用上走线方式，机房内桥架敷设，公共走廊部分在吊顶以上封闭桥架敷设。机房区域的机柜间，即网络列	满足	

				足 400 公斤/米，列走线架承载负荷至少需要满足 250 公斤/米。列内尾纤及电源走线架单层至少满足负荷 50 公斤/米。	头柜与标准服务器机柜之间，采用机柜自带桥架上走线方式，每列机架上方安装双层走线架，分别布放信号线及电源线，每列双层走线架之间安装列内光纤槽道。办公区布线采用下走线方式。主走线架单层所承载电缆负荷满足 400 公斤/米，列走线架承载负荷满足 250-300 公斤/米。列内尾纤及电源走线架单层至少满足负荷 50 公斤/米。电缆走线、信号线走线和尾纤走线架尽量分离，最大程度减小线缆传输干扰。		
			7	1. 单台柴油发电机容量不低于 1600KVA 的 10kV 柴油发电机组。 2. 柴油发电机组的冗余方式符合或者不低于国家标准。 3. 柴油发电机组的启动方式:手动/自动。 4. 柴油发电机组的起机时间:启动时间小于 1 分钟。	我公司机房柴油发电机满足: 1. 单台柴油发电机容量不低于 1600KVA 的 10kV 柴油发电机组。 2. 柴油发电机组的冗余方式符合或者不低于国家标准。 3. 柴油发电机组的启动方式:手动/自动。 4. 柴油发电机组的起机时间:启动时间小于 1 分钟。	满足	
			8	1. 双母线 UPS 系统，UPS 在设备断电之后可保证不少于 0.5 小时的供电。 2. UPS 主机单机容量不低于 400kVA。 3. UPS 系统的冗余方式:2N。 4. 主用 UPS 容量控制:主用 UPS 容量控制在 80%以内。	我公司机房的 UPS 满足: 1. 双母线 UPS 系统，UPS 在设备断电之后可保证不少于 0.5 小时的供电。 2. UPS 主机单机容量不低于 400kVA。 3. UPS 系统的冗余方式:2N。 4. 主用 UPS 容量控制:主用 UPS 容量控制在 80%以内。	满足	
		★	9	1. 提供标准机柜 60 个，深度不小于 1100mm(放置设备的空间深度不少于 880mm)，有效高度不少于 42U，机柜内径不小于 450mm，满足安装 19 英寸设备需求。2. 功耗:单机柜≥4KW。	我公司提供的机柜满足: 1. 提供标准机柜 60 个，深度不小于 1100mm(放置设备的空间深度不少于 880mm)，有效高度不少于 42U，机柜内径不小于 450mm，满足安装 19 英寸设备需求。	满足	

				3. 供电:双路市电 PDU$\geq$16A, PDU 孔数和型号能够满足机柜实际安装设备的需求, 供电能力满足全部负荷, 对大型网络设备的电源应按采购人实际需求进行机柜供电改造。协助采购方设备上架并加电, 提供机柜用电量的测量工作。 4. 承重:单机柜承重不低于 500kg, 单搁板承重不小于 80kg。	2. 功耗:单机柜$\geq$4KW。 3. 供电:双路市电 PDU$\geq$16A, PDU 孔数和型号能够满足机柜实际安装设备的需求, 供电能力满足全部负荷, 对大型网络设备的电源按采购人实际需求进行机柜供电改造。协助采购方设备上架并加电, 提供机柜用电量的测量工作。 4. 承重:单机柜承重不低于 500kg, 单搁板承重不小于 80kg。		
			10	1. 机房内部设置烟雾探测火灾报警系统。 2. 独立布设符合国家消防要求的机房自动灭火系统。 3. 具有分区灭火控制。 4. 主机房、配电房等核心区域满足国家消防要求, 配置足够数量的手持灭火器与防毒面具。	我公司提供的机房满足: 1. 机房内部设置烟雾探测火灾报警系统。 2. 独立布设符合国家消防要求的机房自动灭火系统。 3. 具有分区灭火控制。 4. 主机房、配电房等核心区域满足国家消防要求, 配置足够数量的手持灭火器与防毒面具。	满足	
			11	机房动环监控系统满足机房动力、环境、能耗等主要参数的监控指标, 机房内动环监控系统应由专人 24 小时值守。	我公司提供的机房满足: 机房动环监控系统满足机房动力、环境、能耗等主要参数的监控指标, 机房内动环监控系统应由专人 24 小时值守。	满足	
			12	1. 机柜须部署在单独的物理空间内, 满足采购方设备部署需求, 并具备一定的冗余。 2. 机柜所在机房须设置 ODF 机柜, 预留纤芯端子不少于 72 个, 方便传输专线和传输设备的跳接和连接。	1. 我公司机柜部署在单独的物理空间内, 满足采购方设备部署需求, 并具备一定的冗余。 2. 我公司数据中心设有独立的光纤配线间, 全部采用标准 ODF 机柜, 单机柜按照 576 芯配置单元子框和熔纤盘。数据中心主备路各设有 3 根 216 芯出局光缆, 链路资源优质完善, 预留纤芯端子 144 个, 方便传输专线和传输设备的跳接和连接。	满足	

★	13	1. 投标方须免费提供满足采购人驻场运维团队工作的相对独立的办公区域约 100 平方米。 2. 投标方须免费提供库房。	我公司承诺满足： 1. 免费提供满足采购人驻场运维团队工作的相对独立的办公区域约 100 平方米。 2. 免费提供库房。	满足	
	14	投标方负责机房及相关配套基础设施的日常运行管理和维护，包括供配电系统、机房空调系统、消防系统、漏水监测系统、视频监控系统、门禁系统、环境监控系统等。	我公司承诺满足： 负责机房及相关配套基础设施的日常运行管理和维护，包括供配电系统、机房空调系统、消防系统、漏水监测系统、视频监控系统、门禁系统、环境监控系统等。	满足	
	15	1. 投标方提供保障本项目的专门化服务保障团队。 2. 对机房消防系统应进行每月巡检，记录消防系统的运行情况，每年组织进行消防培训和演练，并提供相关报告。 3. 机房所在建筑应具备供配电、温湿度环境、漏水、空调、消防、安全等重要设施的 7X24 小时集中监控系统，并实现声光报警。 4. 对机房应提供 7X24 小时保安巡视，每月对门禁系统运行情况进行检查和维护。 5. 对机房的漏水检测系统每月进行检查测试。 6. 定期检查机房监控系统，对监控录像系统进行维护保养。 7. 提供 7*24 小时线路运维保障服务，能提供故障申告电话并 7*24 小时受理故障申告，在接到故障申告后及时修复故障，维护人员每 30 分钟反馈故障排查处理情况，故障恢复后 30 分钟口头反馈结果，3 个工作日内提供书面故障报告。	我公司提供的服务满足： 1. 提供保障本项目的专门化服务保障团队。 2. 对机房消防系统应进行每月巡检，记录消防系统的运行情况，每年组织进行消防培训和演练，并提供相关报告。 3. 机房所在建筑应具备供配电、温湿度环境、漏水、空调、消防、安全等重要设施的 7X24 小时集中监控系统，并实现声光报警。 4. 对机房提供 7X24 小时保安巡视，每月对门禁系统运行情况进行检查和维护。 5. 对机房的漏水检测系统每月进行检查测试。 6. 定期检查机房监控系统，对监控录像系统进行维护保养。 7. 提供 7*24 小时线路运维保障服务，能提供故障申告电话并 7*24 小时受理故障申告，在接到故障申告后及时修复故障，维护人员每 30 分钟反馈故障排查处理情况，故障恢复后 30 分钟口头反馈结果，3 个	满足	

					工作日内提供书面故障报告。		
--	--	--	--	--	---------------	--	--

说明：

1. “招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。
2. “投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
3. “偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。
4. “备注”栏可填写偏离情况的具体说明。
5. 本表填写内容与分项报价表不一致的，以分项报价表内容为准。

中标通知书

项目编号: NMGZC-G-F-250530



中国广电内蒙古网络有限公司:

内蒙古自治区大数据中心于2025年08月21日就内蒙古自治区电子政务外网政务云支撑能力提升项目(一期)机柜租赁服务(一)(项目编号: NMGZC-G-F-250530) 进行公开招标采购, 现通知贵公司中标, 请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包1
中标合同包名称	内蒙古自治区电子政务外网政务云支撑能力提升项目(一期) 机柜租赁服务(一)
中标金额(元)	3,040,000.00
合计金额(大写): 叁佰零肆万元整	



内蒙古自治区公共资源交易中心
2025年08月21日

合同融资和电子保函业务告知书

尊敬的政府采购供应商：

欢迎你们参与内蒙古自治区政府采购活动，感谢长期以来对我区政府采购工作的支持！

为深入贯彻落实优化营商环境相关政策要求，充分发挥政府采购政策功能，缓解中小微企业资金短缺、融资困难问题，内蒙古自治区政府采购云平台上线了“合同融资”及“电子保函”两项金融服务。平台入驻多家银行机构、保险公司及担保机构，帮助参与政府采购活动的中小微企业拓宽融资渠道，减轻企业参与政府采购活动的资金压力，诚邀您使用政府采购金融服务。

一、合同融资业务

合同融资业务（即“政采贷”）是一种纯信用的融资方式。凡在内蒙古自治区政府采购云平台供应商库中登记的供应商，可凭借政府采购中标（成交）通知书向入驻平台的银行机构发起融资申请，银行机构以优于一般贷款利率的方式向通过授信审查的供应商发放融资贷款。

合同融资业务具有利率低、额度高、门槛低、效率高的优点，具体办理流程如下：

内蒙古自治区内的中小微企业（供应商），在获得中标（成交）通知书后：登录内蒙古自治区政府采购云平台→查看中标项目列表→选择可融资的项目→线上签订“政府采购合同融资意向书”→选择入驻平台的银行发起融资申请→银行受理→供应商线下开通贷款专用账户→供应商与采购人签订采购合同→采购合同公示备案→银行放款→额度生效。

注：供应商必须使用在申贷银行开立的贷款专用账户与采购人签订采购合同，以确保贷款顺利发放。

二、电子保函业务

政府采购电子保函是保证人以CA证书进行电子签名的数据电文为介质，通过计算机网络向受益人开立的具有法律效力的担保凭证。目前政府采购云平台支持“电子投标保证金”和“电子履约保函”业务，部分担保机构可实现“秒出函”。

电子保函业务具有便捷、安全、低成本、高效率的优点，具体办理流程如下：

1. 电子投标保证金

供应商登录内蒙古自治区政府采购云平台→点击用户中心电子投标保证金平台入口→选择可开函项目→绑定经办人手机号→确认并完善资料→选择出函机构→签订委托协议→支付保费→保函发放。

2. 电子履约保函

中标供应商登录内蒙古自治区政府采购云平台→点击用户中心电子履约保函平台入口→选择可开函项目→确认并完善资料→选择开函机构→签订委托协议→支付保费→保函发放。

注意：担保机构审核、非工作日等因素可能影响出函效率，供应商应提前做好时间规划。

如您在金融服务过程中遇到问题可拨打服务电话4000471010转2进行咨询。

服务时间：工作日08:30-12:00，14:30-18:00。

符合性审查表

项目名称：内蒙古自治区电子政务外网政务云支撑能力提升项目（一期）机柜租赁服务（一）
项目编号：NMGZC-G-F-250530
包号： 1

制表日期：2025年08月21日

评审点	审查内容	中国广电内蒙古网络有限公司	联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司	中国移动通信集团内蒙古有限公司
投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）	√	√	√
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。	√	√	√
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。	√	√	√
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。	√	√	√
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。	√	√	√
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形：围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。	√	√	√
结论		√	√	√

全体评审人员签字：

赵楠

栗磊

李欣

赵楠

王磊

评标报告

项目名称：内蒙古自治区电子政务外网政务云支撑能力提升项目（一期）机柜租赁服务（一）

项目编号：NMGZC-G-F-250530

一.招标公告刊登的媒体名称：

内蒙古自治区政府采购网

二.开标日期和地点：

合同包 1(内蒙古自治区电子政务外网政务云支撑能力提升项目(一期) 机柜租赁服务(一))

- 1.开标时间：2025年08月21日09时30分 整（北京时间）
- 2.开标地点：内蒙古自治区政府采购网（政府采购云平台）
- 3.评标地点： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街6号评标室1
- 4.评标时间： 2025年08月21日09时37分-2025年08月21日12时28分

三.监督部门：

内蒙古自治区财政厅政府采购处

四.组织机构：内蒙古自治区公共资源交易中心

五.工作人员：

六.投标人名单和评标委员会成员名单：

- 1.投标人名单： 到开标时间共签到3家。
- 2.评标委员会成员名单：评标委员会共5人组成。由评标委员会成员推选评标委员会组长，采购人代表不得担任组长。

姓名	组成类别	是否为评标委员会组长
栗晓豪	采购人代表	
赵楠	专家	组长
李耿	专家	
赵巍	专家	
王钰	专家	

七.评标方法和标准：综合评分法，具体内容招标文件中已载明。

八.开标记录：（详见开标记录表）

九.评标情况及说明：

- 1.审查情况：
合同包 1(内蒙古自治区电子政务外网政务云支撑能力提升项目(一期) 机柜租赁服务(一))
资格小组意见汇总：无
符合小组意见汇总：无
通过审查的投标人共3家。未通过审查的投标人共0家。
- 2.详细评审情况：
技术部分小组意见汇总:无
商务部分小组意见汇总:无

十.评标结果：

合同包 1(内蒙古自治区电子政务外网政务云支撑能力提升项目(一期) 机柜租赁服务(一))

得分排序	投标人	投标报价	得分	备注
1	中国广电内蒙古网络有限公司	总价：3,040,000.00元	92.00分	中标人
2	中国移动通信集团内蒙古有限公司	总价：3,072,500.00元	88.09分	第二中标候选人
3	联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司	总价：3,073,000.00元	81.29分	第三中标候选人

十一.其他需要说明的情况。包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行澄清、说明或者补正、评标委员会成员更换等。

特此报告。

评标委员会全体成员签字：

宋豪

王梓

李凡

赵磊

王钰

2025年08月21日