



一层低压配电室电气平面布置图

门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	备注	选自图集
门	M-1	1500X2700	1	防火门	12J4-2-4(GFM01-2127)

- 说明:
- 1、电气进、出线通过电缆夹层部分,具体见电气《配电室电缆夹层布置图》;
 - 2、M-1:门高2700,上做可拆卸亮子,以便搬运设备;
 - 3、配电室所有门均为防火门,要求防火门等级为甲级,且门均朝外开。

变电一次		
变电二次		
变电土建		
线 路		
专 业	会 签 人	日 期

呼和浩特市电力勘察设计院有限公司			内蒙古农业大学西区主配电室配电设施更新改造工程		
批 准	郭建秋	设计/制图	王 强	1#配电室平面布置图	
审 核	郭建秋	校 审	商 楠		
	刘 杰	比 例			
		日 期	2025.05	图 号	施土-01