

设备材料表

内蒙古农业大学西区主配电室配电设施更新改造工程

清册 1 本

设备材料表					
序号	名称	型号及规范	单位	数量	备注
1	高压柜	KYN28A-12(Z)	台	9	
2	低压柜	GCS	台	11	
3	矩形铜母线	主母线TMY-80x6	米	15	配套提供母线通道箱 以实测为准
4		地线及零线TMY-80x6			
5	扁钢	-50x6 热镀锌	米	90	
6	防火堵料		kg	20	
7	防火涂料		kg	20	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

设计阶段

主要设备材料汇总表

施电—A06