





注1：本图用于配电室。

注2：本图用于变压器出线柜













序号	标号	名称	型号规格	数量	备注
21	ZK1	小型断路器	HUM18-63/3P C6A	1	
20	QK	转换开关	LW39A-16RA22-2P	1	
19	KK	转换开关	LW39A-16RA22-4P	1	
18	SB2	复归按钮	LA39-11 黑	1	
17	LP1~LP7	连接片	JY1-2	7	
16	XB	按钮开关	XB2-BA31C	1	
15	LHa,LHc	电压互感器(变比见一次图)		2	
14	ZK6	小型断路器	HUM18-63/2P C6A	1	
13	JX	接线盒	DFY	1	
12	ZK2~ZK5	小型断路器	HUM18Z-63/2P C6A	4	
11	ZM	照明灯	CM-1 AC220V 25W	1	
10	JD	辅助开关	F1-4-22 接地刀	1	
9	KCZ	智能操控装置		1	
8	JRQ1~JRQ2	加热器	JRQ AC220V 100W	2	
7	Wh	多功能电度表	DSSD 881 3×100V	1	
6	1n	微机线路保护装置	INT-PA150，DC220V	1	
5	CZ	插件	CZ-58 真空断路器	1	
4	WSA,WSB	温湿度传感器	WSDCG	2	
3	SB1	旋转按钮	LA39-11X	1	
2	CG	带电显示装置	CG2-10Q	1	
1	LH	零序互感器	LXK- Φ120	1	

呼和浩特市电力勘察设计院有限公司			内蒙古农业大学西区主配电室配电设施更新改造工程		施工 设计阶段
批准		设计/制图		出线柜原理图	
审核	刘杰	校审			
		比例			
		日期	2025.05	图号	D0202-07

A2