

二层高压配电室平面布置图



门窗表

说明:

- 1、电气进、出线通过电缆夹层部分，具体见电气《配电室电缆夹层布置图》；
- 2、M-1:门高2700，上做可拆卸亮子，以便搬运设备；
- 3、配电室所有门均为防火门，要求防火门等级为甲级，且门均朝外开。
- 4、本工程需要在原建筑二层楼板改造，改造荷载需要原建筑单位验算，荷载由电气一次提供，通过荷载验算后方可使用本图。

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	备注	选自图集
门	M-1	1800x2700	1	防火门	12J4-2-4(GFM01-2127)

变电一次		
变电二次		
变电土建		
线 路		
专 业	会 签 人	日 期

呼和浩特市电力勘察设计院有限公司			内蒙古农业大学西区主配电室配电设施更新改造工程			设计阶段
批准		设计/制图	2#配电室平面布置图			
审核	 	校审				
		比例				
		日期	2025.05	图号	施土-03	