



1-1

说明:

- 1、所有支架均应作热镀锌处理。
- 2、电缆沟壁采用C30混凝土浇筑，沟内用1:5防水砂浆抹面20厚。

变电一次		
变电二次		
变电土建		
线 路		
专 业	会 签 人	日 期

呼和浩特市电力勘察设计院有限公司				内蒙古农业大学西区主配电室配电设施更新改造工程		施 工	设计阶段
批 准	王 磊	设计/制图	王 磊	1#配电室设备基础剖面图			
审 核	邵建秋	校 审	商 婧				
	刘 杰	比 例					
		日 期	2025.05	图 号	施土-02		