

呼和浩特市新城区园林绿化服务中心呼和浩特市大型公园再生水管网（内网）建设工程（新城区）中标（成交）明细

内蒙古百欧工程项目管理有限公司受呼和浩特市新城区园林绿化服务中心委托，采用竞争性磋商进行采购呼和浩特市大型公园再生水管网（内网）建设工程（新城区）（项目编码：150102-NMGB0-CS-20250001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古丽景建设工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 3,579,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	B02091200再生水利用工程施工	再生水利用工程施工	新建内网基础设施建设，主管网和快速取水口，新增园林绿化支管、喷头、滴灌带以及配套阀门井等绿化设施	合同签订后主体工程到2025年12月31日完工，绿化恢复最晚到2026年6月1日前完工。	沈国栋	注册二级建造师	3,579,000.00	1.00	项	3,579,000.00

二、合同包2（合同包二）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古三江项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 62,500.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	C20020600 工程监理服务	监理服务	新建内网基础设施建设，主管网和快速取水口，新增园林绿化支管、喷头、滴灌带以及配套阀门井等绿化设施全过程监理	一、施工准备阶段验收 在施工准备阶段，监理需对图纸、方案、人员、机械、材料进行严格验收。图纸审核方面，需确认再生水管线布局、蓄水池设计符合相关规范及公园实际需求，设计单位已完成有效交底；施工方案应涵盖合理施工工艺与安全措施，经审核通过。人员资质验收要确保施工团队特殊工种人员持证上岗；机械设备需提供性能检测报告，满足施工强度与精度要求；材料验收时，再生水管材、钢筋、混凝土等需具备质量证明文件，抽样复检合格，严禁不合格材料进入现场。二、施工过程阶段验收 施工过程中，关键工序完成后需进行即时验收。再生水管线焊接接口应平滑、无砂眼，经压力试验，无渗漏、压降符合标准；蓄水池基础浇筑需检查钢筋绑扎间距、保护层厚度，混凝土强度达标且无蜂窝麻面。日常巡查验收时，安全文明施工措施落实到位，现场无安全隐患，材料堆放整齐；工程进度按计划推进，偏差在可控范围；工程计量准确，造价控制合理；质量验收需严格依据标准，分项工程验收合格后方可进入下一工序；工程变更需有完整审批手续，按变更内容施工。三、竣工验收阶段验收 竣工验收阶段，监理需全面审核竣工资料，确保资料与施工过程一致，包含材料检验报告、试验检测记录、隐蔽工程验收记录等。组织预验收时，对再生水管网与蓄水池工程实体进行细致检查，如管线连接密封性、蓄水池防水性能，对发现问题督促施工方整改。参与正式验收时，提供监理评估报告，阐述工程质量、进度、造价控制情况，配合建设单位完成验收工作，确保工程质量符合设计和使用要求。	合同签订后主体工程到2025年12月31日完工，绿化恢复最晚到2026年6月1日前完工。	合格标准	62,500.00	1.00	项	62,500.00

内蒙古百欧工程项目管理有限公司
2025年08月18日