

九原区新春街道路空洞探测、排水管网清淤、检查井加固及雨水引流维护服务				
作业名称	作业内容及要求	规格	数量	单位
雨水管清淤检测	1. 处理位置:管道内。2. 管径:DN600-800。3. 工作内容:清淤、CCTV检测。4. 吸泥车及垃圾外运, 运距综合考虑	600	100	米
		700	95	米
		800	70	米
井室喷涂	1. 处理位置:井室。2. 预处理。3. 无机防腐砂浆。4. 喷涂厚度3豪米。	60座井	870	平方米
道路空洞检测	1. 检测位置:机动车道。2. 设备: 探地雷达车	两车道(4趟)	8	千米
检查井固化修复	1. 处理位置:检查井。2. 材料: 环氧树脂和玻璃纤维。3. 设备及固化厚度: 光固化车、固化厚度4毫米	15座井	222	平方米