

保鲜冷库采购清单					
用          户					
冷库温度：（℃）			.5℃～0℃（2间）		
冷库尺寸：（米）			长48米×24米×高6米（2间）		
一、制冷系统部分					
序号	品        名	技术参数	规格型号	单位	数量
1	涡旋并联机组	冷凝温度：40℃ 蒸发温度：-10℃ 制冷量：234.05KW 工作电压：380v/50Hz		台	1
2	逆流型蒸发式冷凝器	冷凝形式：逆流式 排热量：700KW 工作电压：380v/50Hz 零下5摄氏度停水		台	1
3	吊顶节能冷风机蒸发器	冷库温度：0℃ 换热温差：8℃ 制冷量：82KW 通风量：36000m³/小时 工作电压：380v/50Hz 具有加热功能）		台	7
4	吊顶节能冷风机蒸发器吊架	镀锌型材		付	7
5	纤维织布风管	直径：800mm		米	90

6	热力膨胀阀	名义制冷量：82KW 制冷剂：R507A/404A 蒸发温度范围：-25/10℃	TGES2	套	7
7	制冷供液管路（铜管部分）	1、材质：紫铜 ， 包含阀门管件		项	1
8	制冷供液管钢管部分	1、材质：20# 2、材质和质量须符合GB/T8163-2008要求 包含阀门管件		项	1
9	制冷供液管路系统用干燥过滤器		PKEK-307S	套	7
10	机组高压气管截止阀		DN80	套	1
11	高压安全阀		DN20	套	1
12	橡塑保温	橡塑保温厚度25mm，防火等级：B1级；材质符合：GB/T17794-2008要求		项	1
13	制冷剂		R507	吨	0.5
14	冷冻油		H32	项	1
15	其他辅材	/	五金小件	项	1
16	蒸发冷回水水箱（含阀件）	水箱材质：304不锈钢。 水箱容积：2吨. 含管件水泵及上下水管材	长2米×宽1米×高2米	套	1
二、电控部分					

1	冷库总控制箱	PLC编程集中控制系统，温度传感器，10.2寸彩色触摸屏，电气元件		套	1
2	冷库温度控制柜	1、工作电压：220V/50HZ 2、工作环境：+50到-20度 3、温度控制范围：+50到-40度		套	2
3	电线电缆	国标电缆		项	1
4	桥架穿线管	国标		项	1
5	电气辅料	国标		项	1
备注：投标人应充分了解该项目的总体情况以及可能影响报价的其他因素，投标报价为中标货物到达招标人要求交货地点并包含验收所产生的全部费用（还应包含但不限于投标全部货物及服务所需的保险、运费、材料费，设计费、安装调试费、关税等其它一切税费、设备土建基础及土建部分所产生的费用及其他费用等）。中标人无论产生任何费用，采购人均不再另行支付中标人提出的任何增加的费用。					