

科尔沁左翼中旗人民医院科左中旗人民医院保康新区分院建设项目（门诊住院楼七层手术部、ICU净化工程）设备采购中标（成交）明细

国友项目管理集团有限公司受科尔沁左翼中旗人民医院委托，采用公开招标进行采购科左中旗人民医院保康新区分院建设项目（门诊住院楼七层手术部、ICU净化工程）设备采购（项目编号：KZZQZCS-G-H-250079）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（科左中旗人民医院保康新区分院建设项目（门诊住院楼七层手术部、ICU净化工程）设备采购）

- 1.1、中标（成交）供应商：河南省豫安大通机电设备有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 2,606,135.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	A07010702窗	洁净传递窗	1、传递窗尺寸：80mm0*80mm0*800mm； 2、采用1.2mm不锈钢304制作，含嵌紫外灭菌灯，机械互锁； 3、配D型密封条，大视角圆形加厚玻璃观察窗； 4、紫外线杀菌开关重复使用应能达到20000次； 其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件	永仕医疗	成都市永仕医疗设备制造有限公司	4,480.00	2.00	樁	8,960.00
1-2	A02329900其他医疗设备	不锈钢器械柜	1、不锈钢器械柜（900mm*1700mm*350mm）； 2、柜整体采用1.2mm304不锈钢板制作，柜上半部分为不锈钢框玻璃移门； 3、内部设置可调节高度钢化玻璃隔板；下半部为不锈钢移门，不锈钢嵌入式把手	永仕医疗	成都市永仕医疗设备制造有限公司	4,950.00	4.00	组	19,800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-3	A02329900 其他医疗设备	不锈钢药品柜	1、不锈钢药品柜（900mm*1700mm*350mm）； 2、柜整体采用1.2mm304不锈钢板制作，柜上半部分为不锈钢框玻璃移门； 3、内部设置可调节高度钢化玻璃隔板；下半部为不锈钢移门，不锈钢嵌入式把手	永仕医疗	成都市永仕医疗设备制造有限公司	成都	4,850.00	4.00	组	19,400.00
1-4	A02329900 其他医疗设备	不锈钢麻醉柜	1、不锈钢麻醉柜（900mm*1700mm*350mm）； 2、柜整体采用1.2mm304不锈钢板制作，柜上半部分为不锈钢框玻璃移门； 3、内部设置可调节高度钢化玻璃隔板；下半部为不锈钢移门，不锈钢嵌入式把手	永仕医疗	成都市永仕医疗设备制造有限公司	成都	4,850.00	4.00	组	19,400.00
1-5	A02329900 其他医疗设备	综合多功能控制柜	1、箱体规格:综合多功能控制柜（带下翻书写台及照明）（1200mm*1000mm*300mm）； 2、柜整体采用1.2mm304；不含控制面板）不锈钢板制	永仕医疗	成都市永仕医疗设备制造有限公司	成都	9,780.00	4.00	组	39,120.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-6	A02329900 其他医疗设备	气体面盘	1、五气；气体面盘接头采用黄铜镀镍，耐腐蚀，面板采用铝合金喷塑，抗菌靠老化； 2、无插头时自动密封，泄露率≤0.5%；插拔次数≥20000次，寿命>20年； 3、不同气体终端采用异径接口或机械锁（如氧气接头不可插入空气端口）；其他：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	永仕医疗	成都市永仕医疗设备制造有限公司	成都	620.00	4.00	台	2,480.00
1-7	A02061727 电源插座和转换器	插座箱	1、电源插座箱A尺寸：600mm*220mm； 2、4个220V电源插座电源插座、2个接地端子、总负荷≥6KVA； 3、箱体采用SUS304不锈钢，厚度≥1.2mm,内腔全密封处理，面板与墙面齐平无缝隙； 4、具备报警仪接入护士站系统，实时推送绝缘故障定位及负载超限警告；其他：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	永仕医疗	成都市永仕医疗设备制造有限公司	成都	425.00	12.00	台	5,100.00
1-8	A02061727 电源插座和转换器	插座箱	1、电源插座箱A尺寸：600mm*220mm； 2、3个220V电源插座电源插座，2个接地端子，1个380V电源插座； 3、总负荷≥6KVA；箱体采用SUS304不锈钢，厚度≥1.2mm,内腔全密封处理，面板与墙面齐平无缝隙； 4、具备报警仪接入护士站系统，实时推送绝缘故障定位及负载超限警告；其他：未尽事宜参见图纸及相关规范文件	永仕医疗	成都市永仕医疗设备制造有限公司	成都	425.00	4.00	台	1,700.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-9	A02329900 其他医疗设备	LED六联观片灯	1、尺寸1600mm*1000mm*120mm； 2、超高亮度LED，寿命达50000小时以上； 3、PWM数字调光，支持100档无极调节，6档电子遮光板功能； 4、304不锈钢滚针自锁式夹片装置；全铝材边框及背板，风扇转速随温度自适应调节；未尽事宜参见图纸及相关规范文件	永仕医疗	成都市永仕医疗设备制造有限公司	成都	2,300.00	4.00	套	9,200.00
1-10	A02329900 其他医疗设备	输液轨道	1、输液轨道采用高强度铝合金，厚度1.2mm； 2、轨道接口采用不锈钢嵌入式街头，封头采用ABS原生料注塑； 3、四轮塑钢静音滑轮；规格：L=2600mm未尽事宜参见图纸及相关规范文件	永仕医疗	成都市永仕医疗设备制造有限公司	成都	264.00	3.00	套	792.00
1-11	A07010702 窗	金属（塑钢、断桥）窗	1、传递窗尺寸：600mm*600mm*600mm； 2、采用1.2mm不锈钢304制作，含嵌紫外灭菌灯，机械互锁； 3、配D型密封条，大视角圆形加厚玻璃观察窗； 4、紫外线杀菌开关重复使用应能达到20000次； 其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件	永仕医疗	成都市永仕医疗设备制造有限公司	成都	2,458.00	1.00	樘	2,458.00
1-12	A07019900 其他建筑建材	强电设备	详见投标文件技术参数表	三厂	郑州第三电缆有限公司	郑州	751,258.00	1.00	批	751,258.00

品 目 号	品 目 名 称	货 物 名 称	规格型号	品 牌	制 造 商 名 称	产 地	单 价 （ 元 ）	数 量	单 位	总 价 （ 元 ）
1-13	A07019900 其他建筑建 材	弱电工程	投标文件技术参数表	绿联	深圳市绿联科技股份有限公司	深圳	68,589.00	1.00	批	68,589.00
1-14	A07019900 其他建筑建 材	暖通设备	投标文件技术参数表	苏雨	郑州苏雨净化设备有限公司	河南	1,135,896.00	1.00	批	1,135,896.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-15	A02052305 空调机组	直膨组合式净化空调机组	★1、直膨组合式变频净化空调机组AHU-701（直膨+热水盘管）（AHU-701为设备代号），风量9000m3/h;新风量：1000m3/h；制冷量：38.4KW；制热量：32.4KW（热水供热）；电再热：19.5KW；加湿量：13kg/h；配G4,F8；机外静压900pa,电机功率7.5kw,电源380/3/50， 2、系统方式：直膨式；安装形式：卧式机组，座地安装，配减震垫； 3、箱体采用隐藏式框架结构，框架不得外露，箱体内部、外部表面应该光滑平整，无框架或加强筋等凸出，不易积灰，箱体内外钢板采用镀锌钢板加静电粉末喷涂处理（镀锌钢板厚度不低于1.0mm，喷涂厚度不低于60um）或采用1.0mm厚304不锈钢制作，中间夹岩棉保温层，具有高效隔热隔音、A级不燃特点，满足消防要求。 ▲4、箱板厚度不少于50mm；箱体壁板传热系数不高于0.9 w/(m2k)，冷桥因子不应小于0.75；机组箱体面板应具有足够的强度，箱体强度需达到-1000pa的压力下，每米变形量不大于1mm，在+1000 pa的压力下，每米变形量不大于2mm；空调机组凝水盘采用抗菌处理，对于大肠杆菌的抗菌率 > 99.99%，对于金黄色葡萄球菌的抗菌率也 > 99.99%；箱体泄露等级达到-400Pa压力下，泄露量不大于0.01 l/(sm2)；在+700Pa压力下，泄露量不大于0.03 l/(sm2)。且同时满足在1500Pa压力下，漏风率不得大于0.2%，须提供国家权威检测机构通用机电产品检测院有限公司出具的证明文件； 5、过滤框的材质为不锈钢304或镀锌钢喷涂。为防止以后更换过滤器后密封条脱落，过滤框采用液体发泡技术做无接边机器人自动密封处理，禁止使用粘贴式的橡胶或橡塑密封条，并提供实物照片与文字说明。过滤框旁通泄漏率达到±400Pa测试时，泄露百分比小于0.1%，其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件；	欧博	浩金欧博科技股份有限公司	江西	134,852.00	1.00	台	134,852.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-16	A02052305 空调机组	直膨组合式净化空调机组	★1、直膨组合式变频净化空调机组AHU-701（直膨+热水盘管）（AHU-701为设备代号），风量9000m3/h;新风量：1000m3/h；制冷量：38.4KW；制热量：32.4KW（热水供热）；电再热：19.5KW；加湿量：13kg/h；配G4,F8；机外静压900pa，电机功率7.5kw,电源380/3/50， 2、系统方式：直膨式；安装形式：卧式机组，座地安装，配减震垫； 3、箱体采用隐藏式框架结构，框架不得外露，箱体内部、外部表面应该光滑平整，无框架或加强筋等凸出，不易积灰，箱体内外钢板采用镀锌钢板加静电粉末喷涂处理（镀锌钢板厚度不低于1.0mm，喷涂厚度不低于60um）或采用1.0mm厚304不锈钢制作，中间夹岩棉保温层，具有高效隔热隔音、A级不燃特点，满足消防要求。 ▲4、箱板厚度不少于50mm；箱体壁板传热系数不高于0.9 w/(m2k)，冷桥因子不应小于0.75；机组箱体面板应具有足够的强度，箱体强度需达到-1000pa的压力下，每米变形量不大于1mm，在+1000 pa的压力下，每米变形量不大于2mm；空调机组凝水盘采用抗菌处理，对于大肠杆菌的抗菌率 > 99.99%，对于金黄色葡萄球菌的抗菌率也 > 99.99%；箱体泄露等级达到-400Pa压力下，泄露量不大于0.01 l/(sm2)；在+700Pa压力下，泄露量不大于0.03 l/(sm2)。且同时满足在1500Pa压力下，漏风率不得大于0.2%，须提供国家权威检测机构通用机电产品检测院有限公司出具的证明文件； 5、过滤框的材质为不锈钢304或镀锌钢喷涂。为防止以后更换过滤器后密封条脱落，过滤框采用液体发泡技术做无接边机器人自动密封处理，禁止使用粘贴式的橡胶或橡塑密封条，并提供实物照片与文字说明。过滤框旁通泄漏率达到±400Pa测试时，泄露百分比小于0.1%，其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件；	欧博	浩金欧博科技股份有限公司	江西	87,521.00	1.00	台	87,521.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-17	A02052305 空调机组	直膨组合式净化空调机组	★1、直膨组合式变频净化空调机组AHU-703（直膨+热水盘管）（AHU-703为编号），风量3300m3/h;新风量：800m3/h；制冷量：18.3KW；制热量：22.7KW（热水供热）；电再热：7.2KW；加湿量：13kg/h；配G4,F8；；机外静压900pa,电机功率3.0kw,电源380/3/50，系统方式： 2、直膨式；安装形式：卧式机组，座地安装，配减震垫； 3、箱体采用隐藏式框架结构，框架不得外露，箱体内、外部表面应该光滑平整，无框架或加强筋等凸出，不易积灰，箱体内外钢板采用镀锌钢板加静电粉末喷涂处理（镀锌钢板厚度不低于1.0mm，喷涂厚度不低于60um）或采用1.0mm厚304不锈钢制作，中间夹岩棉保温层，具有高效隔热隔音、A级不燃特点，满足消防要求。箱板厚度不少于50mm；箱体壁板传热系数不高于0.9 w/(m2k)，冷桥因子不应小于0.75 ▲4、机组箱体面板应具有足够的强度，箱体强度需达到-1000pa的压力下，每米变形量不大于1mm，在+1000 pa的压力下，每米变形量不大于2mm；空调机组凝水盘采用抗菌处理，对于大肠杆菌的抗菌率 > 99.99%，对于金黄色葡萄球菌的抗菌率也 > 99.99%；箱体泄露等级达到-400Pa压力下，泄露量不大于0.01 l/(sm2)；在+700Pa压力下，泄露量不大于0.03 l/(sm2)，须提供TUV出具的证明文件。且同时满足在1500Pa压力下，漏风率不得大于0.2%，须提供有效的证明文件； 5、过滤框的材质为不锈钢304或镀锌钢喷涂。为防止以后更换过滤器后密封条脱落，过滤框采用液体发泡技术做无接边机器人自动密封处理，禁止使用粘贴式的橡胶或橡塑密封条，并提供实物照片与文字说明。过滤框旁通泄漏率达到±400Pa测试时，泄露百分比小于0.1%；其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件；	浩金欧博科技股份有限公司	江西	87,521.00	1.00	台	87,521.00	

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-18	A02052305 空调机组	直膨组合式净化空调机组	★1、直膨组合式变频净化空调机组AHU-704（直膨+热水盘管）（AHU-704为编号），风量4000m3/h;新风量：800m3/h；制冷量：20.4KW；制热量：23.4KW（热水供热）；电再热：8.7KW；加湿量：13kg/h；配G4,F8；；机外静压900pa,电机功率3.0kw,电源380/3/50， 2、系统方式：直膨式；安装形式：卧式机组，座地安装，配减震垫； 3、箱体采用隐藏式框架结构，框架不得外露，箱体内、外部表面应该光滑平整，无框架或加强筋等凸出，不易积灰，箱体内外钢板采用镀锌钢板加静电粉末喷涂处理（镀锌钢板厚度不低于1.0mm，喷涂厚度不低于60um）或采用1.0mm厚304不锈钢制作，中间夹岩棉保温层，具有高效隔热隔音、A级不燃特点，满足消防要求。箱板厚度不少于50mm；箱体壁板传热系数不高于0.9 w/(m2k)，冷桥因子不应小于0.75； ▲4、机组箱体面板应具有足够的强度，箱体强度需达到-1000pa的压力下，每米变形量不大于1mm，在+1000 pa的压力下，每米变形量不大于2mm；空调机组凝水盘采用抗菌处理，对于大肠杆菌的抗菌率 > 99.99%，对于金黄色葡萄球菌的抗菌率也 > 99.99%；箱体泄露等级达到-400Pa压力下，泄露量不大于0.01 l/(sm2)；在+700Pa压力下，泄露量不大于0.03 l/(sm2)。且同时满足在1500 Pa压力下，漏风率不得大于0.2%，须提供有效的证明文件； 5、过滤框的材质为不锈钢304或镀锌钢喷涂。为防止以后更换过滤器后密封条脱落，过滤框采用液体发泡技术做无接边机器人自动密封处理，禁止使用粘贴式的橡胶或橡塑密封条，并提供实物照片与文字说明。过滤框旁通泄漏率达到±400Pa测试时，泄露百分比小于0.1%，其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件；	欧博	浩金欧博科技股份有限公司	江西	96,562.00	1.00	台	96,562.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-19	A02052305 空调机组	直膨组合式净化空调机组	★1、直膨组合式变频净化空调机组AHU-705（直膨+热水盘管）（AHU-705为编号），风量6000m3/h;新风量：1000m3/h；制冷量：28.8KW；制热量：30KW（热水供热）；电再热：13KW；加湿量：13kg/h；配G4,F8；；机外静压900pa,电机功率4.0kw,电源380/3/50，系统方式： 2、直膨式；安装形式：卧式机组，座地安装，配减震垫； 3、箱体采用隐藏式框架结构，框架不得外露，箱体内、外部表面应该光滑平整，无框架或加强筋等凸出，不易积灰，箱体内外钢板采用镀锌钢板加静电粉末喷涂处理（镀锌钢板厚度不低于1.0mm，喷涂厚度不低于60um）或采用1.0mm厚304不锈钢制作，中间夹岩棉保温层，具有高效隔热隔音、A级不燃特点，满足消防要求。箱板厚度不少于50mm；箱体壁板传热系数不高于0.9 w/(m2k)，冷桥因子不应小于0.75； 4、机组箱体面板应具有足够的强度，箱体强度需达到-1000pa的压力下，每米变形量不大于1mm，在+1000 pa的压力下，每米变形量不大于2mm；空调机组凝水盘采用抗菌处理，对于大肠杆菌的抗菌率 > 99.99%，对于金黄色葡萄球菌的抗菌率也 > 99.99%；箱体泄露等级达到-400Pa压力下，泄露量不大于0.01 l/(sm2)；在+700Pa压力下，泄露量不大于0.03 l/(sm2)。且同时满足在1500Pa压力下，漏风率不得大于0.2%，须提有效的证明文件； 5、过滤框的材质为不锈钢304或镀锌钢喷涂。为防止以后更换过滤器后密封条脱落，过滤框采用液体发泡技术做无接边机器人自动密封处理，禁止使用粘贴式的橡胶或橡塑密封条，并提供实物照片与文字说明。过滤框旁通泄漏率达到±400Pa测试时，泄露百分比小于0.1%，其他说明:未尽事宜参见图纸及相关规范文件；	欧博	浩金欧博科技股份有限公司	江西	115,526.00	1.00	台	115,526.00

国友项目管理集团有限公司
2025年10月16日