

呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区

污水设施改造招标控制价及部分采购要求

一、招标情况:

1. 项目名称: 呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区污水设施改造
2. 建设地点: 呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区
3. 项目性质: 交钥匙改造工程, 包工、包料、含质保售后
4. 项目基本情况: 原有旧病房楼需要恢复使用, 需将旧病房楼污水原有管道接入现有污水处理站; 医院现有洗涤中心废水因成分复杂, 对现有污水处理站冲击较大, 需在现有污水处理站主体工艺不变的情况下, 增加预处理设施及加药调节设备等, 改造后洗涤废水经预处理均质中和, 汇入现有污水处理站, 出水满足医疗机构污水排放标准; 原有污水站设备定期维护。

二、招标控制价(最高限价): 948724.65 元(人民币玖拾肆万捌仟柒佰贰拾肆元陆角伍分), 报价不得高于控制价, 超出按无效投标处理。

三、供应商要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《政府采购法实施条例》相关全部规定;
2. 具备住建主管部门核发环保工程专业承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质(证书在有效期内, 提供清晰扫描件);

3. 具备有效期内安全生产许可证;
4. 项目经理: 拟派项目经理须具备建设行政主管部门核发的机电或市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书(B证), 并无在建工程(提供项目经理目前无在建工程的承诺)。
5. 信用要求: 投标截止日前, 未被信用中国列入失信被执行人、重大税收违法失信主体; 未在中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录, 投标文件附查询截图加盖公章。

四、采购要求

1. 所有设备、材料符合《建筑给水排水设计标准》《医院污水处理工程技术规范 GB51459-2024》《医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005》《钢结构工程施工质量验收标准》《电气装置安装工程施工规范》等国家、行业现行标准; 满足呼伦贝尔地区低温冬季运行防冻要求。
2. 性能要求: 整套系统全自动运行, 无需人工 24 小时值守; 洗涤废水经预处理后平稳接入原有污水站, 消除洗涤剂废水对生化池冲击负荷。
3. 资料要求: 供货时提供设备合格证、出厂检测报告、材质质保书、自控程序图纸、电气原理图、操作手册、竣工图纸全套纸质+电子版资料。
4. 安装调试服务: 成交单位安排专业水处理、电气工程师现场安装、接线、通水 72 小时联动调试; 免费为采购人操作、运维人员现场实操培训 2 次以上, 培训内容包含设备启停、参数设置、日常巡检、简单

故障排查、药剂投加规范等。

五、其他要求

1. 现场踏勘：供应商可自行前往项目现场踏勘，充分掌握场地条件、水电接口、原有管网、冬季施工、院区施工管控要求，踏勘产生的交通、人工等所有费用自行承担，投标视为已完全知晓全部现场风险；
2. 清单约束：工程量、设备规格、材质、数量严格按照本控制价清单执行，如需变更必须经采购人书面签证确认；专业工程暂估价、暂列金额按清单约定用途使用；
3. 安全文明施工：成交单位为本项目施工现场安全生产第一责任主体，须严格遵守《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，配齐专职安全员，严格落实各项防护措施。
4. 垃圾清运：施工产生土方、建筑垃圾、废旧设备、包装废料全部由成交单位外运至合规消纳场地，禁止院内随意堆放、私自倾倒；施工结束全面清理场地，恢复地面、绿化、道路原貌。

2026 年 7 月 24 日