

平庄镇五支箭村一组和
二组饮水安全保障工程 工程

工 程 量 清 单

合同编号：（）

招 标 人：_____（单位盖章）

招 标 单 位
法 定 代 表 人
(或委托代理人)：_____（签字盖章）

中 介 机 构
法 定 代 表 人
(或委托代理人)：_____（签字盖章）

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号：_____（签字盖执业专用章）

编 制 时 间：_____

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：平庄镇五支箭村一组和二组饮水安全保障工程

第 1 页、共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
		第一部分 建筑工程					
		水源工程					
	AB001	打井	m	1. 名称、规格:打井（钢管井井径φ273、壁厚4mm、井深0-100m）	80		
	AB002	井房	座	1. 名称、规格:砖砌，彩钢屋面，内外墙砂浆涂料。3.6*3.3*2.7	1		
一		闸阀井					
(一)	AB003	检修阀井	座	1. 名称：（检修阀井） 阀门井（Φ1200mm，收口701m，铸铁井盖）	5		
	AB073	排气阀井	座	1. 名称：（排气阀井） 阀门井（Φ1200mm，收口701m，铸铁井盖）	2		
	AB074	排水阀井	座	1. 名称：（排水阀井） 阀门井（Φ1200mm，收口701m，铸铁井盖）	2		
	AB075	水表井	座	1. 名称:水表井（Φ1500mm，收口700m，铸铁井盖）	38		
三		输水工程					
(一)		主管道工程					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：平庄镇五支箭村一组和二组饮水安全保障工程

第 2 页、共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	AB006	水平钻拉管	m	1. GB100级DN160PE管非开挖水平钻拉管（含工作坑2m×2m×2.5m、路面恢复）	403		
2	AB007	水平钻拉管	m	1. GB100级DN110PE管非开挖水平钻拉管（含工作坑2m×2m×2.5m、路面恢复）	527		
3	AB008	水平钻拉管	m	1. GB100级DN90PE管非开挖水平钻拉管（含工作坑2m×2m×2.5m、路面恢复）	415		
5	AB009	水平钻拉管	m	1. GB100级DN63PE管非开挖水平钻拉管（含工作坑2m×2m×2.5m、路面恢复）	493		
6	AB010	水平钻拉管	m	1. GB100级DN50PE管非开挖水平钻拉管（含工作坑2m×2m×2.5m、路面恢复）	1665		
(二)		入户管道工程					
1	AB011	水平钻拉管	m	1. GB100级DN20PE管非开挖水平钻拉管（含工作坑2m×2m×2.5m、路面恢复）	9870		
		第二部分 机电设备及安装工程					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：平庄镇五支箭村一组和二组饮水安全保障工程

第 3 页、共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
		设备费					
	500201002001	潜水电泵	套	1. 潜水电泵（含泵头、电机、夹板、弯头、扬水管壁厚不低于 3.5mm 钢管、电缆等）200QJ50-91（含泵头、电机 2 2KW、夹板、弯头、扬水管壁厚不低于 4mm 钢管、电缆 ZRYTV0.6 / 1KW 3mm*25mm+1 mm*16mm 等）	1		
		微机恒压给水系统（不锈钢材质）					
	AB012	微机恒压给水系统（不锈钢材质）	套	1. 微机恒压给水系统37 kw（不锈钢材质 70cm*30cm*75cm）	1		
		紫外线消毒设备（不锈钢材质）					
	AB013	紫外线消毒设备（不锈钢材质）	套	1. 紫外线消毒设备（50 m3/h）（不锈钢材质直径 10cm、长36cm）	1		
		安装费					
		安装费					
		第三部分 金属结构设备及安装工程					
一		设备费					
（一）		管材					
1	AB014	PE管	m	1. GB100级 Φ 160PE—0.8mpa	403		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：平庄镇五支箭村一组和二组饮水安全保障工程

第 4 页、共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
3	AB015	PE管	m	1. GB100级 Φ110PE—0.8mpa	527		
4	AB016	PE管	m	1. GB100级 Φ90PE—1.0mpa	415		
6	AB017	PE管	m	1. GB100级 Φ63PE—1.0mpa	493		
7	AB018	PE管	m	1. GB100级 Φ50PE—1.0mpa	1665		
	AB019	PE管	m	1. GB100级 Φ20PE—1.6mpa	10470		
(二)		管件					
1		阀门					
	AB020	检修阀	套	1. Φ150检修阀（国标重体，球墨铸铁，PN1.0，含垫片、螺栓等配件）	1		
	AB021	检修阀	套	1. Φ110检修阀（国标重体，不锈钢铸铁，PN1.0，含垫片、螺栓等配件）	1		
	AB022	检修阀	套	1. Φ90检修阀（国标重体，不锈钢铸铁，PN1.0，含垫片、螺栓等配件）	2		
	AB023	检修阀	套	1. Φ50检修阀（国标重体，不锈钢铸铁，PN1.0，含垫片、螺栓等配件）	3		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：平庄镇五支箭村一组和二组饮水安全保障工程

第 5 页、共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
	AB024	排气阀	套	1. Φ50排气 阀（国标重 体，不锈钢 铸铁，PN1. 0，含垫片 、螺栓等配 件）	2		
2		三通					
	AB025	管件	个	1. 名称:三 通 2. 规格:GB1 00级PEΦ16 0×160×16 0	2		
	AB026	管件	个	1. 名称:三 通 2. 规格:GB1 00级GB100 级PEΦ160 ×110×160	2		
	AB027	管件	个	1. 名称三通 2. 规格:GB1 00级PEΦ16 0×90×160	2		
	AB028	管件	个	1. 名称:三 通 2. 规格:GB1 00级PEΦ11 0×50×110	13		
	AB029	管件	个	1. 名称:三 通 2. 规格:GB1 00级PEΦ90 ×50×90	6		
	AB030	管件	个	1. 名称:三 通 2. 规格:GB1 00级PEΦ90 ×63×90	2		
	AB031	管件	个	1. 名称:三 通 2. 规格:GB1 00级PEΦ63 ×50×63	1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：平庄镇五支箭村一组和二组饮水安全保障工程

第 6 页、共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
	AB032	管件	个	1. 名称:三通 2. 规格:GB100级PE Φ63×20×63	42		
	AB033	管件	个	1. 名称:三通 2. 规格:GB100级PE Φ50×20×50	240		
3		异径管					
	AB034	管件	个	1. 名称:异径管 2. 规格:GB100级PE Φ160×110	1		
	AB035	管件	个	1. 名称:异径管 2. 规格:GB100级PE Φ110×90	1		
	AB036	管件	个	1. 名称:异径管 2. 规格:GB100级PE Φ63×50	2		
4		活法兰接头					
	AB037	管件	个	1. 名称:活法兰接头 2. 规格:GB100级PE Φ160	4		
	AB038	管件	个	1. 名称:活法兰接头 2. 规格:GB100级PE Φ110	4		
	AB039	管件	个	1. 名称:活法兰接头 2. 规格:GB100级PE Φ90	4		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：平庄镇五支箭村一组和二组饮水安全保障工程

第 7 页、共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
	AB040	管件	个	1. 名称:活 法兰接头 2. 规格:GB1 00级PE Φ 50	10		
5		弯头					
	AB041	管件	个	1. 名称:弯 头 2. 规格:GB1 00级PE Φ 16 0×90°	3		
	AB042	管件	个	1. 名称:弯 头 2. 规格:GB1 00级PE Φ 11 0×90°	6		
	AB043	管件	个	1. 名称:弯 头 2. 规格:GB1 00级PE Φ 90 ×90°	2		
	AB044	管件	个	1. 名称:弯 头 2. 规格:GB1 00级PE Φ 63 ×90°	2		
	AB045	管件	个	1. 名称:弯 头 2. 规格:GB1 00级PE Φ 50 ×90°	15		
	AB046	管件	个	1. 名称:弯 头 2. 规格:GB1 00级PE Φ 20 ×90°	564		
6		管帽					
	AB047	管件	个	1. 名称:管 帽 2. 规格:GB1 00级PE Φ 11 0	1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：平庄镇五支箭村一组和二组饮水安全保障工程

第 8 页、共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
	AB048	管件	个	1. 名称:管帽 2. 规格:GB100级PE Φ 63	2		
	AB049	管件	个	1. 名称:管帽 2. 规格:GB100级PE Φ 50	18		
7		管箍					
	AB050	管件	个	1. 名称:管箍 2. 规格:GB100级PE Φ 160	4		
	AB051	管件	个	1. 名称:管箍 2. 规格:GB100级PE Φ 110	6		
	AB052	管件	个	1. 名称:管箍 2. 规格:GB100级PE Φ 90	5		
	AB053	管件	个	1. 名称:管箍 2. 规格:GB100级PE Φ 63	5		
	AB054	管件	个	1. 名称:管箍 2. 规格:GB100级PE Φ 50	17		
	AB055	管件	个	1. 名称:管箍 2. 规格:GB100级PE Φ 20	120		
8		连接管					
	AB056	管件	m	1. 名称:连接管 2. 规格:GB100级PE Φ 160	12		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：平庄镇五支箭村一组和二组饮水安全保障工程

第 9 页、共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	AB057	管件	m	1. 名称:连接管 2. 规格:GB100级PE Φ 110	12		
	AB058	管件	m	1. 名称:连接管 2. 规格:GB100级PE Φ 90	12		
	AB059	管件	m	1. 名称:连接管 2. 规格:GB100级PE Φ 63	12		
	AB060	管件	m	1. 名称:连接管 2. 规格:GB100级PE Φ 50	12		
(三)		入户设备					
	AB061	管件	个	1. 名称:弯头 2. 规格:GB100级PE Φ 20	282		
	AB062	阀门	个	1. 名称:球阀 2. 规格:GB100级PE Φ 20	282		
	AB063	管件	个	1. 铸铁 Φ 20立管	282		
	AB064	管件	个	1. Φ 20钢卡	564		
	AB065	管件	个	1. 名称:弯头 2. 规格:铸铁 Φ 20	564		
	AB066	管件	个	1. Φ 20铜内螺文接头	564		
	AB067	水表	个	1. Φ 20机械水表	282		
	AB068	水龙头	个	1. 不锈钢 Φ 20水龙头	282		
(四)		水表井设备					
	AB069	分水器	个	1. 分水器(D E63钢制)	38		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：平庄镇五支箭村一组和二组饮水安全保障工程

第 10 页、共 10 页

[illegible]

