

乌拉特后旗2026年农村供水改造工程

竞争性磋商文件

采购单位名称：乌拉特后旗水利局

采购代理机构名称：内蒙古展舟项目管理咨询有限公司

项目编号：BSZCHQS-C-G-260005

2026年05月

目录

第一章 磋商邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 磋商邀请

内蒙古展舟项目管理咨询有限公司 受 乌拉特后旗水利局 委托，采用竞争性磋商方式组织采购 乌拉特后旗2026年农村供水改造工程 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 乌拉特后旗2026年农村供水改造工程

项目编号： BSZCHQS-C-G-260005

采购计划备案号： 乌后政采计划[2026]00430

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 乌拉特后旗2026年农村供水改造工程

采购包预算金额（元）： 1,423,094.00

采购包最高限价（元）： 1,423,094.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	乌拉特后旗2026年农村供水改造工程	1.00	1,423,094.00	项	建筑业	否	否	否	否

是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

二.供应商的资格要求

1. 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4. 本项目的特定资格要求：

采购包1： 乌拉特后旗2026年农村供水改造工程

1、特定资格要求：1、供应商需具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包乙级（含）及以上资质，且具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。（以上资质为住建部最新资质要求2020年11月30日建市（2020）94号《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》）。如供应商还未申办以上资质，“投标人须具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，且具备有效的安全生产许可证”。2、供应商拟派项目经理须具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格并同时具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

三.获取磋商文件的时间、地点、方式

详见竞争性磋商公告

其他要求：

/

四.磋商文件售价

本次磋商文件的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间和地点

详见竞争性磋商公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古展舟项目管理咨询有限公司

地址： 巴彦淖尔市临河区景辰花园北门7号楼104门店

邮编： 015000

联系人： 秦楠

联系电话： 18247803141

采购单位名称： 乌拉特后旗水利局

地址： 乌拉特后旗巴音宝力格镇

邮编： 015500

联系人： 袁主任

联系电话： 18747820555

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	竞争性磋商
3	开启方式	远程开标
4	评审方式	现场网上评标
5	评审方法	采购包1：综合评分法
6	获取磋商文件时间	详见竞争性磋商公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见竞争性磋商公告
8	电子响应文件提交	在响应文件提交截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。
9	响应文件数量	<p>(1) 加密的电子投标文件1份(需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”)</p> <p>(2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的, 投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘(或光盘) 0份。</p> <p>(3) 纸质投标文件(正本) 0份; 纸质投标文件(副本) 0份。</p>
10	成交人确定	甲方授权评标委员会(非招标采购, 如谈判、磋商、协商、询价小组)按照采购文件规定的方式确定中标(成交) 供应商。
11	联合体响应	采购包1: 不接受
12	采购代理机构代理费用	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象: 中标/成交供应商</p> <p>代理服务收费标准: 参照原文件《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》的通知(内工建协【2022】 34号)附表费率计算</p>
13	磋商保证金	<p>采购包1保证金金额: 20,000.00元</p> <p>缴交渠道: 虚拟保证金,电子保函</p> <p>其他说明:</p> <p>1、缴纳截止时间为本项目投标(报价)截止时间, 以保证金账户实际收款为准;</p> <p>2、采用线下缴纳的, 投标单位必须通过基本账户转账至保证金账户, 在汇款时要在备注信息中注明本项目的编号及用途(如“项目编号, 投标保证金”)。</p>
14	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“响应文件格式与要求”, 使用单位电子签章(CA)进行签字、加盖公章。</p> <p>说明: 若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。</p>

15	投标客户端	投标客户端需要供应商登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
16	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
17	有效供应商家数	采购包1：3家
18	中标供应商数量	采购包1：1名
19	中标候选供应商数量	采购包1：3名
20	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
21	现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
22	兼投兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
23	其他	/

二.磋商须知

1.磋商采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目磋商文件，并按照磋商文件的要求制作、上传电子响应文件。

2.磋商保证金

2.1磋商保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取磋商保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将磋商保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错磋商保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的磋商保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于磋商保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2磋商保证金的退还

2.2.1已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保

证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目磋商公告载明的时间等要求参加磋商，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目磋商公告载明的时间和地点参加磋商。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按磋商文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应自行承担所有与准备、参加磋商有关费用。不论磋商结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本磋商文件的采购人特指 乌拉特后旗水利局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本磋商文件的采购代理机构特指 内蒙古展舟项目管理咨询有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“磋商小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本磋商文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场考察

8.1磋商文件规定组织现场考察的，采购人或者采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。

8.2供应商自行承担考察现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在考察现场介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。更正公告的内容为磋商文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照磋商文件第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照磋商文件第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据供应商填写信息在线生成“首轮报价表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“首轮报价表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“首轮报价表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或者撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照磋商文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六、开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和磋商文件规定需要宣布的其他内容；

(4) 参加人员对开启情况进行确认；

(5) 开启结束。

1.2 疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3 备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2. 评审

详见第五章

3. 结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4. 成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七. 询问、质疑与投诉

1. 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2. 质疑

2.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

(一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(二) 质疑项目的名称、编号；

- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括以下内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

本次工程对乌拉特后旗乌盖苏木和丰村、巴音宝力格镇乌兰嘎查、呼和温都尔镇红旗村农业社、巴音宝力格镇团结村团结八社输配水管道进行管网改造，共涉及300户715人的供水改造工程。具体内容详见工程量清单。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：乌拉特后旗2026年农村供水改造工程

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	签订合同后， 2026年11月30日前完成
2	★	标的提供地点	乌拉特后旗境内
3	★	合同履约期限	签订合同后， 2026年11月30日前完成
4	★	合同履约地点	乌拉特后旗境内
5	★	验收要求	符合国家或行业验收合格标准
6		合同支付方式	1、根据财政拨款进度和项目施工进度分期付款，达到付款条件起5日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例（%）： 5 缴纳方式：保函/保险 缴纳说明：中标金额的5%，签订合同前办理相关手续。
8	★	其他	1.质保期，验收合格后2年内。 2.施工过程中因社会矛盾引起的停工损失，中标人自行负责，采购人不进行停工补偿。 3.投标人中标后，在施工期间应保证所有资质证书均在有效期内，如资质证书即将到期应提前3个月办理。因中标人资质到期导致停工，合同立即终止，中标人承担相关责任并赔偿招标人相应的损失。

2.主要技术要求

采购包1：乌拉特后旗2026年农村供水改造工程

标的名称：乌拉特后旗2026年农村供水改造工程

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		2.1设计依据 [1]水利部办公厅《关于推进农村供水工程标准化管理的通知》（办水农〔2022〕307号） ； [2]水利部农水水电司《关于加强农村供水工程水质检测工作的通知》（农水水电函〔2023〕45号）； [3]水利部《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》（水农〔2023〕283号）；

- [4]内蒙古自治区水利厅《关于印发<内蒙古自治区农村供水工程标准化管理工作方案>的通知》（内水农〔2023〕73号）；
- [5]内蒙古自治区水利厅关于印发内蒙古自治区农村牧区供水高质量发展规划的通知（内水农〔2024〕141号）；
- [6]内蒙古自治区水利厅《关于加快推进2025年农村牧区供水保障工程建设和2026年供水保障工程前期工作的通知》；
- [7]内蒙古自治区水利厅《关于加强农村牧区供水工程水质检测工作的通知》；
- [8]《村镇供水工程技术规范》（GB/T43824-2024）；
- [9]《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）；
- [10]《农村饮水安全工程实施方案编制规程》（SL559-2011）；
- [11]《防洪标准》（GB 50201-2014）；
- [12]《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；
- [13]水利部水总[2024]323号《水利工程设计概（估）算编制规定》（工程部分）；
- [14]水利部水总[2024]323号《水利建筑工程概算定额》；
- [15]水利部水总[2024]323号《水利设备安装工程概算定额》；
- [16]水利部水总[2024]323号《水利工程施工机械台时费定额》。

2.2 工程建设地点

本次工程项目区位于乌拉特后旗乌盖苏木和丰村、巴音宝力格镇乌兰嘎查、呼和温都尔镇红旗村农业社、巴音宝力格镇团结村团结八社。

2.3 工程建设任务及目标

2.3.1 工程建设任务

本次工程对乌拉特后旗乌盖苏木和丰村、巴音宝力格镇乌兰嘎查、呼和温都尔镇红旗村农业社、巴音宝力格镇团结村团结八社输配水管道进行管网改造，共涉及300户715人的供水改造工程。

2.3.2 工程建设目标

项目区通过更新供水管网，用水条件得到改善，水质清洁安全，进一步改变供水现状，提高了供水保证率。

2.3.3 工程建设标准

- 1) 供水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的要求。
- 2) 供水量标准依据《村镇供水工程技术规范》（GB/T43824-2024）的要求。
- 3) 水源保证率：供水水源保证率不低于90%。
- 4) 供水工程设计年限

依据《村镇供水工程技术规范》（GB/T43824-2024）及各乡镇苏木经济水平、发展规划及供水系统各种设备使用寿命等因素综合分析确定设计年限为15年。

5) 基准年：基准年为2024年。

2.4 工程建设内容

工程主要建设内容：更新输配水管道21.62km及管件，配套闸阀井23座，交叉工程7处；管道土方开挖3.697万m³，管道土方回填3.697万m³。

2.5 工程设计要求

2.5.1 工程抗震标准

根据《建筑抗震设计规范（2024年版）》（GB50011-2010），本次供水工程构（建）筑物的抗震设防烈度为8度。

2.5.2 输水工程设计

2.5.2.1 工程管道标准

输配水管道及管件全部采用PE管，更新改造的管材质量必须满足中华人民共和国国家标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统》（GB/T 13663-2018）；管道施工质量必须满足《塑料管材和管件聚乙烯系统熔接设备 第1部分：热熔对接》（GB/T 20674.1-2020）。

2.5.2.2 输水管的布置要求

本次设计输水工程主要为更新输水管道，管线布置要求如下：

- (1) 管网应合理分布于整个用水区，线路尽量短，并符合村镇有关建设规划。
- (2) 规模较小的村镇，可布置成树枝状管网；规模较大的村镇，有条件时，宜布置成环状或环、树结合的管网。
- (3) 管道宜沿现有道路或规划道路路边布置。
- (4) 管道布置应避免穿越毒物、生物性污染或腐蚀性地段，无法避开时应采取防护措施。
- (5) 干管布置应以较短的距离引向用水大户。
- (6) 在管道凸起点，应设自动进(排)气阀。
- (7) 树枝状管网的末梢，应设泄水阀。
- (8) 干管上应分段或分区设检修阀，各级支管上均应在适宜位置设检修阀。
- (9) 地形高差较大时，应根据供水水压要求和分压供水的需要在适宜的位置设减压设施。

2.5.2.3 输水管道流量、管径及管段水头损失计算

本次供水保障工程通过实地调查并结合原有工程现状运行情况进行设计，项目区输水主管道需进行水力计算。特殊段落落在实际调查基础上，经分析后更换管道材质，不进行水力计算。

1) 供水工程输水管流量计算

根据供水规模、供水范围及当地类似供水工程的供水情况等，管网系统按全天24小时供水，其供水能力必须满足用户最高时用水的要求。依据规范考虑各项目区变化系数为2.5~3.0输水管流量按以下公式计算

$$Q = Kh \cdot Q_{\text{平均时}}$$

式中 Kh --时变化系数，取3.0；

Q平均时--最高日平均时管段流量。

各项目区供水保障工程用水量、节点出的设计流量计算

2) 管材及管径

输配水管道及管件全部采用PE管，更换及延伸管材质量必须符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统》（GB/T 13663-2018）的要求。PE的设计内水压力不小于1.5P（MPa），P为最大工作压力（根据各节点自由水头及静水压力确定）。

管径确定采用下列公式计算：

$$D = (4Q/\pi V)^{0.5}$$

式中 D--管径，m；

Q--管段计算流量，m³/s；

V--流速，m/s。

根据《村镇供水工程技术规范》（GB/T43824-2024）要求，经济流速在0.6m~2.0m/s之间。综合管径、流速等因素，本次流速选1.0m/s，经计算输水主管管径计算结果详见表5-2-2。

3) 管道水头损失计算

管道水头损失的计算，包括沿程水头损失和局部水头损失。

（1）沿程水头损失可按以下公式进行计算

$$h_1 = iL$$

$$i = 10.67q^{1.852}C^{-1.852}d^{-4.87}$$

式中 h₁--沿程水头损失，m；

L--计算管道的长度，m；

i--单位管长水头损失，m/m；

q--管段设计流量，m³/s；

d--管道内径，m；

C--海参威廉系数，塑料管取值范围140~150。

（2）局部水头损失按沿程水头损失的5%—10%计算。

（3）总水头损失按照下式计算

$$h_f = h_{\text{沿}} + h_{\text{局}}$$

根据水量情况计算，本次项目区设计输配水管道选用PEΦ110、Φ90、Φ63（PE100级，0.8MPa）。

2.5.2.4 输水管道铺设

1) 管道土方开挖断面

管道要求铺设在冻土层以下，本地最大冻土深度为1.61m，故设计管道沟开挖深度为1.8m，梯形断面，沟底宽0.5m，开口宽1.4m，坡比为1：0.25。

2) 热熔对接

采用熔接方式相连的管道，宜使用同种牌号材质的管材和管件，对于性能相似的必须先经过试验，合格后方可进行熔接。使用该方法连接时，采用热熔对接焊机，并符合《塑料管材和管件聚乙烯系统熔接设备 第1部分：热熔对接》（GB/T 20674.1-2020）规范。

3) 打压试验

- (1) 管道铺设完毕回填之前要先进行打压试验，长距离管道试压应分段进行，分段长度不宜超过1000m；
- (2) 试验段管道灌满水后，应在不大于工作压力条件下浸泡，浸泡时间不少于24h；
- (3) 试验压力应不低于《村镇供水工程技术规范》（GB/T43824-2024）表7.3.1中规定的设计内水压力；
- (4) 当水压升到试验压力时，保持恒定10min，检查接口、管身无破损及渗漏现象，实测渗水量不大于《村镇供水工程技术规范》（GB/T43824-2024）表12.4.4中规定的允许渗水水量时，可认为管道安装合格。

4) 管道清洗及消毒

管道铺设安装前先清除管内杂物，安装完毕投入运行之前，应先分段冲洗管道直至水清，然后采用含氯离子浓度不低于20mg/l的清洁水浸泡24h，再次冲洗，直至取样检验合格为止。

5) 输水管道土方回填

输水管道施工完毕并经检验合格后（含打压试验），管槽应及时回填，回填土料和回填深度应满足规范要求。

压力管道管槽回填应符合下列规定：

水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上部分回填高度不应大于0.5m；水压试验合格后应及时回填其余部分。

槽底至管顶以上50cm范围内，不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块；在管道接口处，防腐绝缘层或电缆周围应采用细粒土回填。

2.5.3 交叉工程设计

本次设计输水管道交叉工程共有4处，交叉工程均采用非开挖水平定向钻牵引方式穿越。详细交叉工程类型及长度见工程量表。

2.5.4 附属构筑物设计

2.5.4.1 阀门井

考虑管道维修，按设计规范和工程的实际情况，本次设计主管道每隔3km左右设置一座阀门井，阀门井内分别安装有管道阀门等，用以关闭（控制）水流，隔离故障系统。

阀门井均采用C30预制钢筋混凝土阀门井，井内径1.2m，井室深2.0m，井筒壁厚120mm，井室上部采用预制钢筋混凝土顶板及井圈与井筒连接，井盖采用钢筋混凝土井盖，踏步与井筒同时预制。阀门井其他要求应满足《预制混凝土检查井》（JC/T2241-2014）相关要求。

项目区共设阀门井23座。

2.5.5 节能设计

1) 设计依据

- (1) 《中华人民共和国节约能源法》；
- (2) 《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会令2023年第2号）；
- (3) 《评价企业合理用电技术导则》（GB/T 3485-1998）。
- (4) 《水利水电工程采暖通风与空气调节设计规范》（SL 490-2010）；
- (5) 《建筑照明设计标准》（GB/T 50034-2024）；
- (6) 其他有关国家、行业和地方节能设计规范、规程、标准等。

2) 节能措施分析

本工程考虑能源的节约和利用，采取如下措施：

本工程的节能措施分析，应从工程设计，能耗设备的选择及其政策符合性，施工技术和管理方面分析工程的节能措施，主要包括以下几个方面。

(1) 工程设计建设方面

- ① 选择经济合理的设计方案；在确保工程安全、可靠的情况下，防止设备选型裕度过大。
- ② 合理选用先进的机电机组，保证设备经济运行，选择效率高，能耗指标低的施工设备；选择能耗低的用能机电设备。
- ③ 合理安排施工组织设计，合理选用施工方案，减小不必要的能耗。
- ④ 合理选用阀门、流量计和管道附件，减少管道不必要的局部水损。
- ⑤ 工程中不选用淘汰的耗能大的机电产品，选用质量技术监督部门鉴定的节能设备，技术先进的新产品，机组综合效率达到75%以上。

(2) 工程管理运行方面

- ① 制定切实可行的节能管理制度，确定能耗指标，建立节能目标、责任制和评价考核体系。
- ② 加强节能宣传，提高人员节能意识。
- ③ 加强机电设备的养护与维修，提高机电设备效率。

(3) 设计中的节能措施

在工程总体布置和设计中，充分体现了节能理念，尽量考虑选择工程运行时能量消耗较小的工程方案。在机电设备选择设计中，按照节能优先，技术和工艺先进，并符合国家行业政策规定的原则选用设备。

(4) 施工组织设计方面

因本工程施工在农牧区，在施工设计中，施工总体布置本着少占农田、林地、草地，利于生产，安全经济考虑。施工中利用原有道路作为施工临时道路，永久用电与施工用电相结合，施工工艺选择技术水平先进，能耗低的方案，运输设备选型与开挖强度紧密结合，设备选择能耗低，符合国家节能要求的产品。

2.5.6 防火、安全与劳动保护

2.5.6.1 防火内容

油料、木材等常用的易燃易爆危险品存放使用场所、仓库，应有严格的防火措施和相应的消防措施，严禁使用明火。另外要配置一定消防器材和设备（灭火器、消防栓等）。

2.5.6.2 安全与劳动保护

1) 国家、地方项目主管部门的有关规定

根据国务院《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号），为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，使供水工程建成后，符合规定的劳动安全及工业卫生标准，以保证劳动者在生产过程中的安全 and 健康。

2) 用电设备安全防护措施

各电压等级配电装置的电气安全净距均按《高压配电装置设计规范》（DL/T 5352-2018）进行设计。所有高压设备均选用适合本地区使用条件的外绝缘耐压水平的产品。

电器设备按国家有关电气设计技术进行接地保护，低压设备采用接零保护，接地电阻不大于4欧姆。

3) 转动设备安全防护措施

在工程建设和运行过程中金属结构设备较多，当违反安全操作规程或设备维修不及时，有可能发生触电和机械损伤等。在设计设备制造、运行中均按国家有关规范、规程、标准执行，把危害程度控制在最小。

4) 安全保卫措施

（1）按照“在实现增产节约的同时，必须注意职工的安全、健康和必不可少的福利事业”的原则。

（2）对施工设备和人员可能触及的带电部位设置相应的防护围栏和安全标志。

（3）对容易发生坠落的危险岗位均设立扶梯、平台、围栏等附属设施，防止设备部件或人员坠落。

（4）立体交叉作业时，必须搭设严密牢固的中间隔板、罩棚等设施；临边、孔（洞）口要做到“有（孔）洞必有盖、有边必有栏”，以防坠落；夜间或光线不足的作业场所设置符合要求的照明设施。

（5）根据本工程的总布置，在容易导致安全事故的场所或发生事故后需要疏散的通道，如安全疏散通道，消防设施等需要设置安全标志的场所，按规范的规定执行。

2.6 施工组织要求

施工条件和方法

2.6.1.1 交通条件

乌拉特后旗2026年农村供水改造工程的项目区位于乌拉特后旗乌盖苏木和丰村、巴音宝力格镇乌兰嘎查、呼和温都尔镇红旗村农业社、巴音宝力格镇团结村团结八社境内的自然村组。境内有G335公路及乡村小油路纵横交错，交通较为便利。

2.6.1.2 施工建筑材料

1) 工程所用油料、商品砼等材料均从距工地较近巴音宝力格镇购买，砂砾料从青山料场购买，综合运距为25km，用载重汽车运抵施工现场储存；输水管材根据具体要求进行采购。

2) 施工所用水泥、木材、钢材及其他中间产品必须符合建筑材料国家标准，并进行必要的工地检验。

3) PE管材、管件采用热熔对接连接。

4) PE管材和管件的质量必须符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统》（GB/T 13663-2018）的要求。

5) 所有施工用材料和机电设备都必须有生产许可证、出厂合格证及生产厂家或相关有资质部门的检验报告。

2.6.1.3 水电供应条件

1) 施工用水可从原有农村集中供水管网中取。

2) 施工用电采用80%的电网电和20%的自发电（60kw柴油发电机）。

2.6.1.4 施工方法

1) 输水工程

(1) 土方开挖

管道要求铺设在冻土层以下，本地最大冻土深度为1.61m，故设计管道沟开挖深度为1.8m，梯形断面，沟底宽0.5m，开口宽1.4m，坡比为1: 0.25。

开挖时要求沟线顺直，沟底平整，以机械开挖为主，在项目区的冻深以下。开挖时应先将表土耕作层（30cm）堆放至一旁，然后再进行大面积开挖，耕作层以下开挖土应和耕作层土分开堆放。机械开挖底部保护层及修整沟底应精细化作业，如有局部超挖，应以同类土回填，并夯实至接近天然密实度。地形有较大变化处，如管道转弯时，管沟应尽可能平缓过渡，做到弯曲顺畅。冬季施工要将剥离冻土与底土分层放置。

(2) 管道安装

管道应在沟底标高和管基质量检查合格后方准铺设。

① 管道连接前，应对管材和管件及附属设备按设计要求进行核对，并应在施工现场进行外观检查，符合要求方可使用。主要检查项目包括耐压等级、外表面质量、配合质量、材质的一致性等。

② 应根据不同的接口形式采用相应的专用加热工具，不得使用明火加热管材和管件。

③ 采用熔接方式相连的管道，宜使用同种牌号材质的管材和管件，对于性能相似的必须先经过试验，合格后方可进行。

④ 管材和管件应在施工现场放置一定的时间后再连接，以使管材和管件温度一致。

⑤ 在寒冷气候（-5℃以下）和大风环境条件下进行连接时，应采取保护措施或调整连接工艺。

⑥ 管道连接时管端应洁净，每次收工时管口应临时封堵，防止杂物进入管内。

⑦ 管道连接后应进行外观检查，不合格者马上返工。

(3) 热熔对接

使用该方法连接时，采用热熔对接焊机，并符合《塑料管材和管件 聚乙烯系统熔接设备 第1

部分：热熔对接》（GB/T 20674.1-2020）规范，主要操作步骤如下：

- ① 对接焊机调试完成后，把待接管材置于焊机夹具上并夹紧；
- ② 清洁管材待接端并用刨刀铣削连接端面校直两对接件，使其错位量不大于管材壁厚的10%；
- ③ 待加热板温度达到设定要求温度后，放入加热板加热；
- ④ 加热完毕后，取出加热板，迅速启动油泵压力接合两管材加热面，并升压至熔接压力保压冷却；
- ⑤ 冷却到规定时间后，打开夹具并从机架上移开管材，观察卷边判定连接质量，连接完成。

（4）打压试验

- ① 管道铺设完毕回填之前要先进行打压试验，长距离管道试压应分段进行，分段长度不宜超过1000m；
- ② 试验段管道灌满水后，应在不大于工作压力条件下浸泡，浸泡时间不少于24h；
- ③ 试验压力应不低于《村镇供水工程技术规范》（GB/T43824-2024）中表7.3.1中规定的设计内水压力；
- ④ 当水压升到试验压力时，保持恒定10min，检查接口、管身无破损及渗漏现象，实测渗水量不大于《村镇供水工程技术规范》（GB/T43824-2024）规定的允许渗水水量时，可认为管道安装合格。

（5）管道清洗

管道铺设安装前先清除管内杂物，安装完毕投入运行之前，应先分段冲洗管道直至水清，然后采用含氯离子浓度不低于20mg/l的清洁水浸泡24h，再次冲洗，直至取样检验合格为止。

（6）土方回填

管道安装完毕后，应立即进行土方回填。如遇松散的回填土、腐植土或石块等，应进行处理，散土应挖出，重新回填，腐植土应挖取换填砂砾料，并碾压夯实，如遇石块应清理出现场，换填土质较好的土回填。

3）混凝土工程

混凝土工程采用商品混凝土，使用混凝土罐车拉运到项目工程。浇筑时混凝土罐车运料入仓，插入式震捣器震捣密实，最后表面压实、压光，拆模后不允许出现气泡及蜂窝状。养护期要精心管理，保证足够的养护期。

4）阀门井

阀门井均采用C30预制钢筋混凝土阀门井，井内径1.2m，井室深2.0m，井筒壁厚120mm，井室上部采用预制钢筋混凝土顶板及井圈与井筒连接，井盖采用钢筋混凝土井盖，踏步与井筒同时预制。阀门井其他要求应满足《预制混凝土检查井》（JC/T2241-2014）相关要求。

混凝土路面修复

各项目区村社现有路面绝大部分为混凝土路面，铺设供水管道过程中，针对住房与混凝土路面距离较近的路段，为杜绝影响居民住房结构安全，采取切割1m宽水泥路面的施工方式作业；待管道铺设到位并验收合格后，先铺设30cm厚砂砾料垫层找平，再浇筑20cm厚混凝土面层，

并进行切缝处理，确保完全恢复原有路面的结构和外观。

2.6.2 施工总布置

- 1) 该工程范围内乡间公路纵横交错，对外交通较为方便，施工所需仓库及临时房屋建筑可以考虑租用农村闲散房屋。
- 2) 砂石料由料场直接拉运至工地堆料场，混凝土拌合采用立式搅拌机拌制即可，模板、钢筋等可在施工场外加工成型，汽车拉运至工地安装。
- 3) 由于当地政府和人民群众迫切要求实施本工程，当地剩余劳动力充足，能够满足施工用工。

2.6.3 施工总进度计划

为保证施工顺利进行，需制定合理的施工计划，合理利用劳动力资源，充分发挥劳动力、机械及设备的最大效率，降低生产成本。调配精良的施工队伍，做好外界环境协调和内部关系协调。

根据实际情况和满足施工总体要求的原则进行施工进度控制。

2.7 工程量清单

乌拉特后旗2026年农村供水改造工程清单表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	第一部分 建筑工程				
一	和丰村				
1	管道工程				
	土方开挖（管沟，Ⅲ类土）	m 3	1377 4		
	土方回填（管沟，Ⅲ类土）	m 3	1377 4		
2	交叉工程				
	顶管穿越（Φ110，不含管材）（2处）	m	40		
3	阀门井				
	C30钢筋砼闸阀井（含井盖及井圈，井壁底板一体，井内径1.2m，井室深2.0m，井筒壁厚120mm，砼抗渗等级W6） 购置、运输及安装	座	6		
4	维修拆除工程	m 2	2540		
	混凝土拆除及弃渣外运（2km）	m 3	508		
	砂砾料垫层（30cm厚）	m 3	762		

	C30混凝土路面（20cm厚）（商品砼，F200W6）	m 2	2540		
二	乌兰嘎查				
1	管道工程				
	土方开挖（管沟，Ⅲ类土）	m 3	4318		
	土方回填（管沟，Ⅲ类土）	m 3	4318		
2	交叉工程				
	顶管穿越（Φ63，不含管材）（1处）	m	50		
3	阀门井				
	C30钢筋砼闸阀井（含井盖及井圈，井壁底板一体，井内径1.2m，井室深2.0m，井筒壁厚120mm，砼抗渗等级W6）购置、运输及安装	座	3		
4	维修拆除工程	m 2	800		
	混凝土拆除及弃渣外运（2km）	m 3	160		
	砂砾料垫层（30cm厚）	m 3	240		
	C30混凝土路面（20cm厚）（商品砼，F200W6）	m 2	800		
三	红旗村农业社				
1	管道工程				
	土方开挖（管沟，Ⅲ类土）	m 3	4284		
	土方回填（管沟，Ⅲ类土）	m 3	4284		
2	交叉工程	处	2		
	顶管穿越（Φ90，不含管材）（1处）	m	20		
	顶管穿越（Φ63，不含管材）（1处）	m	20		
3	阀门井				
	C30钢筋砼闸阀井（含井盖及井圈，井壁底板一体，井内径1.2m，井室深2.0m，井筒壁厚120mm，砼抗渗等级W6）购置、运输及安装	座	4		
4	维修拆除工程	m 2	400		

	混凝土拆除及弃渣外运（2km）	m 3	80		
	砂砾料垫层（30cm厚）	m 3	120		
	C30混凝土路面（20cm厚）（商品砼，F200W6）	m 2	400		
四	团结村八社				
1	管道工程				
	土方开挖（管沟，Ⅲ类土）	m 3	1444 1		
	土方回填（管沟，Ⅲ类土）	m 3	1444 1		
2	交叉工程	处	2		
	顶管穿越（Φ63，不含管材）（2处）	m	40		
3	阀门井				
	C30钢筋砼闸阀井（含井盖及井圈，井壁底板一体，井内径1.2m，井室深2.0m，井筒壁厚120mm，砼抗渗等级W6）购置、运输及安装	座	9		
	C30钢筋砼排气井（含井盖及井圈，井壁底板一体，井内径1.2m，井室深2.0m，井筒壁厚120mm，砼抗渗等级W6）购置、运输及安装	座	1		
4	维修拆除工程	m 2	944		
	混凝土拆除及弃渣外运（2km）	m 3	188. 8		
	砂砾料垫层（30cm厚）	m 3	283. 2		
	C30混凝土路面（20cm厚）（商品砼，F200W6）	m 2	944		
	第四部分 输水管线设备及安装工程				
一	和丰村				
	PE管Φ110（100级，1.0MPa，壁厚6.6mm，用于顶管）	m	40		
	PE管Φ110（100级，0.8MPa，壁厚5.3mm）	m	420		
	PE管Φ90（100级，0.8MPa，壁厚4.3mm）	m	325		

	PE管Φ63（100级，0.8MPa，壁厚3.0mm）	m	540		
	PE管Φ50（100级，0.8MPa，壁厚2.5mm）	m	2970		
	PE管Φ32（100级，1.25MPa，壁厚2.4mm）	m	1000		
	PE管Φ25（100级，1.25MPa，壁厚2.0mm）	m	2800		
	PE三通Φ110×90×110	个	1		
	PE三通Φ110×63×110	个	1		
	PE三通Φ110×50×110	个	14		
	PE三通Φ110×32×110	个	2		
	PE三通Φ90×50×90	个	11		
	PE三通Φ90×25×90	个	2		
	PE三通Φ63×32×63	个	3		
	PE三通Φ63×25×63	个	6		
	PE三通Φ50×32×50	个	30		
	PE三通Φ50×25×50	个	100		
	PE45°弯头Φ110	个	1		
	PE90°弯头Φ90	个	1		
	PE90°弯头Φ63	个	1		
	PE45°弯头Φ63	个	1		
	PE90°弯头Φ50	个	3		
	PE45°弯头Φ50	个	3		
	PE90°弯头Φ32	个	10		
	PE异径接头Φ110×50	个	1		
	PE异径接头Φ50×32	个	20		
	DN100暗杆单板楔式闸阀Z45X-10	个	1		
	PE球阀de90	个	1		
	PE球阀de63	个	1		
	PE球阀de50	个	6		
	钢制法兰片DN100	套	2		
	PE法兰根de110	套	2		
二	乌兰嘎查				
	PE管Φ63（100级，1.0MPa，壁厚3.7mm，用于顶管）	m	50		
	PE管Φ63（100级，0.8MPa，壁厚3.0mm）	m	400		

	PE管Φ50（100级，0.8MPa，壁厚2.5mm）	m	405		
	PE管Φ32（100级，1.25MPa，壁厚2.4mm）	m	520		
	PE管Φ25（100级，1.25MPa，壁厚2.0mm）	m	1200		
	PE三通Φ63×63×63	个	2		
	PE三通Φ63×50×63	个	3		
	PE三通Φ63×32×63	个	6		
	PE三通Φ63×25×63	个	5		
	PE三通Φ50×32×50	个	8		
	PE三通Φ50×25×50	个	20		
	PE90°弯头Φ63	个	1		
	PE45°弯头Φ63	个	2		
	PE90°弯头Φ50	个	1		
	PE45°弯头Φ50	个	5		
	PE90°弯头Φ32	个	3		
	PE异径接头Φ63×50	个	2		
	PE异径接头Φ63×32	个	1		
	PE异径接头Φ50×32	个	6		
	PE球阀de63	个	2		
	PE球阀de50	个	2		
三	红旗村农业社				
	PE管Φ90（100级，1.0MPa，壁厚5.4mm，用于顶管）	m	20		
	PE管Φ90（100级，0.8MPa，壁厚4.3mm）	m	90		
	PE管Φ63（100级，1.0MPa，壁厚3.7mm，用于顶管）	m	20		
	PE管Φ63（100级，0.8MPa，壁厚3.0mm）	m	335		
	PE管Φ50（100级，0.8MPa，壁厚2.5mm）	m	440		
	PE管Φ32（100级，1.25MPa，壁厚2.4mm）	m	400		
	PE管Φ25（100级，1.25MPa，壁厚2.0mm）	m	1200		
	PE三通Φ110×90×110	个	1		
	PE三通Φ90×63×90	个	1		

	PE三通Φ90×32×90	个	2		
	PE三通Φ63×50×63	个	1		
	PE三通Φ63×32×63	个	2		
	PE三通Φ63×25×63	个	2		
	PE三通Φ50×32×50	个	4		
	PE三通Φ50×25×50	个	20		
	PE90°弯头Φ90	个	1		
	PE45°弯头Φ90	个	1		
	PE90°弯头Φ63	个	2		
	PE45°弯头Φ63	个	3		
	PE45°弯头Φ50	个	5		
	PE异径接头Φ90×63	个	1		
	PE异径接头Φ63×50	个	2		
	PE异径接头Φ50×32	个	3		
	PE异径接头Φ50×25	个	4		
	PE球阀de90	个	1		
	PE球阀de63	个	3		
	PE球阀de50	个	1		
四	团结村八社				
	PE管Φ110（100级，0.8MPa，壁厚5.3mm）	m	320		
	PE管Φ63（100级，1.0MPa，壁厚3.7mm，用于顶管）	m	40		
	PE管Φ63（100级，0.8MPa，壁厚3.0mm）	m	1200		
	PE管Φ50（100级，0.8MPa，壁厚2.5mm）	m	2085		
	PE管Φ32（100级，1.25MPa，壁厚2.4mm）	m	1600		
	PE管Φ25（100级，1.25MPa，壁厚2.0mm）	m	3200		
	PE三通Φ110×63×110	个	3		
	PE三通Φ110×50×110	个	4		
	PE三通Φ110×32×110	个	2		
	PE三通Φ63×50×63	个	2		
	PE三通Φ63×32×63	个	15		
	PE三通Φ63×25×63	个	30		
	PE三通Φ50×50×50	个	2		
	PE三通Φ50×32×50	个	20		

	PE三通Φ50×25×50	个	50		
	PE90°弯头Φ110	个	1		
	PE45°弯头Φ110	个	2		
	PE90°弯头Φ63	个	4		
	PE45°弯头Φ63	个	3		
	PE90°弯头Φ50	个	8		
	PE45°弯头Φ50	个	5		
	PE90°弯头Φ32	个	10		
	PE异径接头Φ110×50	个	1		
	PE异径接头Φ63×50	个	4		
	PE异径接头Φ63×32	个	2		
	PE异径接头Φ50×32	个	6		
	DN100暗杆单板楔式闸阀Z45X-10	个	1		
	PE球阀de63	个	3		
	PE球阀de50	个	6		
	钢制法兰片DN100	套	2		
	PE法兰根de110	套	2		
	不锈钢自动排气阀DN50	个	1		
	不锈钢检修阀DN50	个	1		
	第五部分 施工临时工程				103620.00
一	施工专项工程				38917.00
1	施工安全生产专项	项	2.50%	1556662.69	38917.00
二	施工房屋建筑工程				23254.00
1	施工办公、生活及文化福利建筑	项	1.50%	1550240	23254.00
三	其他施工临时工程				41449.00
1	其他施工临时工程	项	3.00%	1381645	41449.00

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照磋商文件要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审原则

2.1磋商小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件规定的办法进行评审。

3.磋商小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

3.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或更正；

（3）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商；

（4）对响应文件进行比较和评价；

（5）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（6）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应磋商文件的，响应无效；
- (4) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其补充规定规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定的其他情形。

8. 成交

评审结束后，磋商小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除磋商】

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评审程序

1.资格审查

1.1磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

磋商小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

资格审查表

采购包1：乌拉特后旗2026年农村供水改造工程

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人1.提供递交投标（响应）文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包1：乌拉特后旗2026年农村供水改造工程

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	1、供应商需具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包乙级（含）及以上资质，且具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。（以上资质为住建部最新资质要求2020年11月30日建市（2020）94号《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》）。如供应商还未申办以上资质，“投标人须具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，且具备有效的安全生产许可证”。2、供应商拟派项目经理须具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格并同时具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

2.符合性审查

2.1磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2.2符合性审查中有任何一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

符合性审查表

采购包1：乌拉特后旗2026年农村供水改造工程

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。

3	投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。
6	其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

3.磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政府采购云平台同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

未在最终轮次规定时间内进行响应的，视为不再参与该政府采购活动。

5.政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

6.综合评分

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）

。

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分68.00分 商务部分12.00分 报价得分20.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

		<p>供应商针对本项目并结合采购项目的实际需求提供的施工方案与技术措施的表述， 包括 但不限于：编制依据、施工工序及施工部署、工艺及做法、施工完成后场地清理。</p> <p>针 对上述关键点有明确表述， 每有1项得3分， 最多得12分。 内容中每缺少一项的扣3分， 每项中内容存在缺陷或不足扣0-3分， 单项扣完为止。注：（1） 内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或采购需求、实施要求、涉及的 规范标准 、技术服务标准要求与本项目不一致或或描述不全面、逻辑不通等情形。（2 ）以评审小组结合招标文件要求及响应文件 内容独立评审为准。（内容缺陷是指： 内容不适用项目特性的情形、 内容不完整或缺少关键节点、 内容前后矛盾、 涉及的规范及标 准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）。</p>	12.0000	主观	分项报价表 开标一览表 封面 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 投标人承诺函 项目组成人员一览表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 投标人业绩情况表 主要商务要求承诺书 联合体协议 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 法定代表人授权委托书 其他材料 中小企业声明函 投标人（供应商）应提交的相关证明 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

工程进度计划与措施	<p>供应商须针对本项目并结合采购项目的实际 需求提供的工程进度计划与措施的表述，包 括但不限于：工期目标、工程进度计划、确 保工期的技术组织措施。针对上述关键点 有明确表述， 每有1项得3分，最多得9分。 内容中每缺少一项的扣3分， 每项中内容存 在缺陷或不足扣0-3分， 单项扣完为止。注：</p> <p>（1） 内容存在缺陷或不足是指内容不满足 项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或 采购需求、实施要求、涉及的规范标准、技 术服务标准要求与本项目不一致或或描述不 全面、逻辑不通等情形。（2）以评审小组 结合招标文件要求及响应文件内容独立评审 为准。（内容缺陷是指： 内容不适用项目特性的情形、 内容不完整或缺少关键节点、内 容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利 于项目实施、不可能实现的情形等任意一种 情形）。</p>	9.0000	主观	分项报价表 开标一览表 封面 目录 具有独立承担民事责任的 能力证明文件 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 投标人承诺函 项目组成人员一览表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 投标人业绩情况表 主要商务要求承诺书 联合体协议 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 技术偏离表 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 缴纳投标保证金证明 材料 法定代表人授权委托书 其他材料 中小企业声明函 投标人（供应商）应 提交的相关证明 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
-----------	---	--------	----	--

<p>安全管理体系与措施</p>	<p>供应商须针对本项目并结合采购项目的实际 需求提供的安全管理体系与措施的表述，包 括但不限于：安全管理目标、安全管理组织 机构、安全管理制度、安全管理措施或方法 。针对上述关键点有明确表述，每有1项得2 分，最多得8分。内容中每缺少一项的扣2分，每项中内容存在缺陷或不足扣0-2分，单 项扣完为止。注：（1） 内容存在缺陷或不足 是 指内容不满足项目要求或与项目无关的或 与 项目不匹配或采购需求、实施要求、涉及 的 规范标准、技术服务标准要求与本项目不 一 致或或描述不全面、逻辑不通等情形。（2） 以评审小组结合招标文件要求及响应文件 内容独立评审为准。（内容缺陷是指： 内 容不适用项目特性的情形、 内容不完整或缺 少关键节点、 内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的 情形等任意一种情形）。</p>	<p>8.0000</p>	<p>主观</p>	<p>分项报价表 开标一览表 封面 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 投标人承诺函 项目组成人员一览表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 投标人业绩情况表 主要商务要求承诺书 联合体协议 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 法定代表人授权委托书 其他材料 中小企业声明函 投标人（供应商）应提交的相关证明 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
------------------	--	---------------	-----------	--

<p>资源配备计划</p>	<p>供应商须针对本项目并结合采购项目的实际 需求提供的资源配备计划 ,包括但不限于: 劳动力配备、投入设备配置、管理组织机构 。针对上述关键点有明确表述, 每有1项得3 分, 最多得9分。 内容中每缺少一项的扣3分, 每项中内容存在缺陷或不足扣0-3分, 单 项 扣完为止。注:(1) 内容存在缺陷或不足是 指内容不满足项目要求或与项目无关的或 与 项目不匹配或采购需求、实施要求、涉及 的 规范标准 、技术服务标准要求与本项目不 一致或或描述不全面、逻辑不通等情形。(2) 以评审小组结合招标文件要求及响应文 件 内容独立评审为准。(内容缺陷是指: 内容不适用项目特性的情形、 内容不完整或缺 少关键节点、 内容前后矛盾、涉及的规范及 标准错误、不利于项目实施、不可能实现的 情形等任意一种情形)。</p>	<p>9.0000</p>	<p>主观</p>	<p>分项报价表 开标一览表 封面 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 投标人承诺函 项目组成人员一览表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 投标人业绩情况表 主要商务要求承诺书 联合体协议 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 法定代表人授权委托书 其他材料 中小企业声明函 投标人(供应商)应提交的相关证明 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
---------------	---	---------------	-----------	--

质量管理体系与措施	<p>供应商须针对本项目并结合采购项目的实际 需求提供的质量管理体系与措施， 包括但不限于：质量管理目标、管理组织机构、质量 管理制度、质量管理措施或方法。针对上述 关键点有明确表述， 每有1项得3分， 最多得 12分。 内容中每缺少一项的扣3分， 每项中内 容存在缺陷或不足扣0-3分， 单项扣完为止 。注：（1） 内容存在缺陷或不足是指内容不 满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹 配或采购需求、实施要求、涉及的规范标准、技术服务标准要求与本项目不一致或或描 述不全面、逻辑不通等情形。（2） 以评审 小组结合招标文件要求及响应文件内容独立 评审为准。（内容缺陷是指： 内容不适用项 目特性的情形、 内容不完整或缺少关键节点、 内容前后矛盾、 涉及的规范及标准错误、 不利于项目实施、不可能实现的情形等任意 一种情形 ）。</p>	12.0000	主观	<p>分项报价表 开标一览表 封面 目录 具有独立承担民事责任的证明能力文件 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 投标人承诺函 项目组成人员一览表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 投标人业绩情况表 主要商务要求承诺书 联合体协议 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 法定代表人授权委托书 其他材料 中小企业声明函 投标人（供应商）应提交的相关证明 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
-----------	--	---------	----	--

现场文明施工和消防方案	<p>供应商须针对本项目并结合采购项目的实际 需求提供的现场文明施工和消防方案， 包 括但不限于：文明施工管理目标、文明施工 管理措施、消防方案等。 针对上述关键点 有明确表述， 每有1项得2分，最多得6分。 内容中每缺少一项的扣2分， 每项中内容存 在缺陷或不足扣0-2分， 单项扣完为止。注：（1） 内容存在缺陷或不足是指内容不满足 项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或 采购需求、实施要求、涉及的规范标准、技 术服务标准要求与本项目不一致或描述不全面、逻辑不通等情形。（2） 以评审小组 结合招标文件要求及响应文件内容独立评审 为准。（内容缺陷是指： 内容不适用项目特 性的情形、 内容不完整或缺少关键节点、 内 容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利 于项目实施、不可能实现的情形等任意一种 情形）。</p>	6.0000	主观	分项报价表 开标一览表 封面 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 投标人承诺函 项目组成人员一览表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 投标人业绩情况表 主要商务要求承诺书 联合体协议 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 法定代表人授权委托书 其他材料 中小企业声明函 投标人（供应商）应提交的相关证明 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
-------------	---	--------	----	--

环境保护管理体系与措施	<p>供应商须针对本项目并结合采购项目的实际 需求提供的环境保护管理体系与措施， 包括 但不限于：环境管理目标、管理组织机构、 环境管理制度、环境管理措施或方法。针对 上述关键点有明确表述， 每有1项得2分， 最 多得8分。内容中每缺少一项的扣2分， 每项 中内容存在缺陷或不足扣0-2分， 单项扣完为止。注：（1） 内容存在缺陷或不足是指内 容不满足项目要求或与项目无关的或与项目 不匹配或采购需求、实施要求、涉及的规范标准、技术服务标准要求与本项目不一致或 或描述不全面、逻辑不通等情形。（2） 以 评审小组结合招标文件要求及响应文件内容 独立评审为准。（内容缺陷是指： 内容不 适用项目特性的情形、 内容不完整或缺少关键 节点、 内容前后矛盾、涉及的规范及标准错 误、不利于项目实施、不可能实现的情形等 任意一种情形）。</p>	8.0000	主观	分项报价表 开标一览表 封面 目录 具有独立承担民事责任的证明文件 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 投标人承诺函 项目组成人员一览表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 投标人业绩情况表 主要商务要求承诺书 联合体协议 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 法定代表人授权委托书 其他材料 中小企业声明函 投标人（供应商）应提交的相关证明 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
-------------	---	--------	----	--

	<p>项目风险预测与防范， 事故应急预案</p>	<p>供应商须针对本项目并结合采购项目的实际 需求提供的项目风险预测与防范， 事故应急 预案， 包括但不限于：项目风险预测与防范、事故应急预案。针对上述关键点有明确表 述， 每有1项得2分， 最多得4分 。内容中每 缺少一项的扣2分， 每项中内容存在缺陷或 不足扣0-2分， 单项扣完为止。注：（1） 内容 存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或 与项目无关的或与项目不匹配或采购需求、 实施要求、 涉及的规范标准、 技术服务标准 要求与本项目不一致或或描述不全面、 逻辑不通等情形。（2） 以评审小组结合招标文 件要求及响应文件内容独立评审为准。（内 容缺陷是指： 内容不适用项目特性的情形、 内容不完整或缺少关键节点、 内容前后矛盾 、 涉及的规范及标准错误、 不利于项目实施 、 不可能实现的情形等任意一种情形）。</p>	4.0000	主观	<p>分项报价表 开标一览表 封面 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 投标人承诺函 项目组成人员一览表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 投标人业绩情况表 主要商务要求承诺书 联合体协议 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 法定代表人授权委托书 其他材料 中小企业声明函 投标人（供应商）应提交的相关证明 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的 书面声明 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
--	------------------------------	--	--------	----	---

	供应商业绩	2023年1月至今承建类似项目业绩的有一项得2分，最多得6分。类似项目是指：水利工程施工或给水工程施工等相关业绩均可。（时间以合同签订时间或中标通知书发放时间为准，供应商提供中标通知书原件扫描件或合同协议书原件扫描件，未按要求提供的不予赋分。）	6.0000	客观	分项报价表 开标一览表 封面 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 投标人承诺函 项目组成人员一览表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 投标人业绩情况表 主要商务要求承诺书 联合体协议 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 法定代表人授权委托书 其他材料 中小企业声明函 投标人（供应商）应提交的相关证明 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	-------	--	--------	----	--

同力环中	项目技术人员配备	<p>项目组其他人员配备，技术负责人1人（水利工程或市政工程专业中级及其以上技术职）、施工员、质量员、安全员，资料员，材料员，每配备一名得1分，本项最高得6分。须提供相关有效证件扫描件材料及近1年内近1个月的社保缴费证明材料。</p>	6.0000	客观	分项报价表 开标一览表 封面 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 投标人承诺函 项目组成人员一览表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 投标人业绩情况表 主要商务要求承诺书 联合体协议 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 法定代表人授权委托书 其他材料 中小企业声明函 投标人（供应商）应提交的相关证明 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	----------	---	--------	----	--

价格评审	价格评审	<p>F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	20.0000	客观	分项报价表 开标一览表 封面 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 投标人承诺函 项目组成人员一览表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 投标人业绩情况表 主要商务要求承诺书 联合体协议 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 法定代表人授权委托书 其他材料 中小企业声明函 投标人（供应商）应提交的相关证明 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	------	---	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p>

7.汇总、排序

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：乌拉特后旗2026年农村供水改造工程

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：投标人业绩情况表
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件：监狱企业证明文件
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

- 详见附件：分项报价表
- 详见附件：开标一览表