

集宁师范学院

集宁师范学院泉山校区 400 米田径场地翻建 改造项目采购文件变更说明

一、项目基本情况

原公告项目编号：WSZC-C-G-260006

原公告的采购项目名称：泉山校区 400 米田径场地翻建改造项目

首次公告日期：2026 年 5 月 29 日

二、更正信息

（一）更正事项 1：采购文件

更正原因：项目技术要求修改、工程量清单补充

更正内容：

1. 原竞争性磋商文件的第三章采购内容与技术要求“本项目田径场地塑胶面层须符合 GB 36246-2018《中小合成材料面层运动场地》及 GB/T 43564-2023《中小合成材料面层田径场地》、GB/T 43566-2023《中小人造草面层足球场地》要求，提供 CMA/CNAS 检测报告及有效期内中国田协审定证书”，更正为“本项目场地须符合 GB 36246-2018《中小合成材料面层运动场地》、GB/T 43564-2023《中小合成材料面层田径场地》、GB/T 43566-2023《中

小人造草面层足球场地》要求，提供 CMA/CNAS 检测报告、预制型橡胶跑道面层提供有效期内中国田协田径跑道面层产品（预制型）审定证书。

2. 原工程量清单中涉及“预制型喷颗粒塑胶面层（厚度 13mm/18mm）”，全部变更为“预制型橡胶跑道面层（厚度 13mm/18mm）”。

3. 原上传发布的电子版工程量清单缺少拆除及改造工程量清单措施项目清单计价表及增值税计价表两项表格，更正补充拆除及改造工程量清单措施项目清单计价表及增值税计价表两项表格，本次补发电子版与原纸质工程量清单及最高投标限价内容、造价数据保持一致，最高投标限价总价不作调整。（详见附件）

4. 图纸中原技术规格与要求为：①须提供国家体育用品质量监督检验中心依据新国标 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准出具的样块物理机械性能，有害物质限量、有害物质释放量及气味等检测均合格的检测报告。②预制型卷材专用粘合剂需提供国家体育用品质量监督检验中心依据国标 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准出具的有害物质含量检测合格的检测报告。③预制型橡胶跑道应在雨季时满足在 $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ 水中 18h、 $(-20 \pm 2)^\circ\text{C}$ 水中 3h、 $(50 \pm 2)^\circ\text{C}$ 烘 3h 为一次循环，循环 20 次后样品表面无粉化、无开裂、无剥落、无起泡、无明显变化及失光，并提供由国家级检测机构依据 JG/T25-2017 标准出具的符合上述要求的检测报告。④为保证预制型橡胶跑道在光照下能保持原有颜色，预制型橡胶跑道供应商提

供由据 GB/T8427-2019 标准检测的耐人造光色牢度达到 6 级的检测报告。⑤为保证预制型橡胶跑道产品在低温情况下能做到正常使用，不褪色，不断裂，预制型橡胶跑道生产厂家应提供国家级检测机构依据 GB/T1682-2014 标准出具的脆性温度检测报告。⑥为保证预制型橡胶跑道产品使用年限，保证磨损后的安全性，应选用对耐磨性能达到预制型橡胶跑道产品依据 CB/1768-2006 标准出具的对旋转耐磨检测。负重 500g/轮（总重 10009X 转数 2000 转）⑦中国田径协会会员单位。⑧中国田联 B 类认证。⑨生产企业必须有环评证书在国家官网可查。⑩卷材系统：橡胶卷材和粘接剂最好为同一品牌，并且在国家商标局网站可查询。更正为①须提供依据新国标 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准出具的预制型橡胶跑道样块物理机械性能，有害物质限量、有害物质释放量及气味等检测均合格的检测报告。②预制型卷材专用粘合剂需提供依据国标 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准出具的有害物质含量检测合格的检测报告。③预制型橡胶跑道应在雨季时满足在 $(23\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 水中 18h、 $(-20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 水中 3h、 $(50\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 烘 3h 为一次循环，循环 20 次后样品表面无粉化、无开裂无剥落、无起泡、无明显变化及失光，并提供由国家级检测机构依据 JG/T25-2017 标准出具的符合上述要求的检测报告。④为保证预制型橡胶跑道产品在 -40°C 情况下能做到正常使用，无破坏，预制型橡胶跑道生产厂家应提供国家级检测机构依据 GB/T1682-2014 标准出具的脆性温度检测报告。⑤为保证预制型橡胶跑道产品使用年限，保证磨损后的安全性，应选

用对耐磨性能达到预制型橡胶跑道产品依据 GB/T 30314—2021/ISO 5470-1:2016 标准出具的对旋转耐磨检测, 500 转—1500 转之间磨损质量 $\leq 0.2\text{g}$ 。⑥中国田径协会会员单位。⑦中国田联 B 级以上（包含 B 级和 A 级）认证。⑧卷材系统：橡胶卷材和粘接剂最好为同一品牌。

图纸上其他说明项与上述要求矛盾的均以上述变更为准。

（二）更正事项 2：采购公告

更正原因：修改技术要求、补充工程量清单

更正内容：

原合同履行期限：①项目计划：2026 年 6 月 10 日开工 2026 年 7 月 30 日完工 ②项目工期：50 天，更正为合同履行期限：①项目计划：合同签订后三天内开工 ②项目工期：50 天

原公告的获取采购文件结束日期：2026-06-06，更正为：2026-06-13。

原公告的响应文件提交截止时间：2026-06-09 09:30:00，更正为：2026-06-15 09:30:00。

原公告的开启时间：2026-06-09 09:30:00，更正为：2026-06-15 09:30:00。

详见更正后的招标文件，其他内容不变。



