

本国产品成本比例声明表

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
1	LED球场灯（400米跑道）	1产品须为体育场照明专业 LED 灯具灯具功率≥400W额定输入电压 AC100-240V 频率 50/60Hz； 2灯具采用压铸铝一体化设计防静电粉末喷涂工艺SMD 封装，光源分布均匀 3核心光电光效≥130lm/W 功率因数≥0.98电流总谐波畸变 THD≤10 显色指数 Ra≥80R9≥0适配赛事拍摄、高清录像。 4色温：5000K-6000K色温公差 ±200K中性专业赛事色温无偏色无视觉疲劳。光生物安全 RG0 无危险等级符合 GB/T7000.1 灯具安全标准。 5超高稳定性：2000 小时连续点灯零故障、零频闪， L70 光衰≤3%（50000 小时光维持率≥70） 整机 MTBF≥20000 小时。灯具透镜依据 GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能测定》开展不低 168 小时耐碱性浸泡测试测试后透光衰减幅度小灰卡变色等级≥4 级表面无粉化无开裂无起泡无剥落无变形 6强化耐候：适配内蒙古 - 25℃~+60℃全年极端户外气候相对湿度 90% 无冷凝环境稳定工作透镜紫外加速老化总辐照量≥3000MJ/m²（规范标注紫外加速老化）长期户外无发黄老化。 7专业散热：模组式对流散热结构有效控制芯片结温降低光衰延长整机使用寿命。 8安全等级：IP56 防护I 类防触电保护，全套防雷防静电抗干扰设计。配套恒流隔离驱动电源，具备输入过压 / 欠压输出短路 / 过流 / 过温全保护浪涌防雷差模≥6kV、共模≥10kV电源效率≥96无余晖支持 0-10V/PWM 调光灯具外壳钢化透镜抗冲击等级 IK08全部紧固件采用 304 不锈钢户外防锈防撞击。 9跑道照明指标：跑道维持平均水平照度≥300lx最小照度 / 平均照度均匀度 U2≥0.5赛事转播区域垂直平均照度≥150lx眩光值 GR≤50满足校内正规田径赛事高清摄像日常高标准训练使用。 10光学配光：专业体育非对称防眩光透镜多档位适配跑道布灯无外溢杂散光不干扰周边建筑符合光污染管控要求 11集成实施：含配套线缆支架固定配件全套配套设施完成灯具电气现场安装基坑恢复线路敷设系统部署联调试运行支持时分段智能调光控制可配置置课间夜间训练多亮度模式确保系确保系统整体功能达标稳定交付。 12 产品标准：全部产品符合 GB/T7000.JGJ153-2016、GB/T38539LED体育照明国家标准。供货提供3C/CMA	 是
2	20米灯杆	1、20米灯杆为≥Q235B优质钢材制造成型锥度钢杆,插接式，整体热镀锌处理； 2、集成实施：含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行，确保系统整体功能达标、稳定交付	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
3	驱动箱	1、灯具与电源采用分离式设计，电源安装于驱动箱内，电源箱于灯杆旁边立基础安装；2、电源箱应采用钢材、铜或不锈钢等材质，箱体整体板材厚度不低于1mm；3、尺寸700*1200*400mm 4、防护等级：IP54 5、集成实施：含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行，确保系统整体功能达标、稳定交付	是
4	配电箱	1、灯具与电源采用分离式设计，电源安装于驱动箱内，电源箱于灯杆旁边立基础安装；2、电源箱应采用钢材、铜或不锈钢等材质，箱体整体板材厚度不低于1mm；3、尺寸600*800*250mm 4、防护等级：IP54 5、集成实施：含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行，确保系统整体功能达标、稳定交付	是
5	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV-5*10mm ² 3、材质:铜芯 4、电缆接头 5、集成实施：含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调及试运行，确保系统整体功能达标、稳定交付	是
6	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:RVV-3*2.5mm ² 3、材质:铜芯 4、电缆接头 5、集成实施：含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调及试运行，确保系统整体功能达标、稳定交付	是
7	配管	1、名称:电线管 2、型号:PVC50 3、集成实施：含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调及试运行，确保系统整体功能达标、稳定交付	是



内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 150103020001700

内蒙古赛唯特科技有限公司 2026-07-30 23:40:56

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
8	LED球场灯（200米）	1产品须为体育场地照明专业 LED 灯具灯具功率≥300W额定输入电压 AC100-240V频率 50/60Hz 2灯具采用压铸铝一体化设计防静电粉末喷涂工艺SMD 封装光源分布均匀 3核心光电光效≥130lm/W功率因数≥0.98电流总谐波畸变 THD≤10显色指数 Ra≥80、R9≥0适配赛事拍摄高清录像 4色温：5000K-6000K色温公差 ±200K中性专业赛事色温无偏色无视觉疲劳光生物安全 RG0 无危险等级符合 GB/T7000.1 灯具安全标准 5超高稳定性：2000小时连续点灯零故障零频闪L70 光衰≤3%（50000 小时光维持率≥70）整机 M TBF≥20000 小时 灯具透镜依据 GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》开展不低于 168 小时耐碱性浸泡测试；测试后透光衰减幅度小灰卡变色等级≥4 级表面无粉化无开裂无起泡无剥落无变形 6强化耐候：适配内蒙古 - 25℃~+60℃全年极端户外气候相对湿度 90%无冷凝环境稳定工作透镜紫外加速老化总辐照量≥3000MJ/m²（规范标注紫外加速老化），长期户外无发黄老化 7专业散热：模组式对流散热结构有效控制芯片结温降低光衰延长整机使用寿命。8安全等级：IP56 防护I 类防触电保护全套防雷防静电抗干扰设计 配套恒流隔离驱动电源具备输入过压 / 欠压、输出短路 / 过流 / 过温全保护；浪涌防雷差模≥6kV共模≥10kV电源效率≥96无余晖支持 0-10V/PWM 调光 灯具外壳钢化透镜抗冲击等级 IK08全部紧固件采用 304 不锈钢户外防锈防撞击 9跑道照明指标：跑道维持平均水平照度≥300lx最小照度 / 平均照度均匀度 U2≥0.5赛事转播区域垂直平均照度≥150lx眩光值 GR≤50满足校内正规田径赛事、高清摄像日常高标准训练使用 10 光学配光：专业体育非对称防眩光透镜多档位适配跑道布灯无外溢杂散光不干扰周边建筑符合光污染管控要求 11集成实施：含配套线缆支架固定配件全套配套设施完成灯具电气现场安装基坑恢复线路敷设系统部署联调试运行支持时分段智能调光控制可配置置课间夜间训练多亮度模式确保系确保系统整体功能达标稳定交付 12 产品标准：全部产品符合 GB/T7000.JGJ153-2016GB/T38539LED体育照明国家标准供货时提供3C/CMA	
9	15米灯杆	1、15米灯杆为≥Q235B优质钢材制造成型锥度钢杆,插接式, 整体热镀锌处理； 2、集成实施：含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行，确保系统整体功能达标、稳定交付	是
10	驱动箱	1、灯具与电源采用分离式设计，电源安装于驱动箱内，电源箱于灯杆旁边立基础安装； 2、电源箱应采用钢材、铜或不锈钢等材质，箱体整体板材厚度不低于1mm； 3、尺寸500*800*350mm 4、防护等级：IP54 5、集成实施：含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行，确保系统整体功能达标、稳定交付	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
11	配电箱	1、灯具与电源采用分离式设计，电源安装于驱动箱内，电源箱于灯杆旁边立基础安装； 2、电源箱应采用钢材、铜或不锈钢等材质，箱体整体板材厚度不低于1mm； 3、尺寸600*800*250mm 4、防护等级：IP54 5、集成实施：含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行，确保系统整体功能达标、稳定交付	是
12	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZC-YJV-3*6mm ² 3、材质:铜芯 4、电缆接头 5、集成实施：含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调及试运行，确保系统整体功能达标、稳定交付	是
13	配管	1、名称:电线管 2、型号:PVC32 1 3、集成实施：含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调及试运行，确保系统整体功能达标、稳定交付	是
本国产品在产品总成本中占比合计（%）：100			

张博

投标供应商(盖章):

公司全称: 内蒙古赛唯特科技有限公司

日期: 2026年07月30日

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准。且在《本国产品说明》表格对应“本国产品”、“非本国产品”栏中勾选，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件1）提供该产品报价在产品总成本中占比。
2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

附件1：

中国境内生产的组件成本核算基本规则

- 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
- 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
- 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
- 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
- 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 150101-KZHQZC-GK-20260001 第2包 2026-07-30 23:40:59

内蒙古赛唯特科技有限公司 2026-07-30 23:40:59

