

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

标段名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿
 幼儿园

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园	
1.1.1	土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-建筑装饰	
1.1.2	土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-土方工程	
1.1.3	土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-电气工程	
1.1.4	土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-火自报工程	
1.1.5	土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-消防水工程	
1.1.6	土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-水泵房电气工程	
1.1.7	土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-水泵房火自报工程	
1.1.8	土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-水泵房消防工程	
1.1.9	暂列金额	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-建筑装饰

标段名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-建筑装饰 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		拆除工程						
		砌体拆除						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除部位名称： 拆除砖砌体 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	2.85			
		门窗拆除						
2	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除部位名称： 拆除金属门、窗 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	158.57			
3	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除部位名称： 拆除木门、窗 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	18.04			
		天棚拆除						
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除矿棉板吊顶及龙骨 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	982.74			
5	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除铝合金吊顶及龙骨 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	878.09			
		其他拆除						
6	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板拆除	1. 栏杆拆除 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	19.8			
		建筑垃圾外运						
7	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾外运 2. 运距：15Km 3. 垃圾消纳费	m3	64.69			
8	010103002002	余方弃置	1. 建筑垃圾运出楼层 2. 运距：楼层高度 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	64.69			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-建筑装饰 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
9	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 栏杆拆除 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	9.9			
		新建工程						
		砌体工程						
10	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型:加气砼砌块墙 2. 墙体厚度:100mm 3. 砂浆强度等级:M10 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m ³	0.23			
11	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型:加气砼砌块墙 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:M10 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m ³	1.37			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础垫层 2. 混凝土种类:预拌;含运输、泵送(方式自定) 3. 材料品种、强度要求、配比:C20 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m ³	2.92			
13	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:独立基础垫层 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m ²	6.48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园
项目-建筑装饰

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌; 含运输、泵送（方式自定） 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 独立基础 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	11.52		
15	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	28.8		
16	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 预拌; 含运输、泵送（方式自定） 2. 混凝土强度等级: C30 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	3.34		
17	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式: 复合模板 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	34.11		
18	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌; 含运输、泵送（方式自定） 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	1		
19	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 复合模板 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	17.09		
20	010201010002	褥垫层	1. 地梁防冻中砂 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	20.91		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-建筑装饰

标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
21	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径8mm、直径12mm、直径20mm 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0.916			
22	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径8mm、直径20mm 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0.751			
23	010506025001	预埋铁件	1. 预埋铁件制安 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0.279			
		金属结构工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-建筑装饰

标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格： □250x8方钢管；Q355B 2. 构件涂（镀）层要求：钢结构涂装前应对表面除锈，钢构件表面均应进行喷砂或抛丸除锈处理，除锈等级应不低于国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923-88的Sa2级标准。防腐蚀涂料应与除锈等级相匹配。 3. 涂漆：钢构件经除锈处理后应立即喷涂车间保养底漆（红丹醇酸防锈漆，涂层厚度25~30 μm），而后涂两道醇酸防锈漆（中间漆），涂层厚度50~60 μm，制作完成后，再涂两道醇酸调和漆（面漆），涂层厚度40~50微米，其中最后一道面漆应在安装完成后工地涂制。涂层干漆膜总厚度：各层如上，涂层厚度115~140微米。涂漆应满足GB50205的要求。室外不小于150 μm，室内不小于125 μm，涂刷遍数不应少于4遍。（高强螺栓结合处摩擦面不得涂防锈漆，但应涂环氧富锌涂料）。 4. 防火涂料：钢结构耐火用的钢结构防火涂料应满足GB14907的要求，且应与防锈蚀油漆（涂料）进行相容性试验，试验合格后方可使用。防火涂料应符合《钢结构防火涂料》GB1	t	6.831		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧场霍寨幼儿园消防改造 标段：土默特左旗台阁牧场霍寨幼儿园
项目-建筑装饰

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			4907-2002要求,防火涂应有形式检验报告、合格证书等.并经当地消防部门备案认可,防火涂料的厚度以检验报告的.试验数据为准。					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-建筑装饰 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010604001001	钢梁	<p>1. 梁类型：钢梁</p> <p>2. 钢材品种、规格： □250x8方钢管；Q355B</p> <p>3. 构件涂（镀）层要求：钢结构涂装前应对表面除锈，钢构件表面均应进行喷砂或抛丸除锈处理，除锈等级应不低于国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923-88的Sa2级标准。防腐蚀涂料应与除锈等级相匹配。</p> <p>4. 涂漆：涂层厚度50~60 μm，制作完成后，再涂两道醇酸调和漆（面漆），涂层厚度40~50微米，其中最后一道面漆应在安装完成后工地涂制。 涂层干漆膜总厚度：各层如上，涂层厚度 115~140微米。涂漆应满足GB50205的要求。 室外不小于150 μm，室内不小于125 μm，涂刷遍数不应少于4遍。（高强螺栓结合处摩擦面不得涂防锈漆，但应涂环氧富锌涂料）。</p> <p>5. 防火涂料：8、钢结构耐火用的钢结构防火涂料应满足GB14907的要求，且应与防锈蚀油漆（涂料）进行相容性试验，试验合格后方可使用。</p> <p>9、防火涂料应符合《钢结构防火涂料》GB14907-2002要求，防火涂应有形式检验报告、合格证书等。并经当地消防部门备</p>	t	3.844		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-建筑装饰 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			案认可, 防火涂料的厚度以检验报告的。试验数据为准。					
		门窗工程						
26	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸:1200*2700 2. 门类型:M1227 3. 材质:装饰木门 4. 含五金件及门锁(不含门吸) 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	15.84			
27	010802004003	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:详见设计施工图纸 2. 门类型:乙级防火门 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	60.28			
28	010805004001	全玻自由门	1. 门洞口尺寸:详见设计施工图纸 2. 门类型:乙级防火玻璃门 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	6.6			
29	010807001007	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:详设计施工图纸 2. 窗类型: 楼梯间窗 3. 框、扇材质及规格:70系列内平开断桥铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low-E) 4. 含五金件等 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	10.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-建筑装饰 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
30	010807001006	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:详见设计施工图纸 2. 窗类型: 乙级防火窗 3. 框、扇材质及规格:70系列内平开断桥铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low-E) 4. 含五金件等 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	15.4			
31	010807001008	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:详见设计施工图纸 2. 窗类型: 排烟窗 3. 框、扇材质及规格:70系列内平开断桥铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low-E) 4. 含五金件等 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	65.79			
32	010801006001	手动开启装置	1. 高窗手动开启装置 2. 含五金件等 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	19			
		防火隔墙工程						
33	011207001005	轻质隔墙	1. 300厚轻型兼强板, 燃烧性能A级16CJ72-1-WQB1290-3 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	440.11			
		内墙面工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-建筑装饰 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
34	011201004001	立面砂浆找平层	1. 原有墙面清理干净 2. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶, 陶粒混凝土砌块时做此道） 3. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	1306.1			
35	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 墙面满刮腻子两遍 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	1306.1			
		外墙面工程						
36	011201001001	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面剂一道 2. 15厚1:2.5水泥防水砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	880.22			
37	011201001004	墙面一般抹灰	1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	880.22			
38	011201001003	墙面一般抹灰	1. 10厚抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	880.22			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-建筑装饰 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 真石漆外墙 2. 涂饰底层涂料 3. 喷涂主层涂料 4. 涂饰面层涂料二遍 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m ²	880.23		
		天棚工程					
		矿棉装饰板吊顶					
40	011302001004	平面吊顶天棚	1. 铝合金配套金属龙骨，主龙骨中距900-1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603； 2. 12mm厚矿棉装饰板吊顶600*600mm； 3. 其它详见12J1-98-棚10和设计图纸并符合相关规范要求	m ²	982.74		
		铝合金方形板吊顶					
41	011302001006	平面吊顶天棚	1. 配套金属龙骨； 2. 铝合金方板吊顶； 3. 其它详见12J1-98-棚15和设计图纸并符合相关规范要求	m ²	878.09		
		其他工程					
42	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1. 栏杆恢复（利旧） 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	9.9		
本页小计							
合 计							

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-土方工程

标段名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-土方工程 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:综合各类土 2. 开挖深度:详见图纸; 3. 土方工程量按2017年内蒙自治区建筑工程预算定额规定计算; 4. 其他:详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	48.11		
2	010102007001	回填方	1. 填方部位:基础回填 2. 材料品种:素土 3. 密实度:详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	30.14		
3	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:综合各类土 2. 弃土运距:施工单位根据现场情况自行考虑 3. 其他:符合环保、市容关于渣土处理相关要求,运距、相关费用等施工单位根据现场情况及相关要求自行考虑	m3	17.97		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧场镇霍寨 标段：土默特左旗台阁牧场镇霍寨幼儿园
 幼儿园消防改造项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：土默特左旗台阁牧场霍寨幼儿园消防改造项目-土方工程

标段：土默特左旗台阁牧场霍寨幼儿园

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	本页小计	-	-				
	合 计	-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-电气工程

标段名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-电气工程 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		拆除工程						
1	030412001001	配管	1. 名称: 电线管拆除 2. 材质: DN25以内 3. 拆除包含所需一切附件, 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	1116			
2	030412004001	配线	1. 名称: 电线拆除 2. 配线形式: 管内配线拆除 导线截面4mm ² 以内 3. 拆除包含所需一切附件, 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	3450			
3	030413001001	灯具拆除	1. 名称: 灯具拆除 2. 型号: 标志、诱导装饰灯具拆除 吸顶(墙壁)式 3. 拆除包含所需一切附件, 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	套	161			
4	030413001002	灯具拆除	1. 名称: 灯具拆除 2. 型号: 吸顶灯拆除 3. 拆除包含所需一切附件, 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	套	30			
		强电工程						
5	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 成套配电箱 2. 型号: ATF-WYB 3. 规格: 600*800*200 4. 安装方式: 墙上明装, 底距地1米 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-电气工程

标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
6	030402011002	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：ALE-XF 3. 规格：600*800*200 4. 安装方式：墙上明装，底距地1米 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	台	1			
7	030402011003	A型应急照明集中电源	1. 名称：A型应急照明集中电源 2. 型号：YJ 3. 规格：420*600*200 4. 安装方式：墙上明装，底距地1.5米 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	3			
8	030412001002	配管	1. 名称：电气配管 2. 规格：JDG20 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	m	31.2			
9	030412001003	配管	1. 名称：电气配管 2. 规格：JDG25 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	m	936			
10	030412001004	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：RC20 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	m	25.5			
11	030412001005	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：RC25 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	m	59.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-电气工程 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
12	030412001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	m	65			
13	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZBN-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	m	92			
14	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZBN-BYJ-4 3. 材质:铜芯 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	m	351			
15	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ(F)-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	m	69			
16	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ(F)-4 3. 材质:铜芯 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	m	133			
17	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	m	1873			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园
项目-电气工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
18	030412004007	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDN-RYS-2*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	m	912			
19	030413001003	应急照明灯-壁挂灯	1. 名称: 应急照明灯-壁挂灯 2. 型号: A型, LED-6W 3. 类型: 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	套	63			
20	030413001004	多信息复合型标志灯	1. 名称: 多信息复合型标志灯 2. 型号: A型, LED-1W 3. 类型: 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	套	12			
21	030413001005	安全出口标志灯	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 型号: A型, LED-1W 3. 类型: 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	套	26			
22	030413001006	疏散出口标志灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 型号: A型, LED-1W 3. 类型: 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	套	58			
23	030413001007	续光型消防控制室标志灯	1. 名称: 续光型消防控制室标志灯 2. 型号: A型, LED-1W 3. 类型: 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造
项目-电气工程

标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
24	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称: 凿(压、切割)槽 2. 型号: DN25以内 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	m	105		
25	030410007001	等电位端子箱	1. 名称: 等电位端子箱 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	台	1		
26	030416006001	事故照明自动切换系统调试	1. 名称: 事故照明自动切换系统调试 2. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	系统	3		
本页小计							
合 计							

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-火自报工程

标段名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-火自报工程 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警系统					
1	030904008001	消防模块接线端子箱	1. 名称:消防模块接线端子箱 2. 型号:300*350*160 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	台	3		
2	030904001001	感烟火灾探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	个	134		
3	030505001001	信号阀	1. 名称:信号阀 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	台	3		
4	030904003001	消火栓起泵按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	个	16		
5	030904004001	声光报警控制器	1. 名称:声光报警控制器 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	个	15		
6	030904003002	手动报警装置	1. 名称:手动报警装置 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	个	15		
7	030904001002	感温探测器	1. 名称:感温探测器 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	个	6		
8	030904006001	火灾警报扬声器	1. 名称:火灾警报扬声器 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	个	16		
9	030904005001	报警电话	1. 名称:报警电话 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-火自报工程 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030907005001	总线隔离器	1. 名称:总线隔离器 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	个	9		
11	030904007001	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	个	6		
12	030904007002	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	个	3		
13	030412003001	桥架	1. 名称:火自报桥架 2. 型号:100*50 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	m	57		
14	030412001007	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	m	1276		
15	030412001008	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	m	105		
16	030412004008	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	m	1688		
17	030412004009	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	m	311		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-火自报工程 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030412004010	配线	1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-KYJY-4*1.5 3. 材质：铜芯 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	m	125		
19	031301001002	凿（压、切割）槽	1. 名称：凿（压、切割）槽 2. 型号：70mm以内 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	m	105		
20	030904013001	火灾报警控制器（联动型）	1. 规格、线制：火灾报警控制器（联动型） 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	台	1		
21	030906001001	图形显示装置	1. 名称：图形显示装置 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	台	1		
22	030904011001	消防广播控制器	1. 规格：消防广播控制器 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规范	台	1		
23	030904012001	火灾电话总机	1. 名称：火灾电话总机 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	1		
24	030904012002	燃气报警主机	1. 名称：燃气报警主机 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	1		
25	030406001001	蓄电池	1. 名称：蓄电池 2. 型号：备用电源3h 3. 规格：DC24V 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-火自报工程 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
26	030909003001	火自报系统调试	1. 名称:火自报系统调试 2. 火自报系统调试等, 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	系统	1			
		消防设备电源监控系统						
27	030904011002	消防设备电源监控主机	1. 规格:消防设备电源状态监控器 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	1			
28	030412004011	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	102			
29	030908003001	消防设备电源监控模块	1. 名称:消防设备电源监控模块 2. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	个	2			
30	030909010001	消防电源监控系统调试	1. 名称:消防电源监控系统调试	系统	1			
		电气火灾监控系统						
31	030907002001	电气火灾监控分机	1. 名称:电气火灾监控分机 2. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	个	1			
32	030907004001	电气火灾监控模块	1. 名称:电气火灾监控模块 2. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-火自报工程 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
33	030412004012	配线	1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-RYJS-2*1.5 3. 材质：铜芯 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	65			
34	030909009001	电气火灾监控系统调试	1. 电气火灾监控系统调试	系统	1			
		防火门监控系统						
35	030906001002	防火门监控器	1. 名称：防火门监控器 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	1			
36	030906003001	一体式电动闭门器	1. 名称：一体式电动闭门器 2. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	个	36			
37	030906003002	双扇防火门监控模块	1. 名称：双扇防火门监控模块 2. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	个	18			
38	030906003003	防火门磁释放器	1. 名称：防火门磁释放器 2. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	个	36			
39	030412001009	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN20 4. 配置形式：暗配 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-火自报工程

标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
40	030412004013	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 动力线路 3. 型号、规格: WDZBN-RYS-2x1.5 4. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	60			
41	030909008001	防火门监控系统调试	1. 名称: 防火门监控系统调试	系统	1			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园
 幼儿园消防改造项目-火自报工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-火
自报工程

标段：土默特左旗
台阁牧镇霍寨幼儿
园

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	本页小计	-	-				
	合 计	-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-消防水工程

标段名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园
项目-消防水工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		消火栓工程						
1	030910001001	灭火器	1. 形式: 灭火器 2. 规格、型号: MF/A BC5	具	54			
		喷淋工程						
2	030901002001	镀锌钢管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质、规格: DN150 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 包含管件制作安装等所需一切附件, 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	37			
3	030901002002	镀锌钢管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质、规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 包含管件制作安装等所需一切附件, 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	238			
4	030901002003	镀锌钢管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质、规格: DN80 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 包含管件制作安装等所需一切附件, 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	46			
5	030901002004	镀锌钢管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质、规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 包含管件制作安装等所需一切附件, 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	14.6			
6	030901002005	镀锌钢管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	96			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-消防水工程 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030901002006	镀锌钢管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质、规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	99		
8	030901002007	镀锌钢管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质、规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	536		
9	030901002008	镀锌钢管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质、规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	695		
10	080707009001	管道支架	1. 名称: 管道支架制作及安装 2. 规格: 型钢、槽钢、角钢等综合支架 3. 包含支架除锈刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 满足设计规范及图纸要求的所需一切附件	t	0.99		
11	031002001001	遥控信号阀	1. 类型: 遥控信号阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园
项目-消防水工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:喷头 DN25 2. 材质、型号、规格:参数详见12S4-78/79 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足设计要求及规范的全部工作内容, 包含所需一切附件	个	486		
13	031002001002	水流指示器	1. 类型:水流指示器 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	3		
14	030601002001	压力表	1. 名称:压力表 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	3		
15	030901008001	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置 DN25 2. 组装形式:其他满足图纸设计要求及相关规范规定	套	3		
16	031002001003	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足设计要求及规范的全部工作内容, 包含所需一切附件	个	3		
17	031301003001	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN100 3. 填料材质:满足设计要求及规范的全部工作内容, 包含所需一切附件	个	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-消防水工程

标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
18	031301003002	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN80 3. 填料材质:满足设计要求及规范的全部工作内容, 包含所需一切附件	个	12			
19	031301003003	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN50 3. 填料材质:满足设计要求及规范的全部工作内容, 包含所需一切附件	个	25			
20	031301003004	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN32 3. 填料材质:满足设计要求及规范的全部工作内容, 包含所需一切附件	个	19			
		水箱间						
21	031005016001	水箱拆除	1. 类型:原有水箱拆除 2. 容量:20m3以内 3. 满足设计要求及规范的全部工作内容, 包含所需一切附件	台	1			
22	030109001001	消火栓系统增压稳压设备拆除	1. 名称:原有稳压泵拆除 2. 型号:拆除包含所需一切附件, 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	套	1			
23	030901002009	消防管道拆除	1. 名称:消防管道拆除 2. 材质、规格:水喷淋钢管管道(沟槽连接)拆除 公称直径100mm以内 3. 拆除包含所需一切附件, 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-消防水工程 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030901002010	消防管道拆除	1. 名称：消防管道拆除 2. 材质、规格：水喷淋钢管管道（沟槽连接）拆除 公称直径100mm以内 3. 拆除包含所需一切附件，其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	25		
25	030109001002	喷淋系统增压稳压设备	1. 名称：喷淋系统增压稳压设备 2. 型号：XBD2.2/1W-32DP 3. 规格：Q=1L/s H=22m N=1.1kw 380V 4. 立式隔膜气压罐：SQL800X1.0 5. 包含减震装置、10#槽钢基础制作及安装 6. 水泵一用一备，满足设计要求及规范的全部工作内容，包含所需一切附件	套	1		
26	030109001003	消火栓系统增压稳压设备（利旧）	1. 名称：消火栓系统增压稳压设备 2. 型号：XBD2.2/1W-32DP 3. 规格：Q=1L/s H=22m N=1.1kw 380V 4. 立式隔膜气压罐：SQL800X1.0 5. 包含减震装置、10#槽钢基础制作及安装 6. 水泵一用一备，满足设计要求及规范的全部工作内容，包含所需一切附件	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-消防水工程 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
27	031005016002	不锈钢装配式水箱	1. 类型: 不锈钢装配式水箱 2. 容量: 4*3*2m 容积18m ³ 3. 满足设计要求及规范的全部工作内容, 包含所需一切附件	台	1		
28	030901002011	镀锌钢管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质、规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 包含管件制作安装等所需一切附件, 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	15.9		
29	030901002012	镀锌钢管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质、规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 包含管件制作安装等所需一切附件, 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	19.5		
30	031002001004	蝶阀	1. 类型: 蝶阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 包含法兰制作及安装等所需一切附件, 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	8		
31	031002001005	止回阀	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 包含法兰制作及安装等所需一切附件, 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-消防水工程 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	031002001006	流量开关	1. 类型：流量开关 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含法兰制作及安装等所需一切附件，其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	2		
33	031002001007	软接头	1. 类型：软接头 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含法兰制作及安装等所需一切附件，其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	4		
34	030601002002	压力表	1. 名称：压力表 2. 满足设计要求及规范的全部工作内容，包含所需一切附件	台	8		
35	031002001008	软接头	1. 类型：软接头 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 包含所需一切附件，其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	1		
36	031002001009	倒流防止器	1. 类型：倒流防止器 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-消防水工程 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	031002001010	蝶阀	1. 类型：蝶阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	4		
38	031002001011	过滤器	1. 类型：过滤器 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	4		
39	031001007001	钢塑复合管	1. 材质：钢塑复合管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	15		
40	031002001012	蝶阀	1. 类型：蝶阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 包含所需一切附件，其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	1		
41	031002001013	蝶阀	1. 类型：水表 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-消防水工程 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
42	080802009001	液位显示装置	1. 名称: 液位显示装置 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	2			
43	031005014001	水箱自洁消毒器	1. 类型: 水箱自洁消毒器 2. 型号: KTS-ZJ-N 3. 规格: 功率≤300W 电源220V 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	1			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园
 幼儿园消防改造项目-消防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					—
合 计					—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-水泵房电气工程

标段名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-水泵房电气工程 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402010001	低压配电柜	1. 名称:双电源进线柜 2. 规格:AA1 3. 型号:800*2200*600 4. 包含10#槽钢基础制作及安装等所需一切附件,其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	1		
2	030402011004	低压配电柜	1. 名称:控制柜 2. 规格:AA2 3. 型号:800*2200*600 4. 包含10#槽钢基础制作及安装等所需一切附件,其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	1		
3	030402011005	低压配电柜	1. 名称:控制柜 2. 规格:AA3 3. 型号:800*2200*600 4. 包含10#槽钢基础制作及安装等所需一切附件,其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	1		
4	030402011006	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:-AL-BF 3. 规格:400*500*160 4. 安装方式:墙上明装,底距地1.5米 5. 包含所需一切附件,其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	1		
5	030412001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-水泵房电气工程 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
6	030412001011	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	15			
7	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZN-YJY-5*6 3. 材质: 铜芯 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	20			
8	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZN-YJY-3*25+2*16 3. 材质: 铜芯 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	16			
9	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZN-YJY-3*35+2*16 3. 材质: 铜芯 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	21			
10	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZN-YJY-7*16 3. 材质: 铜芯 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	40			
11	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 制作安装截面≤35mm ² 3. 材质、类型: 铜芯 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-水泵房电气工程 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 制作安装截面≤16mm ² 3. 材质、类型: 铜芯 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	8		
13	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 制作安装截面≤10mm ² 3. 材质、类型: 铜芯 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	2		
14	030412004014	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZN-BYJ-2.5 3. 材质: 铜芯 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	35		
15	030402011007	A型应急照明集中电源	1. 名称: A型应急照明集中电源 2. 型号: YJ 3. 规格: 420*600*200 4. 安装方式: 墙上明装, 底距地1.5米 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	1		
16	030413001008	应急照明灯-壁挂灯	1. 名称: 应急照明灯-壁挂灯 2. 型号: A型, LED-6W 3. 类型: 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	套	2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧场镇霍寨 标段：土默特左旗台阁牧场镇霍寨幼儿园
 幼儿园消防改造项目-水泵房电气工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧场霍寨幼儿园消防改造项目-水泵房电气工程

标段：土默特左旗台阁牧场霍寨幼儿园

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-水泵房电气工程 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-水泵房火自报工程

标段名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-水泵房火自报工程 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030410007002	等电位端子箱	1. 名称: 等电位端子箱 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	1		
2	030904008002	消防模块接线端子箱	1. 名称: 消防模块接线端子箱 2. 型号: 300*350*160 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	1		
3	030904008003	消防模块箱	1. 名称: 消防模块箱 2. 型号: 350*450*180 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	1		
4	030904005002	报警电话	1. 名称: 报警电话 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	1		
5	030904011003	消防设备电源监控器	1. 规格: 消防设备电源状态监控器 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	1		
6	030908003002	电压信号传感器	1. 名称: 电压信号传感器 2. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	个	1		
7	030908003003	电压电流信号传感器	1. 名称: 电压电流信号传感器 2. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	个	1		
8	030412001012	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	150		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-水泵房火自报工程 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
9	030412001013	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	150			
10	030412004015	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: ZCN-KVV-4*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	600			
11	030412004016	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: ZCN-KVVP-2*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	300			
12	030412004017	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: ZCN-KVV-4*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	51.2			
13	030412004018	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: ZCN-KVV-5*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	31.5			
14	030412004019	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: ZN-RVS-2*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	31.5			
本页小计								

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-水泵房消防工程

标段名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-水泵房消防工程 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1	030109001004	喷淋泵	1. 名称:立式单级消 喷淋泵 2. 型号:XBD5.5/20C-L, 3. 规格:Q=20L/ s;H=55M;N=30kw 4. 包含减震装置、检查接线、10#槽钢基础制作及安装 5. 满足设计要求及规范的全部工作内容, 包含所需一切附件	台	2			
2	030901002013	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 包含管件制作安装等所需一切附件, 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	41			
3	030901002014	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 包含管件制作安装等所需一切附件, 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	39			
4	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:40*4镀锌扁钢 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	65			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-水泵房消防工程 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031002001014	蝶阀	1. 类型：蝶阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含法兰制作及安装等所需一切附件，其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	6		
6	031002001015	浮球阀	1. 类型：浮球阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含法兰制作及安装，满足设计要求及规范的全部工作内容，包含所需一切附件	个	1		
7	031002001016	泄压阀	1. 类型：泄压阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含法兰制作及安装，满足设计要求及规范的全部工作内容，包含所需一切附件	个	1		
8	031002001017	流量计	1. 类型：流量计 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含法兰制作及安装，满足设计要求及规范的全部工作内容，包含所需一切附件	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园
 项目-水泵房消防工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	031002001018	压力开关	1. 类型: 压力开关 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 包含法兰制作及安装等所需一切附件, 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	2		
10	031002001019	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 包含法兰制作及安装等所需一切附件, 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	2		
11	031002001020	橡胶软接头	1. 类型: 橡胶软接头 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 包含法兰制作及安装等所需一切附件, 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	8		
12	030601002003	压力表	1. 名称: 压力表 2. 满足设计要求及规范的全部工作内容, 包含所需一切附件	台	2		
13	030901004001	湿式报警阀	1. 名称: 湿式报警阀 2. 型号、规格: DN150 3. 满足设计要求及规范的全部工作内容, 包含所需一切附件	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧场霍寨幼儿园消防改造项目-水泵房消防工程 标段：土默特左旗台阁牧场霍寨幼儿园

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称:SQX型喷淋水泵接合器 2. 型号、规格: DN100 安装参见图集12S4-40 3. 附件材质、规格: 满足设计要求及规范的全部工作内容, 包含所需一切附件	套	1		
15	010401007001	消防水泵接合器井	1. 名称:消防水泵接合器井 2. 井盖材质:轻型球墨铸铁单层井座、井盖 3. 设防坠落网 4. 做法参见国标 99(03)S203《消防水泵接合器安装》 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	座	1		
16	010401007002	阀门井	1. 名称:消防水池取水井 2. 井盖材质:轻型球墨铸铁单层井座、井盖 3. 设防坠落网 4. 做法参见12S4-P154 5. 其他详见设计图纸并符合相关规范要求	座	1		
17	031005016003	不锈钢复合水箱	1. 类型:不锈钢装配式水箱 2. 容量:13*1*2.85m 容积37.05m ³ 3. 在原有水箱新增一排水箱, 新增水箱满足设计要求及规范的全部工作内容, 包含所需一切附件	台	1		
18	031301003005	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN100 3. 填料材质:满足设计要求及规范的全部工作内容, 包含所需一切附件	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园消防改造项目-水泵房消防工程 标段：土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031301003006	套管	1. 名称：一般钢套管 2. 规格：DN150 3. 填料材质：满足设计要求及规范的全部工作内容，包含所需一切附件	个	2		
20	031301003007	套管	1. 名称：一般钢套管 2. 规格：DN250 3. 填料材质：满足设计要求及规范的全部工作内容，包含所需一切附件	个	2		
21	031301003008	刚性防水套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN50 3. 填料材质：满足设计要求及规范的全部工作内容，包含所需一切附件	个	2		
22	031301003009	刚性防水套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN150 3. 填料材质：满足设计要求及规范的全部工作内容，包含所需一切附件	个	2		
23	031301003010	刚性防水套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN250 3. 填料材质：满足设计要求及规范的全部工作内容，包含所需一切附件	个	4		
24	030801016001	钢丝网骨架复合管	1. 材质：钢丝网骨架复合管 2. 规格：DN100 3. 压力试验、吹扫与清洗：水压试验及水冲洗 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	200		
本页小计							
合 计							

工程名称： 暂列金额

标段名称： 土默特左旗台阁牧镇霍寨幼儿园

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

暂列金额明细表

工程名称：暂列金额

标段：土默特左旗
台阁牧镇霍寨幼儿
园

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			140000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	本页小计	-	-	140000			
	合 计	-	-	140000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。