

景泰华府小区铺装维修项目

1 污水管雨水管及对应井未标注更换，是否涉及旧的拆除

暂不考虑

2 雨篦子更换是否涉及下方雨水收集井更换

更换

3 破除路面宽度尺寸

根据放坡

4 挖沟槽是否考虑共沟，如采用共沟尺寸为多少

可以共沟，底宽按2米，深度按1.9米计算，正常考虑放坡

