

鄂托克旗公用事业服务中心鄂托克旗乌兰镇生活垃圾填埋场渗滤液处理设施运行维护服务中标（成交）明细

内蒙古元燊工程项目管理有限责任公司受鄂托克旗公用事业服务中心委托，采用竞争性磋商进行采购鄂托克旗乌兰镇生活垃圾填埋场渗滤液处理设施运行维护服务（项目编码：ESZCEQS-C-F-260052）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：吉林省美辰环保科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 1,205,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	C07020199其他水污染治理服务	鄂托克旗乌兰镇生活垃圾填埋场渗滤液处理设施运行维护服务	一、工艺运行情况 1、阀门井、调节池、气浮、水解酸化设施无漏水、液位在安全范围、无浮渣或污泥淤积、搅拌设备运行正常。 2、生物处理系统：污泥浓度、污泥颜色及气味(正常应为棕褐色、无恶臭)、曝气效果(气泡均匀性)、温度、沼气产生量稳定。 3、TMBR膜：膜组件无损坏，出水正常。 4、DTRO膜处理系统、清水池、浓水池：PH、膜压差、PLC、压力表、电子元器件数据准确，产水率、浓水排放正常运行，膜元件发挥功能正常。 5、三效蒸发、污泥池、管线阀门、除臭设备等：药剂投加量、结晶盐产生量，各管线配件无破损漏水情况。 6、处理水质指标检测报告达标。 二、设备与仪表维护情况 1、当日设备巡检表、维修记录完整(如更换零件、润滑保养等如实记录)。 2、压力表、流量计、PH计等仪表数据准确，按周期校准，与工控机显示一致。 3、水泵、风机、搅拌器、加药泵等无异常噪音、振动或发热，润滑系统正常，运行时间未超过保养周期，润滑油无泄漏。 4、检查阀门井、调节池、管道周边无渗漏痕迹，土壤干燥无异味。 三、运行台账记录情况 1、运行记录、气体检测及药剂原始记录准确真实。 2、渗滤液拉运、污泥原始记录准确真实，并及时登记。 3、易制毒化学品购买、存储、使用、管理符合相关部门要求，按时上报数据。 4、危废库房按照要求建设，危废按规定存放，签订处置协议，转移联单合规。网上填报准确。 四、安全制度情况 1、无安全事故发生。 2、有岗位职责分工、操作规程等相关制度。 3、按时进行从业人员培训并记录(每月培训记录，年初培训计划)。 4、有应急预案，并按照应急预案开展演练。 5、配备防护用品，列出防护用品清单，从业人员会操作使用。 6.厂区及周边环境卫生干净卫生。	符合国家及行业验收标准，满足采购人要求	服务期3年，合同1年1签	符合国家及行业验收标准，满足采购人要求	1,205,000.00	1.00	项	1,205,000.00