

呼和浩特市第四中学智慧体育及灯光球场设施设备配置中标（成交）明细

中烨工程项目管理有限公司受呼和浩特市第四中学委托，采用公开招标进行采购智慧体育及灯光球场设施设备配置（项目编号：150101-KZHQZC-GK-20260001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（智慧体育设施设备配置）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古奇略信息技术有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 267,560.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	A02469900 其他体育设备设施	阳光跑AI算法检测模型	PFT-100A	怡康	成都怡康科技有限公司	四川省成都	158,800.00	1.00	项	158,800.00
1-2	A02469900 其他体育设备设施	阳光跑配套硬件设备	PFT-230V/PF E-100AI	怡康	成都怡康科技有限公司	四川省成都	108,760.00	1.00	项	108,760.00

二、合同包2（灯光球场设施设备配置）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古赛唯特科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 620,885.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
			1、产品须为体育场地照明专业 LED 灯具，灯具功率≥400W，额定输入电压 AC100-240V，频率 50/60Hz； 2、灯具采用压铸铝一体化设计，防静电粉末喷涂工艺，SMD 封装，光源分布均匀； 3、核心光电：光效≥130lm/W，功率因数≥0.98，电流总谐波畸变 THD≤10，显色指数 Ra≥80、R9≥0，适配赛事拍摄、高清录像。 4、色温：5000K-6000K，色温公差 ±200K，中性专业赛事色温，无偏色、无视觉疲劳。 （1）光生物安全 RG0 无危险等级，符合 GB/T7000.1 灯具安全标准。 5、超高稳定性：2000 小时连续点灯零故障、零频闪，L70 光衰≤3%（50000 小时光维持率≥70）；整机 MTBF≥20000 小时。 （1）灯具透镜依据 GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》开展不低							

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	A02061909 场地用灯	LED球场灯（400米跑道）	于 168 小时耐碱性浸泡测试；测试后透光衰减幅度小，灰卡变色等级≥4 级，表面无粉化、无开裂、无起泡、无剥落、无变形。 6、强化耐候：适配内蒙古 -25℃~+60℃全年极端户外气候，相对湿度 90% 无冷凝环境稳定工作；透镜紫外加速老化总辐照量≥3000MJ/m²（规范标注紫外加速老化），长期户外无发黄老化。 7、专业散热：模组式对流散热结构，有效控制芯片结温，降低光衰，延长整机使用寿命。 8、安全等级：IP56 防护，I 类防触电保护，全套防雷、防静电、抗干扰设计。 （1）配套恒流隔离驱动电源，具备输入过压 / 欠压、输出短路 / 过流 / 过温全保护；浪涌防雷差模≥6kV、共模≥10kV，电源效率≥96，无余晖，支持 0-10V/PWM 调光。 （2）灯具外壳、钢化透镜抗冲击等级 IK08，全部紧固件采用 304 不锈钢，户外防锈防撞击。 9、跑道照明指标：跑道维持平均水平照度≥300lx，最小照度 / 平均照度均匀度 U2≥0.5；赛事转播区域垂直平均照度≥150lx，眩光值 GR≤50，满足校内正规田径赛事、高清摄像、日常高标准训练使用。 10、光学配光：专业体育非对称防眩光透镜，多档位适配跑道布灯，无外溢杂散光，不干扰周边建筑，符合光污染管控要求。 11、集成实施：含配套线缆、支架、固定配件全套配套设施；完成灯具、电气现场安装、基坑恢复、线路敷设、系统部署联调、试运行；支持时段智能调光控制，可配置课间、夜间训练多亮度模式，确保系统整体功能达标、稳定交付。 12 、产品标准：全部产品符合 GB/T7000.1、JGJ153-2016、GB/T38539 LED 体育照明国家标准；供货时提供 3 C、CMA 检测报告复印件用于验收核验（投标阶段不作为否决项）。	亚驰照明	常州亚驰照明灯具有限公司	江苏省常州市钟楼区邹区镇前王村	2,950.00	80.00	套	236,000.00

[illegible]

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-8	A02061909 场地用灯	LED球场灯（200米）	1、产品须为体育场地照明专业 LED 灯具，灯具功率≥300W，额定输入电压 AC100-240V，频率 50/60Hz； 2、灯具采用压铸铝一体化设计，防静电粉末喷涂工艺，SMD 封装，光源分布均匀； 3、核心光电：光效≥130lm/W，功率因数≥0.98，电流总谐波畸变 THD≤10，显色指数 Ra≥80、R9≥0，适配赛事拍摄、高清录像。 4、色温：5000K-6000K，色温公差 ±200K，中性专业赛事色温，无偏色、无视觉疲劳。 （1）光生物安全 RG0 无危险等级，符合 GB/T7000.1 灯具安全标准。 5、超高稳定性：2000 小时连续点灯零故障、零频闪，L70 光衰≤3%（50000 小时光维持率≥70）；整机 MTBF≥20000 小时。 （1）灯具透镜依据 GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》开展不低于 168 小时耐碱性浸泡测试；测试后透光衰减幅度小，灰卡变色等级≥4 级，表面无粉化、无开裂、无起泡、无剥落、无变形。 6、强化耐候：适配内蒙古 -25℃~+60℃全年极端户外气候，相对湿度 90% 无冷凝环境稳定工作；透镜紫外加速老化总辐照量≥3000MJ/m²（规范标注紫外加速老化），长期户外无发黄老化。 7、专业散热：模组式对流散热结构，有效控制芯片结温，降低光衰，延长整机使用寿命。 8、安全等级：IP56 防护，I 类防触电保护，全套防雷、防静电、抗干扰设计。 （1）配套恒流隔离驱动电源，具备输入过压 / 欠压、输出短路 / 过流 / 过温全保护；浪涌防雷差模≥6kV、共模≥10kV，电源效率≥96，无余晖，支持 0-10V/PWM 调光。 （2）灯具外壳、钢化透镜抗冲击等级 IK08，全部紧固件采用 304 不锈钢，户外防锈防撞击。 9、跑道照明指标：跑道维持平均水平照度≥300lx，最小照度 / 平均照度均匀度 U2≥0.5；赛事转播区域垂直平均照度≥150lx，眩光值 GR≤50，满足校内正规田径赛事、高清摄像、日常高标准训练使用。 10、光学配光：专业体育非	亚驰照明	常州亚驰照明灯具有限公司	常州市钟楼区邹区镇前王村	2,450.00	32.00	套	78,400.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
			对称防眩光透镜，多档位适配跑道布灯，无外溢杂散光，不干扰周边建筑，符合光污染管控要求。 11、集成实施：含配套线缆、支架、固定配件全套配套设施；完成灯具、电气现场安装、基坑恢复、线路敷设、系统部署联调、试运行；支持时分段智能调光控制，可配置课间、夜间训练多亮度模式，确保系统整体功能达标、稳定交付。 12、产品标准：全部产品符合 GB/T7000.1、JGJ153-2016、GB/T38539 LED 体育照明国家标准；供货时提供 3 C、CMA 检测报告复印件用于验收核验（投标阶段不作为否决项）。							
2-9	A01029900 其他构筑物	15米灯杆	1、15米灯杆为≥Q235B优质钢材制造成型锥度钢杆,插接式，整体热镀锌处理； 2、集成实施：含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行，确保系统整体功能达标、稳定交付	腾汇	保定腾汇灯饰制造有限公司	保定市莲池区焦庄乡毕庄村	17,000.00	4.00	套	68,000.00
2-10	A02069900 其他电气设备	驱动箱	1、灯具与电源采用分离式设计，电源安装于驱动箱内，电源箱于灯杆旁边立基础安装； 2、电源箱应采用钢材、铜或不锈钢等材质，箱体整体板材厚度不低于1mm； 3、尺寸500*800*350mm 4、防护等级：IP54 5、集成实施：含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行，确保系统整体功能达标、稳定交付	腾汇	保定腾汇灯饰制造有限公司	保定市莲池区焦庄乡毕庄村	1,150.00	4.00	套	4,600.00
2-11	A02061714 配电箱	配电箱	1、灯具与电源采用分离式设计，电源安装于驱动箱内，电源箱于灯杆旁边立基础安装； 2、电源箱应采用钢材、铜或不锈钢等材质，箱体整体板材厚度不低于1mm； 3、尺寸600*800*250mm 4、防护等级：IP54 5、集成实施：含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行，确保系统整体功能达标、稳定交付	腾汇	保定腾汇灯饰制造有限公司	保定市莲池区焦庄乡毕庄村	3,000.00	1.00	套	3,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-12	A02062100 绝缘电线和电缆	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZC-YJV-3*6mm² 3、材质:铜芯 4、电缆接头 5、集成实施：含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调及试运行，确保系统整体功能达标、稳定交付	天津电缆	天津市电缆总厂第一分厂	河北省大城县毕演马	22.00	380.00	米	8,360.00
2-13	A02062100 绝缘电线和电缆	配管	1、名称:电线管 2、型号:PVC32 3、集成实施：含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调及试运行，确保系统整体功能达标、稳定交付	腾汇	保定腾汇灯饰制造有限公司	保定市莲池区焦庄乡毕庄村	15.00	335.00	米	5,025.00

中烨工程项目管理有限公司
2026年08月03日