

附表一、参考维保维修设备列表（包含且不仅包含如下设备）

中央空调机组				
设备系统位置	设备名称	数量	单位	单台规格
门诊楼	水冷螺杆冷水机组	3	套	顿汉布什，制冷量 $\geq$ 1300kW
	冷却塔	3	台	$\geq$ 350T
	冷却水循环系统	1	套	水泵 3 台，功率 $\geq$ 37kW
	补水及水处理系统	1	套	
B 座	水冷螺杆冷水机组	2	套	约克：YRWEWAT4550C/22，制冷量 $\geq$ 1407kW
	冷却塔	2	台	$\geq$ 250T
	冷却水循环系统	3	台	$\geq$ 37kW
	冷冻水循环系统	3	台	$\geq$ 37kW
	补水及水处理系统	1	套	
肿瘤中心	水冷螺杆冷水机组	2	台	双良：SLAA072AS，制冷量 $\geq$ 720kW
	冷却塔	2	台	$\geq$ 150T
	冷却水循环系统	1	套	水泵 3 台，每台功率 $\geq$ 37kW
	冷冻水循环系统	1	套	水泵 3 台，每台功率 $\geq$ 38kW
	补水及水处理系统	1	套	
A, C 座	水冷螺杆冷水机组	3	套	王牌：A07-158，制冷量 $\geq$ 1765kW
	冷却塔	3	台	$\geq$ 400T
	冷却水循环系统一套	1	套	3 台，功率 $\geq$ 55kW

	冷冻水循环系统 一套	1	套	3台，功率≥55kW
	补水及水处理系 统	1	套	
<b>多联机、模块机</b>				
<b>区域位置</b>	<b>数量</b>	<b>单 位</b>	<b>品牌、规格型号</b>	
门诊楼8楼	24	台	顿汉布什 ACDZF-335	
门诊3楼检验 科	6	台	麦克维尔 MDS160DR5	
门诊楼2楼	10	台	海尔 RFC450MXSKYA	
门诊1楼	6	台	海尔 RFC450MXSKYA	
门诊楼2楼	2	台	美的 MDV-785W/D2SN <sub>1</sub> -8X1	
门诊楼2楼	1	台	美的 MDV-560W/D2SN <sub>1</sub> -8V1	
门诊楼2楼	1	台	美的 MDV-730W/D2SN <sub>1</sub> -8X1	
门诊气动物 流机房	1	台	麦克维尔 MDS100ER5-F	
门诊配电室	4	台	大金 RSQ500BBY	
教科楼	7	台	大金 RSQ500BBY	
	1	台	大金 RSQ300BBY	
	1	台	大金 RSQ250BBY	
	4	台	大金 RSQ400BBY	
放疗中心	2	台	美的 MDV-335W/D2SN-8U0	
	2	台	格力 GMV-900W/A	
	4	台	格力 GMV-560W/A	
	2	台	格力 GMV-224W/A	
	2	台	维克 VAXL15021N	

A座8楼西区	4	台	约克 YMAC040HE2100G
A座5楼东区	4	台	约克 YMAC023HE2100G
A座3楼病理科	5	台	雅士 AAFM-R-65VDM
A座地下一层	1	台	麦克维尔 MAC230DRM-FDA
A座生17楼顶	1	台	麦克维尔 MAC210BR
A座生17楼顶	1	台	南京建贸 JHF34/单冷机
A座生17楼顶	2	台	南京建贸 LFD20/单冷机
A座生17楼顶	1	台	约克 YMAC023HE2100G
B座	7	台	麦克维尔 MAC230DRM-FDA
C座楼顶	13	台	顿汉布什 ACDSHP65HDAU
心脏中心	14	台	开利 30RB065AMS
门诊楼3楼顶	12	台	顿汉布什 ACDSHP65HDAU
C座7楼顶	6	台	顿汉布什 ACDXHP145
合计	151	台	

机房、基站空调参考列表

空调类别	数量	单位	品牌
制冷量 12.5kW	10	台	品牌：维谛、艾默生、施耐德、海尔等
制冷量 15kW	1	台	
制冷量 17.5kW	1	台	
制冷量 20kW	4	台	
制冷量 50kW	8	台	
合计	24	台	

分体空调参考列表

空调类别	数量	单位	品牌
1匹及1.5匹空调	97	台	品牌：海尔、

2 匹空调	125	台	格力、三菱、 海信、奥克斯 等
3 匹空调	58	台	
5 匹空调	85	台	
合计	365	台	

冷库、阴凉库参考列表			
设备类别	数量	单位	品牌
冷库	8	个	
阴凉库	3	个	
冷库阴凉库合计	11	个	