

通辽市光荣院设施设备购置项目

公开招标文件

采购单位名称：通辽市退役军人事务局

采购代理机构名称：内蒙古益泰项目管理有限公司

项目编号：TLSZCS-G-H-260125

2026年08月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古益泰项目管理有限公司 受 通辽市退役军人事务局 委托，采用公开招标方式组织采购 通辽市光荣院设施设备购置项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 通辽市光荣院设施设备购置项目

项目编号： TLSZCS-G-H-260125

采购计划备案号： 150500[2026]03753

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 中央空调

采购包预算金额（元）： 810,000.00

采购包最高限价（元）： 810,000.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	室外机	1.0 0	24,500.0 0	台	工业	否	否	是	否
2	室外机	1.0 0	35,610.0 0	台	工业	是	否	是	否
3	室外机	4.0 0	199,600. 00	台	工业	否	否	是	否
4	室内机 中静压风管式 (全直流)	35. 00	159,600. 00	台	工业	否	否	是	否
5	室内机 中静压风管式 (全直流)	33. 00	174,240. 00	台	工业	否	否	是	否
6	室内机 双气流嵌入式	6.0 0	34,620.0 0	台	工业	否	否	是	否
7	室内机 双气流嵌入式	10. 00	59,500.0 0	台	工业	否	否	是	否
8	室内机 环绕气流嵌入 式	11. 00	60,170.0 0	台	工业	否	否	是	否
9	室内机 环绕气流嵌入 式	2.0 0	11,220.0 0	台	工业	否	否	是	否
10	室内机 自由静压风管 式 (全直流)	9.0 0	50,940.0 0	台	工业	否	否	是	否

采购包2： 生活护理床、医疗康复设备

采购包预算金额（元）： 1,050,414.00

采购包最高限价（元）：1,050,414.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	提拉护栏电动 全失能护理床	24.00	94,800.00	张	工业	否	否	否	否
2	ABS双摇护理床	56.00	58,800.00	张	工业	是	否	否	否
3	家居式自理床	60.00	81,000.00	张	工业	否	否	否	否
4	HRA人体电阻抗评测分析仪	1.00	145,000.00	台	工业	否	否	否	否
5	按摩椅	5.00	42,600.00	张	工业	否	否	否	否
6	电动起立床	2.00	10,000.00	张	工业	否	否	否	否
7	四肢联动上下肢康复训练脚踏车	4.00	18,000.00	台	工业	否	否	否	否
8	腿部外张闭合训练器	1.00	25,000.00	台	工业	否	否	否	否
9	伸屈腿训练器	1.00	25,000.00	台	工业	否	否	否	否
10	康复平行杠	1.00	3,850.00	套	工业	否	否	否	否
11	下肢康复训练阶梯	2.00	9,800.00	套	工业	否	否	否	否
12	抽屉式康复训练套凳	1.00	1,650.00	套	工业	否	否	否	否
13	智能多关节 主被动训练仪	1.00	45,000.00	台	工业	否	否	否	否
14	中频治疗仪	1.00	17,000.00	台	工业	否	否	否	否
15	神经肌肉电刺激仪	1.00	16,000.00	台	工业	否	否	否	否
16	超短波治疗仪	1.00	37,000.00	台	工业	否	否	否	否
17	红外线治疗仪	5.00	5,000.00	台	工业	否	否	否	否

18	医用专业除颤仪（AED）	1.0 0	18,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
19	病人监护仪	1.0 0	26,000.0 0	台套	工业	否	否	否	否
20	12导联心电图机	1.0 0	30,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
21	全自动血液细胞分析仪	1.0 0	150,000. 00	台	工业	否	否	否	否
22	全自动血糖仪	6.0 0	1,560.00	台	工业	否	否	否	否
23	移动血压仪	6.0 0	1,560.00	台	工业	否	否	否	否
24	全自动血氧仪	10. 00	2,000.00	台	工业	否	否	否	否
25	便携式急救转运呼吸机	1.0 0	48,100.0 0	台	工业	否	否	否	否
26	急救器械车	3.0 0	3,660.00	辆	工业	否	否	否	否
27	氧气瓶（附带氧气表）	3.0 0	3,000.00	个	工业	否	否	否	否
28	吸痰器	6.0 0	3,060.00	台	工业	否	否	否	否
29	雾化机	3.0 0	3,600.00	台	工业	否	否	否	否
30	智能款移动式紫外线消毒车	1.0 0	5,000.00	台	工业	否	否	否	否
31	背负式医用消毒喷雾器	2.0 0	4,040.00	台	工业	否	否	否	否
32	无菌柜	3.0 0	8,880.00	个	工业	否	否	否	否
33	消毒柜	3.0 0	12,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
34	器械柜	3.0 0	6,000.00	个	工业	否	否	否	否
35	西药柜	3.0 0	6,000.00	个	工业	否	否	否	否
36	药品阴凉柜	1.0 0	5,720.00	个	工业	否	否	否	否
37	医用冷藏冰箱	1.0 0	5,500.00	台	工业	否	否	否	否

38	紫外线灯	6.0 0	3,000.00	个	工业	否	否	否	否
39	高压蒸汽灭菌锅	1.0 0	3,500.00	个	工业	否	否	否	否
40	急救车单架	2.0 0	3,640.00	个	工业	否	否	否	否
41	铲式单架	3.0 0	2,460.00	个	工业	否	否	否	否
42	医用过床易	3.0 0	1,800.00	个	工业	否	否	否	否
43	移位板	3.0 0	900.00	个	工业	否	否	否	否
44	处置床	3.0 0	3,060.00	张	工业	否	否	否	否
45	注射泵	2.0 0	13,800.0 0	台	工业	否	否	否	否
46	输液泵	2.0 0	13,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
47	输液床	6.0 0	3,660.00	张	工业	否	否	否	否
48	医用床头柜	6.0 0	1,260.00	个	工业	否	否	否	否
49	输液椅	8.0 0	8,000.00	把	工业	否	否	否	否
50	智能输液架	13. 00	1,300.00	个	工业	否	否	否	否
51	移动输液架	5.0 0	1,500.00	个	工业	否	否	否	否
52	低温保鲜储藏柜	2.0 0	1,440.00	个	工业	否	否	否	否
53	综合性急救箱	2.0 0	3,480.00	个	工业	否	否	否	否
54	红外线额温枪	6.0 0	1,050.00	把	工业	否	否	否	否
55	持针器（大号）	4.0 0	340.00	个	工业	否	否	否	否
56	持针器（小号）	4.0 0	340.00	个	工业	否	否	否	否
57	止血钳（大号）	4.0 0	260.00	把	工业	否	否	否	否

58	止血钳（小号）	4.0 0	260.00	把	工业	否	否	否	否
59	血管分离钳	1.0 0	500.00	把	工业	否	否	否	否
60	直式组织剪刀	2.0 0	170.00	把	工业	否	否	否	否
61	弯式组织剪刀	2.0 0	170.00	把	工业	否	否	否	否
62	手术刀刀柄	5.0 0	210.00	把	工业	否	否	否	否
63	组织镊	4.0 0	80.00	把	工业	否	否	否	否
64	弯盘	6.0 0	180.00	个	工业	否	否	否	否
65	方盘	6.0 0	444.00	个	工业	否	否	否	否
66	广口瓶	4.0 0	120.00	个	工业	否	否	否	否
67	广口瓶	4.0 0	120.00	个	工业	否	否	否	否
68	无菌缸	15. 00	600.00	个	工业	否	否	否	否
69	不锈钢镊子桶	4.0 0	120.00	把	工业	否	否	否	否
70	卵圆钳	2.0 0	420.00	把	工业	否	否	否	否
71	砂轮	5.0 0	50.00	个	工业	否	否	否	否

采购包3：1.2MW换热机组

采购包预算金额（元）：610,000.00

采购包最高限价（元）：610,000.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	1.2MW换 热机组	1. 00	610,000.0 0	套	工业	是	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
----	--------	------	------

1	A02052305 空调机组	室外机	室外机
2	A02052305 空调机组	室外机	室外机
3	A02052305 空调机组	室外机	室外机
4	A02052305 空调机组	室内机 中静压风管式（全直流）	室内机 中静压风管式（全直流）
5	A02052305 空调机组	室内机 中静压风管式（全直流）	室内机 中静压风管式（全直流）
6	A02052305 空调机组	室内机 双气流嵌入式	室内机 双气流嵌入式
7	A02052305 空调机组	室内机 双气流嵌入式	室内机 双气流嵌入式
8	A02052305 空调机组	室内机 环绕气流嵌入式	室内机 环绕气流嵌入式
9	A02052305 空调机组	室内机 环绕气流嵌入式	室内机 环绕气流嵌入式
10	A02052305 空调机组	室内机 自由静压风管式（全直流）	室内机 自由静压风管式（全直流）

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02329900 其他医疗设备	提拉护栏电动 全失能护理床	提拉护栏电动 全失能护理床
2	A02329900 其他医疗设备	ABS双摇护理床	ABS双摇护理床
3	A02329900 其他医疗设备	家居式自理床	家居式自理床
4	A02329900 其他医疗设备	H R A人体电阻抗 评测分析仪	H R A人体电阻抗 评测分析仪
5	A02329900 其他医疗设备	按摩椅	按摩椅
6	A02329900 其他医疗设备	电动起立床	电动起立床
7	A02329900 其他医疗设备	四肢联动上下肢康复训练脚踏车	四肢联动上下肢康复训练脚踏车
8	A02329900 其他医疗设备	腿部外张闭合训练器	腿部外张闭合训练器
9	A02329900 其他医疗设备	伸屈腿训练器	伸屈腿训练器
10	A02329900 其他医疗设备	康复平行杠	康复平行杠
11	A02329900 其他医疗设备	下肢康复训练阶梯	下肢康复训练阶梯
12	A02329900 其他医疗设备	抽屉式康复训练套凳	抽屉式康复训练套凳
13	A02329900 其他医疗设备	智能多关节 主被动训练仪	智能多关节 主被动训练仪
14	A02329900 其他医疗设备	中频治疗仪	中频治疗仪
15	A02329900 其他医疗设备	神经肌肉电刺激仪	神经肌肉电刺激仪
16	A02329900 其他医疗设备	超短波治疗仪	超短波治疗仪
17	A02329900 其他医疗设备	红外线治疗仪	红外线治疗仪
18	A02329900 其他医疗设备	医用专业除颤仪（AED）	医用专业除颤仪（AED）
19	A02329900 其他医疗设备	病人监护仪	病人监护仪
20	A02329900 其他医疗设备	12导联心电图机	12导联心电图机
21	A02329900 其他医疗设备	全自动血液细胞分析仪	全自动血液细胞分析仪
22	A02329900 其他医疗设备	全自动血糖仪	全自动血糖仪

23	A02329900 其他医疗设备	移动血压仪	移动血压仪
24	A02329900 其他医疗设备	全自动血氧仪	全自动血氧仪
25	A02329900 其他医疗设备	便携式急救转运呼吸机	便携式急救转运呼吸机
26	A02322700 病房护理及医院设备	急救器械车	急救器械车
27	A02322700 病房护理及医院设备	氧气瓶（附带氧气表）	氧气瓶（附带氧气表）
28	A02329900 其他医疗设备	吸痰器	吸痰器
29	A02329900 其他医疗设备	雾化机	雾化机
30	A02322700 病房护理及医院设备	智能款移动式紫外线消毒车	智能款移动式紫外线消毒车
31	A02329900 其他医疗设备	背负式医用消毒喷雾器	背负式医用消毒喷雾器
32	A02329900 其他医疗设备	无菌柜	无菌柜
33	A02329900 其他医疗设备	消毒柜	消毒柜
34	A02329900 其他医疗设备	器械柜	器械柜
35	A02329900 其他医疗设备	西药柜	西药柜
36	A02329900 其他医疗设备	药品阴凉柜	药品阴凉柜
37	A02329900 其他医疗设备	医用冷藏冰箱	医用冷藏冰箱
38	A02329900 其他医疗设备	紫外线灯	紫外线灯
39	A02329900 其他医疗设备	高压蒸汽灭菌锅	高压蒸汽灭菌锅
40	A02322700 病房护理及医院设备	急救车单架	急救车单架
41	A02322700 病房护理及医院设备	铲式单架	铲式单架
42	A02322700 病房护理及医院设备	医用过床易	医用过床易
43	A02322700 病房护理及医院设备	移位板	移位板
44	A02322700 病房护理及医院设备	处置床	处置床
45	A02322700 病房护理及医院设备	注射泵	注射泵
46	A02322700 病房护理及医院设备	输液泵	输液泵
47	A02322700 病房护理及医院设备	输液床	输液床
48	A02329900 其他医疗设备	医用床头柜	医用床头柜
49	A02322700 病房护理及医院设备	输液椅	输液椅

50	A02322700 病房护理及医院设备	智能输液架	智能输液架
51	A02322700 病房护理及医院设备	移动输液架	移动输液架
52	A02322900 医用低温、冷疗设备	低温保鲜储藏柜	低温保鲜储藏柜
53	A02329900 其他医疗设备	综合性急救箱	综合性急救箱
54	A02329900 其他医疗设备	红外线额温枪	红外线额温枪
55	A02329900 其他医疗设备	持针器（大号）	持针器（大号）
56	A02329900 其他医疗设备	持针器（小号）	持针器（小号）
57	A02329900 其他医疗设备	止血钳（大号）	止血钳（大号）
58	A02329900 其他医疗设备	止血钳（小号）	止血钳（小号）
59	A02329900 其他医疗设备	血管分离钳	血管分离钳
60	A02329900 其他医疗设备	直式组织剪刀	直式组织剪刀
61	A02329900 其他医疗设备	弯式组织剪刀	弯式组织剪刀
62	A02329900 其他医疗设备	手术刀刀柄	手术刀刀柄
63	A02329900 其他医疗设备	组织镊	组织镊
64	A02329900 其他医疗设备	弯盘	弯盘
65	A02329900 其他医疗设备	方盘	方盘
66	A02329900 其他医疗设备	广口瓶	广口瓶
67	A02329900 其他医疗设备	广口瓶	广口瓶
68	A02329900 其他医疗设备	无菌缸	无菌缸
69	A02329900 其他医疗设备	不锈钢镊子桶	不锈钢镊子桶
70	A02329900 其他医疗设备	卵圆钳	卵圆钳
71	A02329900 其他医疗设备	砂轮	砂轮

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02060199 其他电机	1.2MW换热机组	1.2MW换热机组

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：中央空调

无

采购包2：生活护理床、医疗康复设备

1、特定资格要求：(1)根据所投产品分类，如为一类医疗器械，投标供应商为生产厂商时须提供备案证明，若供应商为代理商，无需提供备案证明;如为二类医疗器械，供应商必须提供有效的第二类医疗器械经营备案凭证;如为三类医疗器械，供应商必须提供有效的医疗器械经营许可证。

采购包3：1.2MW换热机组

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古益泰项目管理有限公司

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市新城区内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街81号芳汀花园商务楼2单元1201号

邮编： 010010

联系人： 王经理

联系电话： 15344052679

采购单位名称： 通辽市退役军人事务局

地址： 通辽市新城区行政中心4号楼三楼

邮编： 028000

联系人： 董先生

联系电话： 0475-5776462

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 3 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：采购代理机构以中标（成交）价为基数按1.5%收取招标代理服务费（低于1万元的按1万元收取，超出1万元的按标准收取）
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。

17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。 采购包2： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包3： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名 采购包2：3名 采购包3：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天

26	其他	落实政府采购政策说明：一、落实政府采购政策：1.优化流程服务，压减办理时限。即：严格执行《通辽市政府采购“一压三降”工作方案》相关规定，推行政府采购“4个1日办”，即：采购代理机构评审结束后1日内将评审报告送交采购人；采购人收到评审报告后1日内确定采购结果，向中标单位发出中标或成交通知书；合同签订后1日内完成合同备案；采购人在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收；合同签订时间压缩至10日内；投诉处理从接到投诉后10个工作日内做出处理。切实加快采购项目执行；2.推进政府采购合同融资“政采贷”政策：凡在自治区政府采购“云平台”注册成为供应商的中小企业，可凭政府采购合同，通过政府采购“云平台”上的“政府采购金融服务”模块，直接向有关银行机构申请融资贷款。提供服务的银行机构不得要求中小企业提供财产质押、第三方担保或附加其它任何形式的担保条件；中标单位中标后可凭借采购合同进行“政采贷”政策，政采贷政策，合同融资，为支持和促进中小企业发展，切实解决企业融资难问题，政府采购项目已开通合同融资渠道,供应商中标后可通过中标合同向相关银行发起无抵押无担保融资申请，银行根据企业中标信息发放贷款，帮助企业解决融资问题。相关资料可查阅（http://39.104.85.103/zcdservice/zcd/neimeng）；3.双向承诺：严格落实通财购〔2023〕195号关于印发《通辽市政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知；4.采购人严格按照《通辽市财政局关于进一步规范政府采购项目履约验收工作的通知》要求，及时履约验收；5.采购人在收到发票后3个工作日内将资金支付到供应商账户，特种商品或合同另有约定的除外，最长不超过5个工作日。二、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。相关证明材料包括：（1）投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。（2）投标人2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。（3）提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）（4）提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）（5）到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
----	----	--

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- （6）投标文件中提供虚假材料的；
- （7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- （9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400

-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- （2）CA证书无法解密投标文件的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）CA证书无法解密投标文件的；
- （2）投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相

关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指通辽市退役军人事务局。

。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古益泰项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求
采购包1：中央空调

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性，《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性，《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性，《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性，《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
6	信用记录	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性，《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包2：生活护理床、医疗康复设备

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性，《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性，《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性，《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。

5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性，《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
6	信用记录	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性，《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包3：1.2MW换热机组

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性，《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性，《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性，《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性，《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
6	信用记录	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性，《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求
采购包1：中央空调

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2：生活护理床、医疗康复设备

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	(1)根据所投产品分类，如为一类医疗器械，投标供应商为生产厂商时须提供备案证明，若供应商为代理商，无需提供备案证明;如为二类医疗器械，供应商必须提供有效的第二类医疗器械经营备案凭证;如为三类医疗器械，供应商必须提供有效的医疗器械经营许可证。

采购包3：1.2MW换热机组

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求
采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包3：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合

同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

通辽市光荣院设施设备购置项目

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：中央空调

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	自签订合同之日起60日内交付安装调试完毕（具体以签订的合同为准）
2		标的提供地点	采购人约定地点
3		合同履约期限	自签订合同之日起60日内交付安装调试完毕（具体以签订的合同为准）
4		合同履约地点	采购人约定地点
5		验收要求	提供的货物符合国家、行业相关强制规定和质量验收标准，满足采购人需求。检查货物是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况，检查货物外表有无残损、锈蚀、碰伤等。对照合同技术参数指标条款，进行技术指标验收。验收不合格的货物，供应商无条件更换，直至验收合格。供应商拒不更换不合格货物的，采购人有权终止采购合同，给采购人造成经济损失的，供应商赔偿相应损失，采购人有权追究其法律责任。在质保期内出现质量问题供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商承担。
6		合同支付方式	1、此项目执行政府采购预付款政策，将于合同签订生效并达到预付条件支付，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的30.00% 2、安装调试完毕并通过验收后支付70%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

采购包2：生活护理床、医疗康复设备

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	自签订合同之日起60日内交付安装调试完毕（具体以签订的合同为准）
2		标的提供地点	采购人约定地点
3		合同履约期限	自签订合同之日起60日内交付安装调试完毕（具体以签订的合同为准）
4		合同履约地点	采购人约定地点
5		验收要求	提供的货物符合国家、行业相关强制规定和质量验收标准，满足采购人需求。检查货物是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况，检查货物外表有无残损、锈蚀、碰伤等。对照合同技术参数指标条款，进行技术指标验收。验收不合格的货物，供应商无条件更换，直至验收合格。供应商拒不更换不合格货物的，采购人有权终止采购合同，给采购人造成经济损失的，供应商赔偿相应损失，采购人有权追究其法律责任。在质保期内出现质量问题供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商承担。

6		合同支付方式	1、此项目执行政府采购预付款政策，将于合同签订生效并达到预付条件支付，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的30.00% 2、安装调试完毕并通过验收后支付70%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

采购包3：1.2MW换热机组

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	自签订合同之日起30日内交付安装调试完毕（具体以签订的合同为准）
2		标的提供地点	采购人约定地点
3		合同履约期限	自签订合同之日起30日内交付安装调试完毕（具体以签订的合同为准）
4		合同履约地点	采购人约定地点
5		验收要求	提供的货物符合国家、行业相关强制规定和质量验收标准，满足采购人需求。检查货物是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况，检查货物外表有无残损、锈蚀、碰伤等。对照合同技术参数指标条款，进行技术指标验收。验收不合格的货物，供应商无条件更换，直至验收合格。供应商拒不更换不合格货物的，采购人有权终止采购合同，给采购人造成经济损失的，供应商赔偿相应损失，采购人有权追究其法律责任。在质保期内出现质量问题供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商承担。
6		合同支付方式	1、此项目执行政府采购预付款政策，将于合同签订生效并达到预付条件支付，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的30.00% 2、安装调试完毕并通过验收后支付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：中央空调

标的名称：室外机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1规格型号VRF-335W2、设备制冷量（KW）33.5、设备制热量(KW)37.5 2.▲IPLV数值9.15 3.▲APF数值5.5 4.▲防触电等级1类 5.▲防水等级IP24 6.▲COP值4.6 7.制冷剂品类R410A 8.▲能效值一级 须提供有效期内的《中国节能产品认证证书》，在国家市场监督管理总局全国认证认可
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：室外机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格型号VRF-615W、设备制冷量（KW）61.5、设备制热量(KW)69 2.▲IPLV数值8.25 3.▲APF数值4.5 4.▲防触电等级1类 5.▲防水等级IP24 6.▲COP值4.48 7.制冷剂品类R410A 8.▲能效值一级 须提供有效期内的《中国节能产品认证证书》，在国家市场监督管理总局全国认证认可
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：室外机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格型号VRF-960W、设备制冷量（KW）96、设备制热量(KW)106.5 2.▲PLV数值8.2 3.▲APF数值4.2 4.▲防触电等级1类 5▲.防水等级IP24 6.▲COP值3.88 7.制冷剂品类R410A 8.▲能效值一级 须提供有效期内的《中国节能产品认证证书》，在国家市场监督管理总局全国认证认可
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：室内机 中静压风管式（全直流）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格型号VRF-D28T3、设备制冷量（KW）2.8、设备制热量(KW)3.2 须提供有效期内的《中国节能产品认证证书》，在国家市场监督管理总局全国认证认可
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：室内机 中静压风管式（全直流）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格型号VRF-D56T3、设备制冷量（KW）5.6设备制热量(KW)6.3 须提供有效期内的《中国节能产品认证证书》，在国家市场监督管理总局全国认证认可
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：室内机 双气流嵌入式

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格型号VRF-D28Q2、设备制冷量（KW）2.8、设备制热量(KW)3.2 须提供有效期内的《中国节能产品认证证书》，在国家市场监督管理总局全国认证认可

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：室内机 双气流嵌入式

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格型号VRF-D36Q2、设备制冷量（KW）3.6、设备制热量(KW)4.0 须提供有效期内的《中国节能产品认证证书》，在国家市场监督管理总局全国认证认可
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：室内机 环绕气流嵌入式

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格型号VRF-D56Q4、设备制冷量（KW）5.6、设备制热量(KW)6.3 须提供有效期内的《中国节能产品认证证书》，在国家市场监督管理总局全国认证认可
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：室内机 环绕气流嵌入式

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格型号VRF-D80Q4、设备制冷量（KW）8.0、设备制热量(KW)9.0 须提供有效期内的《中国节能产品认证证书》，在国家市场监督管理总局全国认证认可
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：室内机 自由静压风管式（全直流）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格型号VRF-D71T2、设备制冷量（KW）7.1、设备制热量(KW)8.0 须提供有效期内的《中国节能产品认证证书》，在国家市场监督管理总局全国认证认可
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：生活护理床、医疗康复设备

标的名称：提拉护栏电动 全失能护理床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1. 整体规格尺寸：产品床架尺寸长1900mm±10mm，宽950mm±10mm；床体整体电动升降高度调节范围为450mm-750mm，全程公差≤±10mm。 2. 主体材质与承重：床体全部主结构采用Q235高碳钢，管材壁厚严格控制在1.5mm-2.0mm区间；床架主梁采用50mm×30mm×1.75mm专用矩形管一体焊接成型；床面排骨架壁厚≥1.75mm；整机静态额定安全承载重量≥300kg。 3. 专属安全防护配置：整床标配独立漏电保护系统，实时监测电路运行状态，异常情况下快速断电保护，有效杜绝漏电隐患，大幅提升患者与护理人员使用安全性。 4. 驱动电机要求：整套电动调节驱动电机，为一线品牌电机。 5. 护栏配置：床侧防护栏主管规格为φ22mm圆钢管，整体全圆角无尖锐棱角，抓握舒适，支持免工具快速完整拆卸。 6. 表面防腐工艺：床架表面采用机械喷砂完整除锈前处理，采用金华专用塑粉进行静电喷涂，喷涂后经200℃高温固化成型；耐刮耐磨、防腐防锈，潮湿长期使用不脱漆、不起锈。 7. 三功能调节：精度背部电动起背调节角度范围：0°~80°，公差±5°；腿部电动曲腿调节角度范围：0°~45°，公差±5°； 8. 连接紧固件标准：整机全部活动位、承重位螺栓连接件，必须同时采用304不锈钢标准件+8.8级及以上高强度螺栓，所有活动衔接位标配静音尼龙减震护套，运行静音耐磨、长期使用无松动异响。 9. 移动脚轮系统：底部配置四轮同步制动高效静音万向脚轮，推行噪音≤45dB，转向轻便灵活；支持四轮同步整体锁死刹车，定位稳固，满足养老机构、居家场景高频移动、长期停靠使用需求。 10. 床垫及床头床尾材质：高回弹海绵6公分床垫，灰色绒布，床头床尾环保级实木颗粒板。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：ABS双摇护理床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.ABS床头床尾，尺寸：2050mm*960mm*500mm； 2.床架采用80×40×0.9mm厚优质冷轧钢管焊接而成，床体承载力240kg； 3.起背折起角度0°-80°，曲腿折起角度0°-45°； 4.床垫采用4分椰棕2分高密度海绵材质，面料为优质防水布料，1890*890*60mm； 5.铝合金折叠护栏，全覆式防夹手； 6.ABS餐桌参数长1025mm，宽305mm，厚度30mm； 7.5寸静音轮,分体刹车。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：家居式自理床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1.尺寸1.2m*2m； 2.材质实木和多层板,含床垫； 3.带头部两侧扶手。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：HRA人体电阻抗 评测分析仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、功能要求 1. 检测功能：用于人体各组织、器官部位和系统的功能检测，可以全方位，多角度的立体定向扫描，早期发现人体全身各系统潜在隐患或病变。该设备能够对呼吸系统、消化系统、免疫系统、骨骼系统、心血管系统、内分泌系统、神经系统、泌尿生殖系统风险做出评估。产品对疾病的早期筛查、组织功能状态的评估有重要的临床参考价值。具有成像显示直观、无创、无害、查前无需特殊准备、检测快速、档案建立、存储、查看、打印功能等特点。 2.▲可实现拓展同步解读功能 3.▲抗干扰功能：设备具有抗干扰功能，确保设备在运行过程中的稳定性和可靠性，需提供检测报告。 4.▲可开发数据端口与其他系统对接。 5.▲可提供个性化升级服务。 6.▲系统的每个使用用户都可以设置独立的用户名和密码。 7.自动生成健康检测建议的功能：包括饮食建议（不适合的食物、最适合的食物、烹调方法）、微量元素建议、运动训练方案、个性化补充检查建议）。 8.设备注册使用年限不低于8年（提供注册说明书） 二、准确度要求 1.▲临床符合率达到95%以上，需提供注册临床试验报告。 三、技术参数 1.应用标准：YY 0505-2012标准。 2、噪声≤60dB(A)。 3.系统可监测的部位功能参数值： 呼吸系统指标： 气管附近、支气管区域、左肺上叶区域、左肺下叶区域、右肺上叶区域、右肺下叶区域、右肺中叶区域、胸部左侧区域、胸部右侧区域等。 消化系统指标： 食道上段、食道下段、胃区域、十二指肠区域、小肠区域、盲肠和阑尾区域、升结肠区域、结肠肝区、结肠脾区、降结肠区域、乙状结肠区域、直肠区域、肝左叶及胆管区域、肝右叶、胆囊区域、胰腺区域等。 免疫系统指标： 胸腺、脾脏区域等 泌尿生殖系统指标： 左肾及输尿管区域、右肾及输尿管区域、膀胱区域、子宫区域、左卵巢区域、右卵巢区域等。 耳鼻喉指标： 左眼和泪腺区域、右眼和泪腺区域、左上颌窦区域、右上颌窦区域、左侧鼻前庭鼻腔区、右侧鼻前庭鼻腔区、左唾液腺、右唾液腺、左耳区域、右耳区域等。 神经系统指标： 左侧额叶皮层、右侧额叶皮层、左侧颞叶、右侧颞叶、垂体区域、下

丘脑区域、丘脑、左杏仁体、右杏仁体、左侧边缘系统、右侧边缘系统、左侧颅内血管、右侧颅内血管等。

内分泌系统指标：左侧肾上腺髓质、右侧肾上腺髓质、甲状腺区域、甲状腺左叶区域、甲状腺右叶区域、左侧颈部区域、右侧颈部区域等。

心血管系统指标：左横膈膜神经区域、右横膈膜神经区域、左大腿神经血管束、右大腿神经血管束、左小腿神经血管束、右小腿神经血管束、左手神经血管束、右手神经血管束、左上臂神经血管束、右上臂神经血管束、左前臂神经血管束、右前臂神经血管束、左脚神经血管束、右脚神经血管束、心脏区域、左颈动脉、右颈动脉、上腔静脉、下腔静脉、压力感受器、主动脉、管状血管、心肺循环、门脉循环、心肌、左心室、右心室等。

骨骼系统指标：C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、TH1、TH2、TH3、TH4、TH5、TH6、TH7、TH8、TH9、TH10、TH11、TH12、L1、L2、L3、L4、L5、S1、S2、S3、S4、S5、Col 等。

4. ANS 平衡--心率变异性(HRV)

主要标记:

(1)交感神经系统:心率变异性频谱分析的低频功率(LF)、标准差 NN 区间(SDNN)。

(2)副交感神经系统:心率变异性频谱分析的高频(HF)

心率变异性分析检测的参数:

(1)时间领域统计:

PNN50、心率(HR)、心跳间期标准偏差(SDNN)、相邻正常心跳间期差值平方和的均方根(RMSSD)、最小值(Mn)、最大值(Mx)、Mx-Mn(MxDMn)、心理压力指标、生理压力指标。

(2)心率变异频域分析:

总功率 (Total Power, TP)、极低频功率(VLF 0.00333-0.04)Hz、低频功率(LF 0.04-0.15)Hz、高频功率(HF 0.15-0.4)Hz、正规化低频功率比 (LFnorm)、正规化高频功率比 (HFnorm)、低高频功率比 (LF/HF)。

(3)测量条件:心率变异信号质量。

(4)心率变异性记录:心率变异波形。

5.ANS 反应分析的检测参数:

(1)交感系统: HF。

(2)副交感系统: 心率变异性频谱分析的高频(HF)。

(3)交感系统 (HRV) /副交感系统比例: LF/HF。

(4)ANS 和 BP: 收缩压、舒张压。

(5)ANS 和血液动力学: 体循环阻力 (SVR)、心输出量 (CO)、心率 (HR)。

6.生理指标评分

(1)压力: RR 间期、低频/高频、心理压力。

(2)疲劳: RMSSD、HF、生理压力。

(3)血氧指标: spO2%。

(4)压力总值: 生理压力、心理压力。

(5)动脉僵硬度: 反射增强指数 (AI)、-d/a。

(6)血压: 收缩压、舒张压、脉压。

		7.系统分析软件：自动筛查记录和检测结果并生成检测报告，能够进行健康状况评估和健康管理指导建议等。 四、配置清单： 主机（包括专用辅助分析系统、数据采集系统、病例数据存储系统、安全加密系统、服务器主机、液晶显示器、系统备份U盘）1套，激光打印机1台，手、足部传感器各1套，传感器连接导线2条，同步显示屏1块，键盘触摸鼠标1套，产品使用说明书1册。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：按摩椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.控制方式：语音控制； 2.按摩手法：仿人手揉捏叩击拍打； 3.气囊数量40个，使用者最大体重120KG、最高身高1.9M，按摩程序≥22套； 4.产品尺寸≥159.5cm*74cm*115cm，产品净重≥90KG，额定电压220V； 5.4D机芯，SL导轨，PU皮面。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电动起立床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.功能：病床具备站立，起背，左右翻身，抬腿裸腿，便孔开合； 2.▲站立角度0-80°±5°，起背角度0-65°±5°，翻身角度0-45°±5，抬腿落腿角度0-30°±5； 3.不锈钢立柱护栏，静音万向轮。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四肢联动上下肢康复训练脚踏车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.卧式，规格≥长146cm、宽60cm、机身高110cm、伸缩架高180cm； 2.承重上限100KG； 3.坐垫可以前后调节，上肢可以多角度调节，高度调节，上下肢均是电动，可以自由正反转切换，上下肢均有10档调节，智能防止痉挛，带高拉训练； 4.额定电压220V，功率50HZ； 5.带运动护具。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：腿部外张闭合训练器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.提供不窄于0°~120°的活动范围。 2.▲采用液压阻力系统，具有双向阻力功能，运动阻力恒定且无噪音。 3.▲阻力可调，调节档位：≥10档，调节范围：不窄于100~1000N。 4.▲采用使用医用PVC皮革，对皮肤安全无害，需按GB/T16886.10-2017《医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与皮肤致敏试验》提供“皮肤刺激”项检测报告。 5.外形尺寸（L*W*H）：1180mm*715mm*1230mm（±5%）。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：伸屈腿训练器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.提供不窄于0°~90°的活动范围。 2.膝关节阻力臂长度可调，调节范围：不窄于0~150mm。 3.▲使用液压阻力系统，具有自动回弹功能，运动阻力恒定且无噪音。 4.▲阻力可调，调节档位：≥10档，调节范围：不窄于100~1000N。 5.▲采用使用医用PVC皮革，对皮肤安全无害，需按GB/T16886.10-2017《医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与皮肤致敏试验》提供“皮肤刺激”项检测报告。 6.外形尺寸（L*W*H）：1025mm*715mm*1350mm（±5%）。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：康复平行杠

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：3013*750*（785-1035）(mm)； 2.扶手高度六级调节： 第一级 785(mm) 第二级 835(mm) 第三级 885(mm) 第四级 935(mm) 第五级 985(mm) 第六级 1035(mm)； 3.扶手间距：562(mm)； 4.扶手直径：38(mm)； 5.材质：不锈钢、冷拉钢、环保防滑垫； 6.用途：主要用于步行训练、矫正不良步态，肌力增强训练。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：下肢康复训练阶梯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.规格：3100*1360*1300-1600mm； 2.扶手调节范围:695-995mm； 3.二步梯木板尺寸：780*290*12mm； 步距：290mm；步高：200mm； 4.三步梯木板尺寸：780*290*12mm； 步距：290mm；步高：150mm； 5.五步梯木板尺寸：780*290*12mm； 步距：290mm；步高：100mm； 6.扶手直径：32mm； 7.材质：钢结构、烤漆、环保防滑垫。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：抽屉式康复训练套凳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：57×40×63cm； 52×37×53cm； 47×35×43cm； 42×31×33cm； 37×27×23cm； 2.凳面额定承载135 kg； 3.功能进行手法治疗时，治疗师和患者所需的各种高度不同的坐具，也可作为患者上肢锻炼的工作台面，还可训练患者的平衡协调能力。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能多关节 主被动训练仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.至少具有正转、反转2种下肢训练方式。 2.具有中控刹车功能，便于快速固定。 3.主动训练模式下，不窄于0~20档阻力可调。 4.被动训练模式下，转速可调，调节范围：不窄于5~60r/ min, 步进≤1r/ min。 5.被动训练模式下，电机输出动力不超过12Nm，保证训练安全。 6.具备定时功能，到达设置时间后自动切断输出，可设定范围: 不窄于1~99min, 步进≤1min。 7.设备高度可调，调节范围：不窄于0~245mm。 8.伸缩臂长度可调，调节范围：不窄于0~198mm。 9.低底架设计，可从病床尾端插入，方便配合病床进行下肢康复训练。 10.配有≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，可水平旋转调节，调节范围：不窄于0°~120°，内置多款游戏，方便人机互动。 11.可设置训练时间、训练速度、运动阻力、运动方向、痉挛等级等训练参数。 12.对称性监测：可实时显示肌力对称信息，提供图示显示和相对比例数据。 13.可查看训练结果数据，包括：运动里程、运动时间、能量消耗及痉挛次数等。 14.▲具有辅助脚踏板，长度可调，适应不同患者的小腿固定。 15.具有急停按钮和痉挛保护功能，痉挛保护激活时间不超过4.5秒。 16.具有开机自检功能和语音提示功能。 17.▲阻力模式电流即时采样，阻力控制更平稳；运转柔和、协调、低噪音。 18.外形尺寸 (L*W*H):1200mm*607mm*1659mm (±5mm) 。 19.总重: 57.5kg。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：中频治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.拥有磁疗刺激、肢体电刺激、耳后电刺激三种治疗方法同时治疗。 2.不少于成人、儿童两种治疗模式可选。 3. 肢体电刺激输出频率$\geq 2\text{kHz}\sim 8\text{kHz}$ ($\pm 10\%$)。 4. 肢体电刺激脉冲宽度为$\leq 63\mu\text{s}\sim 250\mu\text{s}$ ($\pm 10\%$)范围可调 5. 肢体电刺激调制频率范围$\geq 0\sim 150\text{Hz}$ ($\pm 10\%$) 6.肢体电刺激≥ 5种调幅度可选 7.肢体电刺激输出≥ 60种参数组合 8.肢体电、耳后电疗输出强度$\geq 0\sim 60$档可调 9. 耳后电刺激调制周期$\geq 28\text{s}\sim 33\text{s}$ 10. 磁感应强度$\geq 3\text{mT}\sim 18\text{mT}$自由选择 11.磁感应强度成人模式不少于2档可调，儿童模式3档可调 12. 磁场输出频率$\geq 50\text{Hz}\pm 1\text{Hz}$ 13.▲治疗帽拥有≥ 9个磁疗头，治疗更加全面，大磁疗头直径$\geq 68\text{mm}\pm 3\text{mm}$，小磁疗头直径$\leq 51\text{mm}\pm 2\text{mm}$ 14.治疗帽震动幅度≥ 5档可调，震动频率≥ 5档可调 15.内含不少于7种调制波形正弦波、方波、三角波、尖波、指数波、锯齿波、等幅波 16. 工作时间$\geq 1\sim 60\text{min}$可调, 步进 1min 17.配有≥ 7英寸彩色触控显示屏。 18. 整机尺寸(L*W*H): 340mm$\times$260mm$\times$191mm($\pm 5\%$)。 19.产品重量: 6kg。 20. 电源: AC220V、50Hz 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：神经肌肉电刺激仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1.通道数量：不少于两通道，四个电极，治疗强度可单独调节。 2.输出波形：双向对称性矩形脉冲。 3.定时范围：不窄于 5-60min。 4.脉宽宽度：300uS。 5.脉冲频率：80Hz。 6.▲刺激强度：不少于0-50单位，可选择。 7.输出形式：连续输出。 8.屏幕：4.3寸LCD液晶显示屏。 9.电池：5000mAH聚合物锂电池 10.便携手持式主机，使用交流电电源或者可重复充电电池供电，中文操作界面，操作简单便捷。 11.电源适配器：输入：100-240V~0.4A 50/60Hz 输出：5V2A。 12.主机重量 (含电池)：275g。 13.整机尺寸(L*W*H):178×92×30mm。 14.使用寿命：8年。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：超短波治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、使用电源: AC220V±22V, 50Hz±1Hz 2、仪器类别: I类BF型 3、▲工作频率: 40.68MHz, 误差±1.5% 4、输入功率: ≤1000VA 5、输出功率: 200W最大, 误差±20% 6、输出强度: 50W、100W、150W、200W连续可调, 三模式12档可选 7、输出指示: 液晶屏实时显示预热状态、治疗状态、治疗时间、结束状态等 8、治疗时间: 0~99min可调, 液晶屏实时显示 9、▲输出模式: ≥3种模式, 具有脉冲、连续、断续波输出 10、连续波模式: 持续输出, “频率”、“脉宽”参数显示和设定无效 11、▲断续波输出: 以50%占空比的脉冲方式输出, 输出频率10~200Hz, 步进10Hz, 误差±10% 12、脉冲波输出: 以设定的频率和设定的脉冲宽度输出, 脉冲宽度200~1000us, 步进50us, 误差±10% 13、▲显示装置: 电容式高清真彩液晶屏, 仪器治疗参数和设备状态全程实时显示 14、液晶触控: 液晶触摸控制, 人机界面简洁大气, 管理系统智能化 15、智能一键: 一键开机预热、治疗模式、输出强度, 启用、暂停、停止等快捷键 16、操作提示: 液晶触摸屏按键操作提示音、输出提示音、结束提示音等 17、输出电极: ≥3种规格电极板, 大、中、小各一对, 适合不同治疗部位使用 18、输出导线: 特制铜质电缆线, 绝缘强、耐高温、损耗小, 安装方便可靠 19、导线长度: 长度不小于1.1米, 最大化满足临床需求和方便使用 20、导线性能: 缆线外塑模厚达8mm, 导线交叉不打火、绝缘和屏蔽优 21、调谐方式: 旋钮式输出回路谐振频率调谐 22、场强指示: 配置场强指示附件, 指示电极板输出功率分布和强弱 23、电流指示: 最大量程为300mA, 精度不低于2.5级 24、产品样式: 简约大气流线形设计具有科技感, 落地推车式, 移动方便 25、存放装置: 配置有电极板存放装置, 人性设计方便临床使用。 注: 全部设备类要求保修三年, 价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 红外线治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		电压频率220v/50HZ, 波长范围0.5um-3um, 时间设置0-60分钟、常通, 灯泡瓦数寿命150w/约300小时, 灯泡中心温度162℃。 注: 全部设备类要求保修三年, 价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 医用专业除颤仪（AED）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1.1物理规格/性能

1.1.1设备具备便携把手

1.1.2▲抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受 $\geq 1.5\text{m}$ 跌落冲击

1.1.3 防尘防水级别：防尘防水级别IP55

1.1.4工作温度范围满足 $-20^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$

1.1.5▲工作湿度范围：0%~95%非冷凝

1.1.6 工作大气压力范围：570hPa~1062hPa

1.1.7运输、储存温度： $-30^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$

1.1.8▲符合EN1789急救车标准认证

1.2除颤性能

1.2.1▲采用双相波技术，双相指数截断(BTE)波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿，输出能量：成人最大能量可支持360J，病人阻抗范围：20~300 Ω

1.2.2▲除颤后ECG波形恢复的时间不大于2s

1.3电池

1.3.1▲在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年

1.3.2▲在适合条件下，至少可支持360次200J除颤治疗或210次360J除颤治疗

1.3.3低电量报警后，至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电或至少6次360J除颤放电

1.4电极片

1.4.1自动识别成人、小儿电极片，根据电极片类型自动选择对应的除颤能量

1.4.2具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示

1.4.3提供智能语音播报，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片

1.5操作

1.5.1可一键快速切换中文、英文或自定义多种语言

1.5.2支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR 按压模式

1.5.3 CPR按压模式支持配置30:2, 15:2和仅按压模式

1.6数据传输和存储

1.6.1数据传输:支持内置WIFI/4G/5G 无线数据传输功能,可将数据传输到 AED管理平台

1.6.2数据管理：存储5h的ECG波形，可存储不少于1500份自检报告，支持1000条报警事件；可保存1h抢救现场录音

1.7维护与自检

1.7.1具有用户自检和设备自检功能支持每日、每周、每月、每季度的设备自检

1.7.2提供设备状态指示灯

1.8机箱要求

1.8.1采用壁挂式机箱和立地式机柜，可定制外箱颜色和标语。

1.9、AED智能管理系统

1.9.1系统功能：支持AED设备信息维护、监控(自检、定位、报警、预警、位移监测)、维护日志、权限管理、急救人员管理、急救实时反馈等功能。提供地图显示模式，在AED地图上显示相关信息。

1.9.2系统反馈功能：设备运行状态显示，根据自检结果，正常/故障显示设备状态，故

		障时发出报警信息并发送消息到设备管理者；具有急救事件实时反馈功能，系统发送信息至设备绑定管理者或急救员，并自动显示所发生地位置信息。 1.9.3系统管理：要求提供采购人独立的授权管理账号，开放管理权限，支持采购人随时随地通过手机、平板、电脑自行监管查看，通过分级授权和权限管理实现统一在线管理。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：病人监护仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.▲标配5导心电；可升级12导心电，可升级12导心电静息分析功能。 2.具有多导同步分析功能。 3.▲共模抑制能力>106db。 4.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。 5.▲≥27种心律失常分析,包括房颤、室颤、停搏、SVCs/ min等。种、umec100/12030种, 6.具有ST 段分析和ST View 功能,可实时监测ST 段,评估心肌缺血情况。 7. 具有 QT/QTc测量功能。 8. ★支持升级 masimo/ nellco r 血氧。 9.标配 PI 血氧灌注指数。 10. NIBP 测量范围: 10mmHg-290mmHg。 11.具有24小时血压动态分析功能。 12.▲具有辅助静脉穿刺功能。 软件功能 1.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。 2.支持监测参数报警限一键自动设置功能。 3.▲支持升级临床辅助工具：脓毒血症指南、EWS 早期预警评分、GCS格拉斯哥昏迷指数、24小时心电图概览、CCHD 先心病筛查。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：12导联心电图机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1.重量：3.3kg(全配置，包含电池)，3.5kg(全配置，选配大容量电池)； 2.▲屏幕：8 英寸 800*600 触控屏,电容屏，亮度1-10级可调； 3.记录仪：支持内置热敏打印机和外置激光打印机； 4.▲记录纸规格：支持 210mm、216mm 两种可选择； 5.打印速度：5 mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50mm/s，误差：±2%； 6.于有线网络连接计算机。用于 HL7、DICOM、FTP 等网络传输，实现病档文件传输，病人信息获取等； 7.心电主机

- 7.1.输入方式：具有防除颤保护；
- 7.2.导联：标准 12 导联；
- 7.3.▲心率测量范围：30~350bpm；
- 7.4.心率测量精度：±1bpm；
- 7.5.心率测量分辨率：1 bpm；
- 7.6.心率计算方法：峰值检测；
- 7.7.采集模式：12 导联同步采集（NEHB 导联界面显示 6 道波形）；
- 7.8.十二导联：I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6；
- 7.9.采样率：32kHz；
- 7.10.A/D 转换：24 位；
- 7.11.分辨率：0.1192μV/LSB；
- 7.12.时间常数：≥5s；
- 7.13.频率特性：频率响应：0.01Hz~500 Hz，其中 0.67-500Hz 衰减幅度符合GB9706.225-2021 中的 201.12.4.107.1.1 规定，0.01~0.67Hz 的衰减幅度在（+10 %/-30%）；
- 7.14.增益设置及误差：1.25mm/mV，2.5 mm/mV，5 mm/mV，10 mm/mV，20 mm/mV，40 mm/mV，10/5 mm/mV，10/20 mm/mV,AGC（误差为：±2%）；
- 7.15.输入阻抗：≥100MΩ(10Hz)；
- 7.16.输入电压范围：支持±20mV、±10mV、±5 mV 三种档位；
- 7.17.定标电压：1mV，偏差应为±1%；
- 7.18.耐极化电压：加±970mV 的直流极化电压，灵敏度变化范围应为±5%
- 7.19.共模抑制比（CMRR）：（CMRR）≥123dB（工频滤波关闭），（CMRR）≥140dB（工频滤波开启）；
- 7.20.数据存储：内部存储：≥2000 份 10 秒波形，外部存储（U 盘、TF 卡）：总容量最大支持 32GB；
- 7.21.▲滤波器：0.01-500Hz滤波范围（交流滤波、基线漂移滤波、肌电滤波、低通滤波）；
- 7.22.除颤恢复时间：5s；
- 7.23. ▲12导静息分析：应能提供基于 Glasgow算法的12导联心电图静息分析功能。并支持重新分析；
- 7.24.支持心电信号质量检测：红色、黄色、绿色三色灯光提示信号质量；
- 8.起搏器检测：振幅± 1mV ~ ±700mV，宽度0.1ms ~ 2.0ms，采样率48 kHz，偏差应为±1%；
- 9.报告分析：支持波形放大测量，使用 10 秒波形的平均模板对波形进行分析诊断，支持ST Graphic分析；
- 10.▲支持一键自动采集、分析、打印和上传报告；
- 11.▲支持电极反转提示；
- 12.支持导联脱落提示，自动心律失常检测，添加事件进行标记，可自定义事件标记名称；
- 13.▲单次充电可持续工作最长达9h；

		14.▲支持最高30分钟波形冻结与回放； 15.支持Frank导联体系的心向量功能； 16.支持多种HRV参数分析； 17.全电脑键盘； 18.支持USB外接：U盘、鼠标、键盘、条码扫描枪、激光打印机； 19.支持BIN/PDF/JPG/BMP/DICOM_BMP/DICOM_ECG格式的报告输出； 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动血液细胞分析仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.五分类血常规检测原理：采用三角度激光散射技术，通过双通道实现白细胞五分类测。 2.特定蛋白检测原理：采用胶乳增强免疫散射比浊法。 3.分析模式：CBC,CBC+DIFF,CBC+CRP,CRP. 4.自动进样器容量：可一次性放置60个，并能随时添加待测样本。 5.血液测试速度：全血CBC模式：90T/H，全血CBC+DIFF模式：70T/H. 6.血样模式：支持静脉全血，末梢全血，预稀释模式。 7.进样方式：具有自动封闭进样和开放进样两种进样方式。 8.试剂存储：主机内置CRP抗体试剂冷藏装置，关机后保持制冷。 9.具备自动休眠功能。 10.质控管理：具有L-」质控，X-B质控模式，能够自动绘制质控图。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动血糖仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于指尖血检测，附带试纸100个、针头100个。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移动血压仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、测量范围: 压力00mmHg-299mmHg(0kpa-39.9Kpa),脉搏数40次/分-180次/分； 2、压力±3mmHg 脉搏数±5%； 3、运行大气压力: 700hpa-1060hpa。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动血氧仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		指夹式脉搏测量血氧饱和度、脉率。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：便携式急救转运呼吸机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. ▲用于成人、儿童、婴幼儿(体重≥10kg)的急救转运呼吸机 2. 气动电控呼吸机，气源压力范围2.7~6 bar。 3. 主机重量≤1.4kg。 4. ▲具有3.5英寸TFT彩色屏幕，分辨率320*240，可显示电池状态、外接电源情况。 5. 屏幕可同时显示：P-T波形，气道峰压，平均压， PEEP，呼吸频率。 6. 主机 IP34级防水防尘，75cm高坠防护，运行温度： -18 至50℃,适用于各种恶劣野外环境中完成抢救转运工作。 7. 具备语音导航功能（中/英双语），引导医务人员快速正确连接管路，启动通气。 8. 标配可充电锂电池，连续使用时间≥11 小时。 9. 通气模式：IPPV，Assist，手动呼吸。支持有创通气及无创面罩通气。 10. 具有CPR功能，提供胸外按压同步提示音，便于医务人员控制按压节律，心肺复苏呼吸提供通气，提高抢救成功率。 11. 分钟通气量：3~20L/min，连续可调。 12. 呼吸频率：5-40 次/min，连续可调。 13. 吸氧浓度 2档可调：Air Mix（60%氧浓度）、No Air Mix（纯氧）。 14. 配备手调PEEP阀，PEEP：0-20cmH2O，可连续调节。 15. 吸气触发灵敏度：压力触发-2cmH2O。 16. 报警功能：具有声音/灯光/文字三种报警提示。 17. 符合国际、国内急救转运呼吸机专用标准： EN1789、EN 794-3， ISO 10651-5，YY 0600.3，ISO 80601-2-84。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：急救器械车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1主体用铝.钢. ABS 全新料工程结构组成 2. ABS 双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，304 不锈钢三面围栏 3.正面：不锈钢锁杆配一次性锁10个使用，抽屉三折静音轨道，设计五层抽屉，可自由分隔药盒空间大小使用，抽屉内配ABS隔板，方便药品器械分类存放；滑轨采用进口三节静音滑轨，推拉顺畅，安静，无噪音，抽屉拉手选铝合金拉：封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入 4.底部采用四只静音豪华脚轮，脚轮两只带刹车、两只不带刹车、推行灵活、转向准确。 5.台面上左侧有360°除颤仪平台，右侧升降式输液架 一根， 6.背面：蓝色心肺复苏板，氧气瓶支架，多功能电源线插座 7.左侧：副工作写字台，文件资料盒一个 8..右侧：分色垃圾桶两只。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：氧气瓶（附带氧气表）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		40L(带推车)。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：吸痰器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.输入功率: 90VA； 2.抽气速率: ≥15L/ min； 3.贮液瓶: 1000ml,1只； 4.噪音: ≤65dB(A)； 5.负压值≥0.6MPa。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：雾化机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.喷雾速率：≥0.2ml/min； 2.气体流量：≥5L/min； 3.功率：120VA。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能款移动式紫外线消毒车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、工作条件：电源220V±22V 50Hz±1Hz，环境温度5-40℃，相对湿度：≤80%； 2、紫外线辐射波长：253.7nm； 3、主要杀菌因子：紫外线； 4、单支紫外线灯功率150W； 5、消毒定时范围：0-150分钟，其最大定时误差＜15min； 6、消毒车使用的紫外线灯管符合GB19258-2012的规定。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：背负式医用消毒喷雾器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		纳米雾化，喷射距离5-8米，雾滴大小5-50微米。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无菌柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		304无菌不锈钢，层板可调节，多功能台面，无菌防腐。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸1700*900*500mm,容量750L。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：器械柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		304不锈钢。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：西药柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：180*120*50cm，层板可上下调节，钢面钢脚 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：药品阴凉柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、有效容积（L）：≥680L 2、制冷方式：风冷循环式 3、功率：50Hz 4、★储藏温度：2-8℃，带有除霜功能、加湿功能、温湿度报警以及数据记录及导出功能。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用冷藏冰箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		BPR-5V118招标参数 1.单开门，总容积≥110 L，高度≤1500mm。 2.温度范围2℃～8℃可调，微电脑控制，数码显示箱内温度，显示精度0.1℃，功率≤220W。 3.具备内部强制风冷系统，确保冷藏箱内部温度恒定。 4.完善的报警系统：具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持≥8小时）、开关门异常报警功能。 5.▲标配USB存储模块，每月可存≥8000条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存10年（120个月）数据。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：紫外线灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、工作条件：电源220V±22V 50Hz±1Hz，环境温度5-40℃，相对湿度：≤80% 2、紫外线辐射波长：253.7nm 3、主要杀菌因子：紫外线 4、单支紫外线灯功率150W 5、消毒定时范围：0-150分钟，其最大定时误差＜15min 6、消毒车使用的紫外线灯管符合GB19258-2012的规定 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高压蒸汽灭菌锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		消毒容积24L，额定工作压力0.14-0.16MPa，额定工作温度126℃，最大安全压力0.165MPa，功率AC220V.52Hz/2KW 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：急救车单架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、两大轮担架车采用优质不锈钢管精心加工而成，厚度均达到实际厚度1.0mm以上保证了坚固性。 2、四个150MM重型加厚型脚轮，承载强，适用于医院楼内转运推送病人。 3、担架车床面采用优质不锈钢一级板折弯而成，平整，透气。 4、两侧护栏上下翻动的关键部分弹簧，采用不锈钢专用弹簧，不生锈，能持久的保持弹性。 5、上下车体抬动部分，利用平衡工程力学设计，对接容易。并且四角固定部分采用8mm不锈钢棒模具成型，强度增加。不管任意方向，都可以轻松对接牢固。 6、床面上有对角输液架插孔，不管病人抬动时还是推送时，都可以输液。 7、不锈钢升降输液架，ABS紧固系统，内镶铜丝套，收放自如。 8、车体下面有一个置物筐。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：铲式单架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		可折叠，可拆分，可伸缩，展开尺寸：220×44×7CM，承重≤159KG 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用过床易

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：172*57.5*2，毛重3.7kg，单次滑动距离70cm 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移位板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：80*21*1cm，承重150kg,具有齿形止滑区，防止滑落 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：处置床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：190*80cm 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：注射泵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1、显示屏：7英寸触摸屏 2、适用人群：成人、儿童或新生儿。 3、模式：速度模式、时间模式、体重模式、药物库模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、微量模式。 4.注射精度：流速$\geq 1\text{ml/h}$时，精度误差$\leq \pm 2\%$；流速$< 1\text{ml/h}$时，精度误差$\leq \pm 5\%$。 5.机械精度：$\leq \pm 1\%$。 6.防护等级：IP34 7.电击防护类型：I类 8.电击防护等级：防除颤CF型应用部分（设备恢复时间为施加除颤电压后的1S） 9.KVO速度：0.10-5.00ml/h 10.最大输注压力：产品故障状态下，设备以中速5ml/h的流速工作时，最大输液压力应不大于300kPa。 11.报警功能：预置量即将完成、注射器即将排空、预置量完成、注射器排空、管路阻塞、电池电量低、电池电量耗尽、无电池、无外部电源、注射器脱落、遗忘操作、待机时间结束、KVO完成、系统故障、阻塞预报警、压力下降、级联断开、电池和网电源都失效 12.记忆存储功能：记忆用户最近使用的注射模式，并可将该模式导入新治疗方案。 13.记录查询功能：应具有历史事件和治疗记录查询功能，其中历史事件包括设备的开关机、运行状态及报警情况的显示。 14.运行时间：单电池不小于3h，双电池不小于6.5h（新电池完全充满电后，在环境温度为25℃流速为5ml/h的情况下，持续运行输液时长）。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：输液泵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、★叠加：泵叠加锁扣，不需要任何辅助设备可实现单泵之间叠加。 2、★机械式泵门和止液夹，双泵门锁扣，可靠耐用，防止自由流风险。 3、提手：标配，可折叠。 4、上压力和下压力双压力传感器。 5、上气泡和下气泡双气泡传感器。 6、适用输液器：符合标准的所有一次性使用输液器。 7、输液模式：速度模式，时间模式，体重模式，滴速模式，药物库模式，梯度模式，首剂量模式，序列模式。 8、输液精度：±5%。 9、★输液速度范围0.1-1500 ml/h，输液最小增量：0.01ml/h。 10、预置量（VTBI）范围：0-9999.99 ml。 11、累积量范围：0.0-9999.99ml。 12、运行界面显示速度，预置量，累计量，剩余时间，药物名称，实时压力，输液器品牌，输液器型号，电池电量等信息。 13、输液过程中支持在线更改流速，不需要停止输液。 14、KVO速度：0.1~5.0ml/h范围内可调。 15、微量模式：开启微量模式下，设置速度限值，则任一输注模式下的输液速度则不可以超过该限值；微量模式速度设置范围100-1500 ml/h。 16、快进流速设置速度范围：0.1-1500 ml/h。支持手动快进和自动快进，自动快进可根据快进量自动计算快进速度。 17、阻塞报警12个等级可调，阻塞压力范围75mmHg~900mmHg（10kPa~120kPa）。 18、压力单位：4种可选，mmHg, Kpa, bar, psi。 19、气泡检测等级分为7档，气泡检测报警阈值范围50ul~800ul。 20、药物库：不少于2000条药物的容量，可通过外部工具导入。 21、历史记录：可存储不少于5000条历史记录，显示事件名称、事件发生日期及时间。 22、治疗记录：可保存最近的20条治疗记录，用户可选择后快速启动输液。 23、新增输液器品牌：可内置也可以在不需辅助仪器在机器上增加、编辑和保存输液器品牌和规格信息。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：输液床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：2150*900*500（mm）。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用床头柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		床头柜由柜体、柜面、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：输液椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格尺寸：长1020×宽680×座面高400/总高1100mm 2、扶手选用直径 3、椅面坐垫和椅背全为电镀包蓝色PVC人革及海绵一体压缩成型，两边配有实木把手。 4、椅子两底边柜架距为Φ38 *1.5优质钢管制做成型，所有连接件均为磨具件组合成形。 5、配有加厚不锈钢伸缩式输液杆，锁紧装置利用塑料旋钮固定；四角接地处全为黑色PVC人革脚套保护。 6、扶手一侧配有不锈钢网篮，可以放置物品。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能输液架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		4勾，可在1.1—1.9米之间随意调节。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移动输液架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.基本要求： 应用于病房、 诊区， 以帮助医护人员快速、 方便的给患者输液。 2.输液架承重杆主体材质： 304不锈钢材质 3.输液架承重底座材质： 铸铁 4.锁紧件与固定件材质： 塑料材质 5.挂钩数量： ≥4个挂钩 6.挂钩承重： ≥10kg 7.底座重量： ≥6.5kg 8.底座承重： ≥100kg 9.底座尺寸： ≥49×49cm 10.制动脚轮： ≥2个静音制动脚轮 11.360°万向脚轮： 具备 12.输液杆高度可调节： 具备 13.输液杆最高高度： ≥2m 14.输液杆外径： 最细外径≥15mm 15.置物平台： 具备 16.置物平台承重： ≥10kg 17.可调节推拉扶手： 具备 18.稳固性： 单钩悬挂10kg不侧翻 19.配置需求（每个）： 移动式输液架主体1架， 可调节推拉扶手1只， 置物平台1个。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：低温保鲜储藏柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		37L，尺寸400*435*566mm 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：综合性急救箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：44.5*37.5*20cm,配置：医用供氧器一套、复苏气囊、口对口呼吸面膜、口咽通气管、血压表、听诊器、体温表、手动吸引器、麻醉喉镜、开口器、舌钳、压舌板、一次性气管插管、气管插管固定器、压缩纱布块、透气胶带、医用手套、酒精棉片、止血钳、 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：红外线额温枪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		灵敏双探头，可调节静音模式 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：持针器（大号）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为220mm头部为粗针 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：持针器（小号）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为140mm头部为粗针 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：止血钳（大号）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为220mm头部为弯全齿 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：止血钳（小号）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为140mm头部为弯全齿 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：血管分离钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为200mm，弯折角度×弯折高度为90°×14mm全齿 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：直式组织剪刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为180mm头杆为直 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：弯式组织剪刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为180mm头杆为弯 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：手术刀刀柄

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、适用范围：用于连接器械（刀片）。 2、产品尺寸：4# 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：组织镊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：总长为140mm头部为直形1×2钩 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：12Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：弯盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、适用范围：无 2、产品尺寸：不锈钢腰子盘204×130×25mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：方盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、适用范围：无 2、产品尺寸：不锈钢方盘310×240×30mm 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：广口瓶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		500ml，高硼硅玻璃材质，抗酸碱耐腐蚀，能承受瞬间冷热-20℃-150℃温度，最高耐温280℃ 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：广口瓶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1000ml，高硼硅玻璃材质，抗酸碱耐腐蚀，能承受瞬间冷热-20℃-150℃温度，最高耐温280℃ 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：无菌缸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		直径10cm,不锈钢材料耐腐蚀，可高温消毒 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢镊子桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢材料耐腐蚀 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：卵圆钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢医用海绵钳，可自由调节闭合度 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：砂轮

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸5.5cm，加长金刚砂轮片 注：全部设备类要求保修三年，价款包含税费、运输费和安装费。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

采购包3：1.2MW换热机组

标的名称：1.2MW换热机组

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、名称：1.2MW换热机组 2、材料规格型号：板式换热器：1.2MW机组，换热面积 24m²/台，共计2台， A式循环水泵：Q=120m³/h H=36.6m N=18.5KW，共计2台， B式循环水泵：Q=60m³/h H=33.8m N=11KW,共计1台， 补水泵：Q=6m³/h H=33m N=1.1KW，共计2台， 管道管件、阀门、仪器仪表等配置详见图纸 3、工作内容：板式散热器安装、循环水泵安装、补水泵安装、含设备基础、管道管件、阀门、仪器仪表、配套水泵变频柜安装调试等安装工作 4、站内配套安装材料：详见图纸 5、其他要求：满足设计与规范要求,满足通辽供热公司的验收标准及接受要求。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	-----------------------	------------------	--------	---	--

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	--	--------	---	--

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	--	--------	---	--

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	---	--------	--	---

三.评标程序

1.符合性审查

- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：中央空调

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2：生活护理床、医疗康复设备

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包3：1.2MW换热机组

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分58.00分 商务部分12.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料

	技术参数响应	1、根据供应商所投产品技术参数的详细描述及佐证材料等进行评审。 2、标记“▲”参数每有一项不满足或负偏离的扣1分，扣完18分为止。注：技术参数的佐证材料应提供检测报告，或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或网站截图，或产品彩页或供应商认为需要提供的其他技术资料等技术佐证文件,佐证文件须加盖生产厂家或供应商的公章	18.0000	主观	技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料

	实施方案	供应商提供的项目实施方案，内容包括但不限于：①备货能力；②安全配送运输保障方案；③实施现场成品保护方案；④质量保障措施；⑤日常维护计划流程等内容。以上内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得10分，每有一项不提供扣2分，每项中每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。（缺陷是指：提供内容存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	10.0000	主观	技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料

技术评审	质量保证措施方案	供应商提供的质量保证措施，内容包括但不限于：①货物安全保障措施；②质量管理体系；③检查制度；④溯源制度；⑤信息通报制度等内容。以上内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得10分，每有一项不提供扣2分，每项中每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。（缺陷是指：提供内容存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）	10.0000	主观	技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

	进度保证措施	供应商提供的进度保证措施，内容包括但不限于：①项目进度计划；②进度控制措施；③组织与责任体系；④资源保障方案；⑤供货期风险与纠偏措施等内容。以上内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得10分，每有一项不提供扣2分，每项中每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。（缺陷是指：提供内容存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）	10.0000	主观	其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

	应急方案	供应商提供的应急保障措施，内容包括但不限于：①应急组织机构与职责；②风险识别与预防措施③应急响应流程；④应急资源保障；⑤后期处置等内容。以上内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得10分，每有一项不提供扣2分，每项中每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。（缺陷是指：提供内容存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）	10.0000	主观	其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制

商务评审	类似业绩	投标人2023年01月01日至今具有同类供货业绩，每提供一份业绩证明材料得1分，最多得2分；注：投标文件中须提供合同原件扫描件（以合同签订时间为准，合同未填写时间不予计分）。	2.0000	客观	度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

	售后服务	根据供应商针对本项目提供的售后服务方案内容进行评审，包括但不限于以下内容：（1）售后服务响应时间；（2）故障解决流程及方式；（3）售后服务人员配备；（4）日常维护与巡检计划；（5）售后服务保障制度。以上内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得10分，每有一项不提供扣2分，每项中每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。（缺陷是指：提供内容存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识 错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）	10.0000	客观	和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	------	--	---------	----	---

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件
---	----------	--	--------	---	--

					残疾人福利性单位声明函
2	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托

					书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
--	--	--	--	--	----------------------------------

采购包2：

采购包2：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分58.00分 商务部分12.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术参数响应	1、根据供应商所投产品技术参数的详细描述及佐证材料等进行评审。 2、标记“★”为实质性参数，实质性参数有一项不满足或负偏离的视为无效投标。 3、标记“▲”参数每有一项不满足或负偏离的扣0.4分，扣完18分为止。 注：技术参数的佐证材料应提供检测报告，或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或网站截图,或产品彩页或供应商认为需要提供的其他技术资料等技术佐证文件,佐证文件须加盖生产厂家或供应商的公章	18.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件

				主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
实施方案	供应商提供的项目实施方案，内容包括但不限于：①备货能力；②安全配送运输保障方案；③实施现场成品保护方案；④质量保障措施；⑤日常维护计划流程等内容。以上内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得10分，每有一项不提供扣2分，每项中每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。（缺陷是指：提供内容存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在顺	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件

技术评审		序错误的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。		主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	质量保证措施方案	供应商提供的质量保证措施，内容包括但不限于：①货物安全保障措施；②质量管理体系；③检查制度；④溯源制度；⑤信息通报制度等内容。以上内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得10分，每有一项不提供扣2分，每项中每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。（缺陷是指：提供内容存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在顺序错误的逻辑硬伤或漏	10.0000	主观 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责

	洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)			任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
进度保证措施	供应商提供的进度保证措施，内容包括但不限于：①项目进度计划；②进度控制措施；③组织与责任体系；④资源保障方案；⑤供货期风险与纠偏措施等内容。以上内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得10分，每有一项不提供扣2分，每项中每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。（缺陷是指：提供内容存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在顺序错误	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任

		的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)		任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
应急方案		供应商提供的应急保障措施，内容 包括但不限于：①应急组织机构与 职责；②风险识别与预防措施③应 急响应流程；④应急资源保障；⑤ 后期处置等内容。以上内容完整， 逻辑清晰，符合本项目要求得10分 ，每有一项不提供扣2分，每项中 每有一处存在缺陷或不足、内容不 完整或不符合项目实际情况的扣1 分，扣完为止。（缺陷是指：提供 内容存在缺陷或不足、内容不完整 或不符合项目实际情况是指内容缺 项漏项、不完整或缺少关键点；未 对相应项或关键点作出解释说明； 对同一问题前后表述矛盾；客观上 有先后顺序的，存在顺序错误的逻	10.0000	主观 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责

		辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)			任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
	类似业绩	投标人2023年01月01日至今具有类似供货业绩，每提供一份业绩证明材料得1分，最多得2分；注：投标文件中须提供合同原件扫描件（以合同签订时间为准，合同未填写时间不予计分）。	2.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责

商务评审					任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
	售后服务	根据供应商针对本项目提供的售后服务方案内容进行评审，包含但不限于以下内容：（1）售后服务响应时间；（2）故障解决流程及方式；（3）售后服务人员配备；（4）日常维护与巡检计划；（5）售后服务保障制度。以上内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得10分，每有一项不提供扣2分，每项中每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。（缺陷是指：提供内容存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；	10.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责

		对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)			任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标 基准价/投标报价）×100×价格项 评审因素所占的权重（注：满足招 标文件要求且投标价格最低的投标 报价为评标基准价。）最低报价不 是中标的唯一依据。因落实政府采 购政策进行价格调整的，以调整后 的价格计算评标基准价和投标报价	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会

		。			保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托 书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
--	--	---	--	--	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
		本国产品标准适用于 货物，包括政府采购 货物项目和服务项目 中涉及的货物。适用 本国产品标准的货物 具体是指《政府采购		政府采购活动中既有 本国产品又有非本国 产品参与竞争的，依 法对本国产品给予价 格评审优惠，对本国 产品的报价给予20% 的价格扣除，用扣除 后的价格参与评审。 当采购项目或者采购 包中含有多种产品，	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明

1	实施本国产品标准	品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	----------	--	--------	--	--

采购包3:

采购包3:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分50.00分 商务部分20.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

	供货承诺	供应商提供供货承诺，内容包括但不限于：①对供应的所有商品完全按照国家相应行业的要求标准及采购人要求执行、②供货响应时间、③货物均为最新生产日期、④种类齐全、⑤货物储藏条件安全卫生的承诺等内容。以上内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得10分，每有一项不提供扣2分，每项中存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。（缺陷是指：提供内容存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）	10.0000	主观	其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

技术评审	供货方案	供应商提供供货方案，包括但不限于：①货物质量标准、②包装方案、③配送方案、④货物到场后未验收合格前的保管方案、⑤与采购人配合沟通方案、⑥预防性维护计划等内容。以上内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得18分，每有一项不提供扣3分，每项中存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣2分，扣完为止。（缺陷是指：提供内容存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）	18.0000	主观	其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制

	质量措施	供应商提供质量措施，包括但不限于：①货物安全保障措施、②质量管理体系制度、③卫生检查制度、④溯源制度、⑤信息通报制度等内容。 以上内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得10分，每有一项不提供扣2分，每项中存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。（缺陷是指：提供内容存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）	10.0000	主观	度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制

	应急方案	供应商提供应急预案，包括但不限于：①货物质量或人为原因影响正常验收、使用的应急措施；②质保期内、外应急管理与替代措施；③应急资源保障、人员到场计划、处理流程、替换措施及恢复解决方案等内容。以上内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得12分，每有一项不提供扣4分，每项中存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣1.5分，扣完为止。 （缺陷是指：提供内容存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形）	12.0000	主观	度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制

商务评审	类似业绩	供应商自2023年1月以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目，每提供1个项目合同得5分，此项最高得10分。注：需提供合同复印件	10.0000	客观	度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制

	售后服务	供应商提供售后服务方案，包括但不限于：①售后服务内容；②售后响应时间等内容。以上内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得10分，每有一项不提供扣5分，每项中存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣3分，扣完为止。（缺陷是指：提供内容存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况是指内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点作出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）	10.0000	客观	度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	------	--	---------	----	---

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件
---	----------	--	--------	---	--

					残疾人福利性单位声明函
--	--	--	--	--	-------------

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购包2：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

采购包3：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间:_____

(二)交付地点:_____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量:_____

(四)乙方交付货物代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路:_____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：中央空调

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件：本国产品成本比例声明表
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件：投标人业绩情况表
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：监狱企业证明文件
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

- 详见附件：开标一览表
- 详见附件：分项报价表

采购包2：生活护理床、医疗康复设备

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
详见附件：联合体协议
详见附件：中小企业声明函
详见附件：投标人承诺函
详见附件：缴纳投标保证金证明材料
详见附件：本国产品成本比例声明表
详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
详见附件：主要商务要求承诺书
详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
详见附件：投标人业绩情况表
详见附件：投标人基本情况表
详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
详见附件：法定代表人授权委托书
详见附件：监狱企业证明文件
详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表
详见附件：分项报价表

采购包3：1.2MW换热机组

通用分册：

详见附件：封面
详见附件：目录
详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
详见附件：其他材料
详见附件：技术偏离表
详见附件：项目组成人员一览表
详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
详见附件：联合体协议
详见附件：中小企业声明函
详见附件：投标人承诺函
详见附件：缴纳投标保证金证明材料
详见附件：本国产品成本比例声明表
详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
详见附件：主要商务要求承诺书
详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表