

赤峰市红山区住房和城乡建设局赤峰三中教育集团二十一中学换热站、进站线、支线工程中标（成交）明细

赤峰市红山区公共资源交易中心受赤峰市红山区住房和城乡建设局委托，采用竞争性磋商进行采购赤峰三中教育集团二十一中学换热站、进站线、支线工程（项目编码：CFZCHS-C-G-260043）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：赤峰路达市政工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 2,338,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	----	-------	----	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-2	A02059900 其他机械设 备	赤峰三中教育集团 二十一中学换热 站、进站线、支线 工程-配套设备1	1、机组型式：吸收式大温差换热机组 2、一次侧供回温度、设计流量、允许工作压力：≥1.6MPa，供水温度≥95℃，回水温度≥30℃，流量：≥18m³/h。 3、二次侧供回温度、设计流量、允许工作压力：≥1.6MPa，供水温度≥55℃，回水温度≥42℃，流量：≥94m³/h。 4、一次、二次侧最大允许工作压力：水侧设计压力≥1.6MPa，试验压力≥2.0MPa； 5、机组水侧阻力（一次侧阻力、二次侧阻力）kPa：一次侧≤80kPa，二次侧≤80kPa。 6、驱动热源参数：高温热源为75-95℃热水。 7、机组运行调节方式：PLC+触摸屏全自动控制，负荷调节范围20%~120%， 8、溶液换热器材质：430不锈钢 9、控制功能：配备PLC，同时配备不小于10英寸触摸屏，支持Modbus/以太网远程通讯。 10、噪声指标：机组运行噪声≤75dB(A) 11、机组外形尺寸：≤3500*2950*2850 12、排污管：DN15 13、抽真空管：DN10 14、保护、报警、安全参数：溶液液位高/低报警、冷剂液位报警、流量过低报警 （循环泵故障、管路堵塞），液位计实时监测，异常时报警并保护停机。 15、热负荷：≥1431（KW） 16、传热管材质可采用22053、445J2、316L、紫铜TP1、铜镍合金B10或相同等级的其它材料，保证传热管使用效果和使用寿命。 发生器管：壁厚≥0.8mm 吸收器管：壁厚≥0.8mm 蒸发器管：壁厚≥0.8mm 冷凝器管：壁厚≥0.8mm 须满足机组换热、强度及防腐的需要。 17、二次侧供热形式：挂暖 18、生产厂家须具备有效的特种设备生产许可证。 注：配套设备应满足设计图纸及工程正常使用需求。	华源泰盟	北京华源泰盟节能设备有限公司保定分公司	中国	538,900.00	1.00	套	538,900.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-3	A02059900其他机械设备	赤峰三中教育集团二十一中学换热站、进站线、支线工程 配套设备2	低区配套泵组 1.循环泵(2台):一用一备, 单台流量:≥115t/h;扬程:≥24m;电功率≥11kw 2.补水泵(2台):一用一备;单台流量:≥6t/h;扬程:≥48m;电功率:≥1.5kw 3.配套设备:满足同品类设备安装及运行要求, 含水箱、电气柜、系统管路上安装的电调阀、流量计及仪器仪表、布线。 注: 配套设备应满足设计图纸及工程正常使用需求	华源泰盟	北京华源泰盟节能设备有限公司保定分公司	中国	338,900.00	1.00	套	338,900.00

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	B06050000供暖设备安装	赤峰三中教育集团二十一中学换热站、进站线、支线工程	完全响应本次磋商文件要求的施工范围	自合同签订之日起20日历日完成所有工程内容	陈晔	注册证、B类安全生产考核合格证：蒙1152020202301092、蒙建安B（2024）0004486	1,460,200.00	1.00	项	1,460,200.00

赤峰市红山区公共资源交易中心
2026年10月12日