

分项报价表

一、层流净化系统设备及耗材明细

设备名称			数量			
住院楼 9 楼 手术部净化空调 (天加) (初效过滤器每 2 个月更换 2 套) (中效过滤器每 3 个月更换 1 套) (高效过滤器每年更换 1 套) (回风网每年更换 1 套)			天加室外机组 7 组 天加一拖二万级净化机组 3 台 天加百级手术室净化机组 1 台 天加负压手术室净化机组 1 台 天加外走廊净化机组 1 台 天加清洁走廊净化机组 1 台 双电源自动切换动力柜 2 台 (净化机组) 双电源自动切换动力柜 1 台 (制冷机组) 室外机组水泵电源控制柜 1 台 负压手术室机组电源控制柜 1 台 6#7#手术室机组电源控制柜 1 台 4#5#手术室机组电源控制柜 1 台 2#3#手术室机组电源控制柜 1 台 8#手术室机组电源控制柜 1 台 手术室清洁走廊机组电源控制柜 1 台 手术室外走廊机组电源控制柜 1 台 电极加湿器 7 套			
序号	名称	规格 (mm)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	初效过滤器	595*595*46	块	168		
2	初效过滤器	595*290*46	块	120		
3	初效过滤器	493*595*46	块	108		
4	初效过滤器	600*514*46	块	48		
5	初效过滤器	364*454*46	块	36		
6	初效过滤器	505*595*46	块	36		
7	中效过滤器	592*592*381	块	116		
8	中效过滤器	592*287*381	块	96		
9	中效过滤器	592*490*381	块	96		
10	高效过滤器	590*305*292V 型	台	38		
11	高效过滤器	484*484*70	台	36		
12	高效过滤器	250*250*70	台	2		
13	回风网	585*320	块	27		
14	回风网	385*615	块	26		
15	回风网	415*583	块	13		
设备名称			数量			
住院楼 7 楼 CCU 净化空调 (天加) (初效过滤器每 2 个月更换 2 套) (中效过滤器每 3 个月更换 1 套) (高效过滤器每年更换 1 套)			CCU 空调新风机组 1 台 CCU 空调净化机组 1 台 模块化风冷式冷 (热) 水机组 1 台 净化机组电源控制柜 1 台 主电源动力柜 1 台			

(回风网每年更换 1 套)			电极加湿器 1 套			
序号	名称	规格 (mm)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	初效过滤器	495*495*46	块	12		
2	初效过滤器	501*514*46	块	24		
3	初效过滤器	595*595*46	块	24		
4	中效过滤器	595*595*381	块	12		
5	中效过滤器	495*495*381	块	8		
6	中效过滤器	501*514*381	块	12		
7	高效过滤器	484*484*70	台	15		
8	高效过滤器	250*250*70	台	6		
9	回风网	385*615	块	15		
设备名称			数量			
住院楼 1 楼 新生儿净化空调 (天加) (初效过滤器每 2 个月更换 2 套) (中效过滤器每 3 个月更换 1 套) (高效过滤器每年更换 1 套) (回风网每年更换 1 套)			天加室外机组 2 组 天加一拖一产房净化机组 1 台 天加一拖一新生儿净化机组 1 台 新生儿层流机组电源控制柜 1 台 室外机组水泵电源控制柜 1 台 电极加湿器 2 套			
序号	名称	规格 (mm)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	初效过滤器	394*514*46	块	36		
2	初效过滤器	595*595*46	块	38		
3	初效过滤器	595*290*46	块	12		
4	初效过滤器	493*595*46	块	12		
5	中效过滤器	592*592*381	块	16		
6	中效过滤器	592*287*381	块	20		
7	中效过滤器	592*490*381	块	16		
8	高效过滤器	484*484*70	台	12		
9	高效过滤器	250*250*70	台	4		
10	回风网	385*615	块	11		
设备名称			数量			
住院楼 1 楼 妇产科净化空调 (天加) (初效过滤器每 2 个月更换 2 套) (中效过滤器每 3 个月更换 1 套) (高效过滤器每年更换 1 套) (回风网每年更换 1 套)			天加室外机组 1 组 天加一拖一净化机组 1 台 电源动力柜 1 台 层流机组电源控制柜 1 台 室外机组水泵电源控制柜 1 台 电极加湿器 1 套			
序号	名称	规格 (mm)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	初效过滤器	595*595*46	块	18		
2	初效过滤器	484*514*46	块	30		
3	初效过滤器	595*290*46	块	18		
4	初效过滤器	394*514*46	块	18		
5	中效过滤器	592*592*381	块	12		
6	中效过滤器	592*490*381	块	12		

7	中效过滤器	592*287*381	块	12		
8	高效过滤器	484*484*70	台	15		
9	高效过滤器	250*250*70	台	4		
10	回风网	585*320	块	9		
11	回风网	385*615	块	7		
设备名称			数量			
住院楼 1 楼 供应室净化空调 (天加) (初效过滤器每 2 个月更换 2 套) (中效过滤器每 3 个月更换 1 套) (高效过滤器每年更换 1 套) (回风网每年更换 1 套)			天加室外机组 2 台 天加供应室新风机组 1 台 制冷水泵电源控制柜 1 台 供应室新风机组电源控制柜 1 台 供应室洁净区电源控制柜 1 台 电极加湿器 2 套			
序号	名称	规格 (mm)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	初效过滤器	484*514*46	块	28		
2	初效过滤器	595*595*46	块	28		
3	初效过滤器	393*514*46	块	18		
4	中效过滤器	592*592*381	块	16		
5	中效过滤器	592*490*381	块	16		
6	高效过滤器	484*484*70	台	11		
7	回风网	585*320	块	10		
设备名称			数量			
综合楼 3 楼 ICU ICU 净化空调 (维克) (初效过滤器每 2 个月更换 2 套) (中效过滤器每 3 个月更换 1 套) (高效过滤器每年更换 1 套) (回风网每年更换 1 套)			维克 ICU 净化机组 2 台 ICU 净化机组电源控制柜 2 台 双电源自动切换动力柜 1 台 电极加湿器 2 套			
序号	名称	规格 (mm)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	初效过滤器	595*595*46	块	30		
2	初效过滤器	394*514*46	块	30		
3	初效过滤器	595*290*46	块	42		
4	初效过滤器	400*595*46	块	30		
5	中效过滤器	592*592*381	块	16		
6	中效过滤器	592*490*381	块	16		
7	中效过滤器	592*287*381	块	32		
8	高效过滤器	484*484*210	台	23		
9	高效过滤器	320*320*210	台	8		
10	回风网	585*320	块	4		
11	回风网	385*615	块	18		
12	回风网	415*583	块	15		
设备名称			数量			
综合楼 2 楼 检验科			维克 PCR 净化机组 1 台			

(维克) (初效过滤器每 2 个月更换 2 套) (中效过滤器每 3 个月更换 1 套) (高效过滤器每年更换 1 套) (回风网每年更换 1 套)			维克检验科净化机组 1 台 PCR 净化净化机组控制柜 1 台 检验科净化机组电源控制柜 1 台 双电源自动切换动力柜 1 台 电极加湿器 2 套			
序号	名称	规格 (mm)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	初效过滤器	390*390*46	块	24		
2	初效过滤器	490*795*46	块	12		
3	初效过滤器	595*290*46	块	64		
4	中效过滤器	592*287*381	块	48		
5	高效过滤器	484*484*70	台	11		
6	高效过滤器	320*320*70	台	6		
7	回风网	385*615	块	19		
8	回风网	415*583	块	5		
设备名称			数量			
住院楼 2 楼 病理科 (天加) (初效过滤器每 2 个月更换 2 套) (中效过滤器每 3 个月更换 1 套) (高效过滤器每年更换 1 套) (回风网每年更换 1 套) (活性炭过滤器每 3 个月更换 1 套) (防冻液每年更换 1 次)			组合式空气处理机组 8 台 PCR 智能通风控制系统 1 套 快速冰冻、标本储藏智能通风系统 1 套 细胞、免疫组化、暗室 FISH 智能通风控制系统 1 套			
序号	名称	规格 (mm)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	初效过滤器	493*493*46	块	60		
2	初效过滤器	595*595*46	块	108		
3	初效过滤器	493*595*46	块	36		
4	初效过滤器	493*290*46	块	84		
5	中效过滤器	493*493*381	块	40		
6	中效过滤器	595*595*381	块	72		
7	中效过滤器	493*595*381	块	24		
8	中效过滤器	493*290*381	块	56		
9	活性炭过滤器	287*592*292	台	120		
10	防冻液	-40°	升	2400		
设备名称			数量			
医技楼 1 楼 急诊科 (国祥) (初效过滤器每 2 个月更换 2 套) (中效过滤器每 3 个月更换 1 套) (高效过滤器每年更换 1 套) (回风网每年更换 1 套)			国祥净化室外机组 2 台 国祥净化机组变频控制柜 2 台 电源动力柜 2 台 电极加湿器 2 套			
序号	名称	规格 (mm)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	初效过滤器	287*592*46	块	18		

2	初效过滤器	490*592*46	块	18		
3	中效过滤器	592*490*381	块	12		
4	中效过滤器	592*287*381	块	12		
5	高效过滤器	940*565*75	台	10		
6	高效过滤器	484*484*90	台	1		
7	高效过滤器	320*320*90	台	4		
8	回风网	350*350	块	4		
9	回风网	450*450	块	1		
10	回风网	550*650	块	4		