

地质资料智能库房建设项目(三次)

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区地质调查研究院

采购代理机构名称：内蒙古自治区公共资源交易中心

项目编号：NMGZC-G-H-260141-2

2026年03月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古自治区公共资源交易中心 受 内蒙古自治区地质调查研究院 委托，采用公开招标方式组织采购 地质资料智能库房建设项目(三次)。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 地质资料智能库房建设项目(三次)
- 项目编号： NMGZC-G-H-260141-2
- 采购计划备案号： 内政采计划[2026]04338
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1： 合同包一
- 采购包预算金额（元）： 3,700,000.00
- 采购包最高限价（元）： 3,700,000.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	地质资料智能库 房建设	1. 00	1,528,040 .00	项	工业	否	否	否	否
2	智能密集架	1. 00	2,171,960 .00	项	工业	是	否	否	否

- 3.是否涉及本国产品
- 采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05010699 其他架类	地质资料智能库房建设	地质资料智能库房建设
2	A05010699 其他架类	智能密集架	智能密集架

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求：
- 采购包1： 合同包一
- 无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古自治区公共资源交易中心

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街6号

邮编： 010055

联系人： 王旭阳

联系电话： 18686062331 质疑接收联系人： 阮佳 受理电话： 5332613

采购单位名称： 内蒙古自治区地质调查研究院

地址： 内蒙古自治区地质调查研究院

邮编： 010000

联系人： 陈文恒

联系电话： 13514814033

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选人数量	采购包1：3名

22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	供应商提供《中小企业声明函》的，按照招标文件规定的格式规范填写《声明函》。特别注意（不限于）以下几点：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、货物采购项目中，《中小企业声明函》填写货物制造商上一年度的从业人员、营业收入、资产总额数据。3、货物采购项目中，供应商提供的货物全部由中小企业制造，才能享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。4、供应商依据“关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）”确定中小企业划型。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的;
 - (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的;
 - (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。
- 4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区地质调查研究院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古自治区公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或

撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；查

询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2024年度或2025年年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内（至递交响应文件截止时间近一年内）的银行资信证明或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的近一年内（2025年4月至投标截止日）任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证，或提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（格式自拟）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

- 3.评标
- 详见第五章
- 4.中标公告
- 中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。
- 5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

本项目位于内蒙古自治区地质调查研究院南楼一楼，拟改造地质资料智能库房，面积约为673平方米，在严格符合消防等安全规范、保障操作空间便捷性的前提下，实现存储容量最大化，后附现状图及效果图。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	自合同签订之日起45日历天内交货并完成安装调试
2		标的提供地点	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区包头大街内蒙古自治区地质调查研究院南楼
3		合同履约期限	自合同签订之日起45日历天内交货并完成安装调试，至质保期结束。
4		合同履约地点	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区包头大街内蒙古自治区地质调查研究院南楼
5		验收要求	1.货物到达现场后，中标人应在使用单位、项目管理机构等人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，做出开箱记录，并提供该批次产品原材料对应的各类合格证明材料，并签字确认。 2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。在系统试运行期间所出现的问题得到解决，产品在安装调试并试运行符合要求后，进行最终验收。 4.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5.采购人需要对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，中标人应予以配合，并出具书面意见。
6		合同支付方式	1、合同签订后，采购人在收到乙方开具的等额增值税普通发票，且达到付款条件之日起10日，支付合同总金额的30%；，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的30.0% 2、智能密集架架体全部到场并安装完毕，乙方提交付款申请、项目管理机构出具项目进度确认单且采购人收到等额增值税普通发票后，自达到付款条件之日起10日，支付合同总金额的40%；，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.0% 3、货物全部交付、安装调试完成，并经整体项目验收合格后，采购人在收到乙方开具的等额增值税普通发票且达到付款条件之日起10日，支付合同总金额的30%，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的30.0%

7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例（%）：10 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：投标人收到中标通知书之日起5日内，向采购人开具合同金额10%的履约保证金。有效期：自履约保证金缴纳之日起至项目验收合格之日止，验收合格后退还。
---	--	-------	--

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：地质资料智能库房建设

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
		一、报价要求					
		地质资料智能库房建设采购清单（分项报价表）					
		标的名称：地质资料智能库房建设					
		序号	名称	数量	单位	预算金额 (元)	投标报价 (元)
		一、智能库房建设					
		1	环境温湿度监控系统	1	套	127000.00	
		2	环境安全健康防护系统	1	套	70262.00	
		3	漏水驱鼠监测系统	1	套	36128.00	
		4	智能库房管控系统	1	套	78680.00	
		5	安全防范系统	1	套	58817.00	
		6	智能库房一体化管控中心建设	1	套	141000.00	
		二、智能库房及统计小区库房消防系统					
		7	柜式七氟丙烷气体灭火装置	16	套	60800.00	
		8	七氟丙烷药剂	1980	千克	160380.00	
		9	自动泄压装置	4	套	3160.00	
		10	气体灭火控制器	2	个	7600.00	
		11	放气指示灯	4	个	1060.00	
		12	紧急启停按钮	4	个	1040.00	
		13	声光警报器	8	个	1720.00	
		14	感温探测器	10	个	2000.00	
		15	感烟探测器	10	个	1500.00	
		三、智能库房及统计小区库房安全门禁系统建设					

16	门禁电源	2	台	12640.00	
17	门禁机（人脸/指纹/刷卡/密码）	2	套	3770.00	
18	门禁锁	8	块	2144.00	
19	门禁锁支架	8	套	432.00	
20	出门按钮	8	只	280.00	
四、统计小区库房					
21	优质断桥铝窗户	48.3	平方米	41055.00	
22	保密柜	3	个	4980.00	
23	自动档案装订机	1	台	16459.00	
五、其他					
24	不锈钢书车（二层）	3	台	2640.00	
25	不锈钢书梯（三层）	3	台	3000.00	
26	资料整理桌	4	套	8000.00	
27	定制操作台	2	张	4360.00	
28	操作椅	32	把	19200.00	
29	资料整理柜	12	个	12000.00	
30	档案盒防水塑封设备	1	台	36850.00	
六、配套设备					
31	库房控温设备	3	台	94440.00	
32	台式电脑	7	台	45640.00	
33	档案盒专用打印机	3	台	107400.00	
34	高拍仪	3	台	6000.00	
35	大型扫描仪	1	台	28530.00	
36	档案专用高速打印机	1	台	51800.00	
七、智能库房附属设施安装维护					
37	吊顶维护	673	平方米	13460.00	
38	室内轻钢龙骨隔墙调整	435.88	平方米	21794.00	
39	室内原有玻璃隔断墙调整	28	平方米	700.00	
40	南面墙玻璃门及固定窗户调整	67.64	平方米	3720.20	
41	室内柱子饰面调整	116.64	平方米	2332.80	
42	南面固定窗户玻璃贴膜并安装整片白色耐热防腐遮光帘	82.54	平方米	2938.42	
43	南外墙石材修复	59.97	平方米	2098.95	

44	北面窗户安装窗帘轨道	27	米	540.00	
45	北面窗户安装B1级防火 阻燃窗帘	27	米	1701.00	
46	更换北面墙窗户玻璃	1	项	3000.00	
47	原有消防栓调整	1	项	4500.00	
48	原有卫生间调整	1	项	3000.00	
49	隔墙调整	50	平方米	1500.00	
50	地面修复	45	平方米	1350.00	
51	天棚修复	748	平方米	26224.88	
52	室内墙面修复	278	平方米	10575.12	
53	南面外墙石材修复	67.64	平方米	28601.57	
54	南面新建200轻质砖墙	74.18	平方米	24108.50	
55	室内新建200轻质砖墙	90.81	平方米	29513.25	
56	南面轻钢龙骨单面石膏 板隔墙	71.2	平方米	4272.00	
57	室内圈梁、构造柱	1.72	立方米	971.80	
58	室内圈梁、构造柱（南 面200砌墙）	2.54	立方米	1435.10	
59	门厅玻璃隔断	24.4	平方米	7320.00	
60	玻璃平开门1500*2100	1	樘	1500.00	
61	玻璃平开门900*2100	1	樘	1000.00	
62	防盗门900*2100	2	套	2000.00	
63	防盗门1500*2100	1	套	2000.00	
64	甲级防火门	2	套	5000.00	
65	地面排水沟	45	米	1575.00	
66	门厅地面	6.2	平方米	344.41	
67	室外台阶和坡道	1	项	1500.00	
68	隐形柜	1	项	7500.00	
69	强电综合布线布管	673	平方米	4711.00	
70	弱电综合布线布管	673	平方米	3365.00	
71	强电箱	1	个	165.00	
72	弱电箱	1	个	165.00	
73	空调排水管安装	1	项	150.00	
74	安全出口、疏散指示灯	11	个	550.00	
75	应急照明灯	18	个	2160.00	
76	插座、开关	46	个	1380.00	
77	防爆灯	137	个	20550.00	
78	挡鼠板	5	个	1500.00	

		79	其他措施费	1	项	22500.00	
		地质资料智能库房建设费用合计（元）				1,528,040.00	
		备注：投标人应在分项报价表中，按要求完整填报本次采购全部标的分项报价。					
		智能密集架采购清单（分项报价表）					
		标的名称：智能密集架					
		序号	名称	数量	单位	预算金额 （元）	投标报价 （元）
		智能密集架					
		1	智能密集架	1125	立方米	1845000.00	
		2	智能底图密集架	260	抽	52000.00	
		3	智能防磁柜密集架	32	台	88960.00	
		4	轨道护坡	500	平方米	32500.00	
		5	轨道支撑梁	500	平方米	69000.00	
		6	防滑地板	500	平方米	84500.00	
		智能密集架费用合计（元）				2,171,960.00	
		备注：投标人应在分项报价表中，按要求完整填报本次采购全部标的分项报价。					

2		<p style="text-align: center;">二、质量保证及售后服务</p> <p>(一) 产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到5年。</p> <p>(二) 售后服务内容</p> <p>1.质量保证期内出现质量问题中标人负责免费维护维修，免收人工费、工时费及差旅费，质量保证期内免费更换零配件，且免费提供技术支持以及软件升级服务。在质量保证期内，如货物非因采购方的原因而出现质量问题，中标人负责包修、包换或包退、包安装、包调试、包正常运行，并且承担修理、调换或退货、安装、调试所发生的费用。如有超出以用户最终签订的销售合同为凭证，有特殊要求可另立维修协议。</p> <p>2.中标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：</p> <p>2.1电话咨询</p> <p>中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。</p> <p>2.2现场响应</p> <p>采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在8小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在72小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。</p> <p>2.3技术升级</p> <p>在质保期内，如果中标人的产品技术升级，应及时为采购人提供升级服务。</p> <p>3.质保期外服务要求</p> <p>质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，中标人应以优惠价格提供售后服务。</p> <p>4.备品备件及易损件，中标人须提供原厂配件。</p> <p>5.中标人对其提供产品的使用和操作应提供免费培训服务。</p>
---	--	---

技术需求（一）智能库房建设技术参数及配置要求

一、环境控制系统基本功能

根据国家《中华人民共和国档案法》及《档案法实施管理办法》对档案安全保护措施的“十防”和智能库房消防安全的“八不准”要求。

二、核心功能模块

（一）环境要素实时监测

1.温湿度控制：部署高精度温湿度传感器（精度±0.5℃/±3%RH），实时采集库房温湿度数据，设定标准范围（如温度14-24℃，湿度45-60%RH），超出阈值时自动触发空调、加湿器/除湿器调节；支持分区域监测，生成温湿度曲线报表，便于追溯环境波动历史。

2.空气质量监测：包括但不限于检测甲醛、TVOC、粉尘、霉菌孢子等有害成分，联动空气净化设备（如新风系统、除湿机）净化空气，防止档案霉变或酸化。

3.光照与防尘管理：监测自然光及人工光源强度，遮光帘或LED灯具（采用防紫外线光源），避免档案因强光照射褪色；结合除尘设备维持空气洁净度。

4.安全隐患预警：集成烟雾传感器、漏水检测传感器，实时监测火灾、漏水风险，联动消防系统并发送警报至管理平台。

（二）智能自动化调控

1.设备联动控制：系统根据传感器数据自动启停空调、加湿器、除湿机、通风机等设备，例如湿度高于60%时启动除湿机，温度超过24℃时开启空调制冷。支持自定义策略模板，如“夏季高温模式”“冬季保湿模式”，适配不同季节环境需求。

2.节能模式优化：分析历史数据，预测环境变化趋势，提前调整设备运行状态，在保证环境稳定的同时降低能耗成本。

（三）数字化管理平台

1.可视化监控界面：基于Web或移动端APP，以三维地图或平面图形式展示各库房环境数据、设备状态，支持实时告警（弹窗、短信）。

2.数据存储与分析：存储至少5年环境数据，生成趋势分析报告、异常事件统计，为档案保存策略优化提供数据支撑（如分析高湿度季节的档案霉变概率）。

3.权限与审计管理：支持多级用户权限分配（管理员、操作员、查看员），记录所有设备操作、参数修改日志，满足档案管理的合规性要求。

（四）系统集成与扩展

1.与档案管理系统（DMS）对接：联动档案出入库记录，自动调整对应区域环境参数。

2.远程运维与升级：支持云端远程故障诊断、软件升级，减少人工巡检，适合多分支机构智能库房的统一管理。

技术架构要求

序号	设备名称	技术参数要求	配置数量
环境温湿度监控系统（防高温、防潮）			

1	无线智能环境传感器	1.最大发射功率为17dbm（50mW） 2.无线通信频段为472-485MHz，符合全球ISM频段通信标准，无需申请频点； 3.多信道通信，能提供 ≥ 116 个信道通信，各个信道间相互独立，互不干扰； 4.220V交流或12V直流供电，将库房内温湿度的实时数值发送至控制中心，与上级控制器接口速率为9.6kbps，采用无线总线控制技术， ≥ 4 位地址码（可扩展）；	34
---	-----------	--	----

2	智能空气质 量云测仪	<p>1.可以监测空气中PM2.5浓度、PM10浓度、温度、湿度、二氧化碳（CO2）、TVOC等参数，集成国际通用标准ModBusRS-485通信接口；</p> <p>2.产品参数</p> <p>交流供电：180—240V</p> <p>工作电流：≤250MA</p> <p>数据接口：RS-485</p> <p>状态指示：蓝色LED指示（正常时常亮，有通信时闪烁指示）通信协议：MODBUSRTU</p> <p>配置工具：配备配置软件</p> <p>外形尺寸（允许偏差±5mm）：170mm*170mm*50mm</p> <p>固定方式：卡扣式固定</p> <p>湿度测量范围：0-100%RH</p> <p>湿度测量精度：±3%RH</p> <p>温度测量范围：-40-125℃</p> <p>温度测量精度：±0.3℃</p> <p>颗粒物测量范围：0.3-10um</p> <p>CO2测量范围：450-2000PPM</p> <p>TVOC测量范围：125-600PPB</p> <p>采用高性能32位微处理器，主频≥72MHz，具备足够的Flash和RAM资源以支持复杂的实时操作系统及数据处理；</p> <p>丰富的外设接口：具备≥3个SPI接口、≥2个I2C接口、≥5个USART接口、≥1个USB接口、≥1个CAN接口，以及≥3个12位ADC、≥1个12位DAC；</p> <p>定时器资源：包含≥4个通用16位定时器、≥2个用于电机控制的16位PWM定时器、≥2个看门狗定时器和≥2个16位基本定时器；</p> <p>其他功能：支持上电复位（POR）、掉电复位（PDR）和可编程电压检测器（PVD），还有RTC实时时钟、DMA控制器、CRC计算单元和96位唯一ID；</p>	4
---	---------------	--	---

3	▲除湿加湿净化一体机	<p>功能参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.除湿加湿净化为一体，依据标准设定库房环境阈值自动运行； 2.采用EC变频风机，依据湿度和空气质量自动节能运行； 3.采用工业级的PLC智能控制系统，标配RS485通讯，可通过USB导出历史数据，温湿度与空气质量以年月周日形成数字或曲线报表功能； 4.采用双层水箱； 5.支持人工加水排水、水车自动加水排水等安装方式； 6.具备空气质量传感器校准功能； <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.加湿量：6-8kg/h 2.除湿量：70-90（L/24h） 3.风量：0-1600m³/h 4.电源：220V/50HZ 5.功率：1kW 6.尺寸（允许偏差±5mm）：580（L）*445（W）*1900（H） 7.提供第三方检测机构出具的带CMA标识并满足以上技术要求的除湿加湿净化一体机检测报告复印件加盖公章。 	4
4	智能移动扩容水车	<p>功能参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.智能移动水车与除湿加湿一体机无缝对接，具备自动补水与排水功能； 2.设计寿命≥15年以上； 3.防漏水：双层水箱设计，双层漏水防护； 4.防渗水：不锈钢材质（耐腐蚀），无缝焊接； 5.自动补水功能：主机加湿时内置水箱缺水的情况下自动补水、除湿时内置水箱水满自动启动排水至水车； 6.自动提醒：水车水满自动停止补水功能、水车缺水保护功能（加湿缺水时提示工作人员加水、除湿水满时提示工作人员排水） 7.无噪声：静音移动脚轮； 8.易清洁：沉降式排水阀； 9.防虹吸设计，有效防止虹吸回流； 10.尺寸（允许偏差±5mm）：460mm（L）*525mm（W）*865mm（H） 	4

5	智能空调控制器	<p>功能参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.支持$\geq 38K$远程红外学习、特殊长指令学习； 2.超宽工作电压；空调控制器能学习市面上99%的红外遥控器并转换为串口数据输出，反之，接收串口的数据可以通过红外二极管发送相同的红外信号。支持电视机、空调、机顶盒、风扇等遥控器； 3.载波频率：标准模式：30KHz~60KHz，远程模式：38K 4.默认通讯接口：UART串口数据，$\geq 9600\text{bps}$，≥ 1个起始位、≥ 8位数据、无校验位、≥ 1个停止位； 5.工作温度范围：-30℃~85℃ 6.数据长度：20-100字节，不同遥控器类型； 7.12V直流电源供电，采用嵌入式智能控制技术，采用串口通信控制空调运行，与上级控制器接口速率为$\geq 9.6\text{kbps}$，采用无线总线控制技术，≥ 8位地址码，一套系统内，最多可同时支持≥ 256台空调设备； 8.支持无线通信接口； 9.支持软地址配置； 10.支持设备状态指示； 11.支持波特率设置及查询； 12.支持红外遥控码内部存储及外部存储； 13.支持发送内部存储红外编码和外部遥控编码； 14.支持上电自动发送内部存储编码； 15.支持内部红外编码读取及写入； 16.支持复位及格式化等众多功能； 	4
---	---------	--	---

6	档案加工除尘净化整理台	<p>1.功能参数:</p> <p>①微生物净化效率: ≥99%</p> <p>②PM2.5净化效率: ≥99.9%</p> <p>③洁净空气量 (m³/h) : ≥350</p> <p>④控制模式: 手动、智能</p> <p>⑤核心净化配置: F6中效过滤器+IDVOC气体过滤器+复合式气体高效过滤器+纳米光氢离子+TiO2纳米催化网+矩阵式等离子净化腔;</p> <p>⑥密集架远程控制: 可以实时显示密集架当前运行状态, 可以按不同库房分区远程控制密集架左移、右移、解锁、停止、闭架等;</p> <p>⑦除尘除霉控制: 显示空气质量, 包括温湿度、PM1、PM2.5、PM10、TVOC、HCHO、CO2、SO2; 可以进行工作模式的手自动切换, 手动模式可以切换风速状态, 包括停、低、中、高档, 自动模式可以通过PM2.5数据自动调节风速状态;</p> <p>⑧档案借阅: 可以通过识别RFID档案标签, 对在库档案办理借阅手续; 可以进行档案模糊查询与实物档案模糊搜寻;</p> <p>⑨档案归还: 可以通过识别RFID档案标签, 对在借档案办理归还手续; 可以进行档案模糊查询与实物档案模糊搜寻;</p> <p>⑩语音引导: 可以提供语音引导操作使用;</p> <p>⑪档案整理: 可展示温湿度、PM2.5、PM10等空气质量数据; 可进行整理台、净化柜控制; 支持手动、自动、杀虫、微净化工作模式切换;</p> <p>2.技术参数:</p> <p>①电源: 220v/50Hz</p> <p>②功率: 0.6kW</p> <p>③显示: ≥13.3+5寸触摸控制屏</p> <p>④桌体尺寸 (允许偏差±5mm) : 1230mm (L) * 535mm (W) *865mm (H)</p> <p>⑤柜体尺寸 (允许偏差±5mm) : 1230mm (L) * 340mm (W) *1675mm (H)</p> <p>⑥档案处理量: ≥20盒</p>	4
---	-------------	--	---

7	壁挂式健康防护一体机 霉菌、微生物控制	<p>1.功能参数：</p> <p>①采用上层空间人机共存除霉技术，无臭氧，无直射光，人员工作与消杀霉菌互不干扰；</p> <p>②具备主动微生物净化功能与净化除尘功能；</p> <p>③具备快速杀灭空调出风口与密集架顶部挥发的微生物；</p> <p>④EC变频风机，依据颗粒物（PM2.5）浓度智能运行；</p> <p>⑤智能控制系统，具备遥控功能，温湿度与空气质量展示功能，过滤器更换提示功能；</p> <p>⑥需标配RS485通信端口+LORA无线通信装置；</p> <p>⑦主净化强度≥200uw；</p> <p>⑧净化级别：G3初效+H12高效过滤器；</p> <p>⑨设备采用上翻式维护设计，无需工具便可维护；</p> <p>2.技术参数：</p> <p>①风量：0-520m³/h</p> <p>②电源：220V/50HZ</p> <p>③功率：0.15kW</p> <p>④尺寸（允许偏差±5mm）：1160mm（L）*280mm（W）*500mm（H）</p>	4
漏水驱鼠监测系统（防水、防有害生物）			
8	智能驱鼠器	<p>1.产品尺寸（允许偏差±5mm）：135.5*142.8*40mm</p> <p>2.外观材质：ABS材料；</p> <p>3.喇叭类型：宽频变频超声波式喇叭；</p> <p>4.喇叭数量：≥3</p> <p>5.超声波频率：22KHZ-47KHZ</p> <p>6.额定功率：1.5W</p>	4
9	智能漏水检测模块	<p>1.供电：10-30V</p> <p>2.最大功耗：继电器输出≥1.2W</p> <p>3.RS485输出：≥0.4W</p> <p>4.检测对象：自来水、纯净水</p> <p>5.变送器电路工作温度：-20℃~+60℃，0%RH~80%RH</p> <p>6.输出信号继电器输出常开触点；</p> <p>7.RS485输出+继电器输出RS485（ModBus协议）</p>	6

10	漏水检测线	1.材料：合金导线+PE线架； 2.质量：每米≥30克 3.颜色：随机 4.断裂强度：≥60公斤 5.最大暴露温度：±85摄氏度	6
11	LORA智能通信模块	1.调制方式：LORA 2.通信接口：RS485 3.工作频段：410-525MHz 4.发射功率：≥22dBm 5.接收灵敏：-129dBm 6.串口速率：1200-115200bps 7.空中速率：1.2-62.5kbps 8.内核与性能 兼容8051内核：指令系统与传统8051兼容，但速度更快（12T/6T可选，最快可达12倍传统51速度）； 增强型CPU：支持单时钟/机器周期（1T模式），大幅提升代码执行效率； 9.存储器配置 Flash程序存储器：≥60KB（可在线编程，支持IAP/ISP） RAM数据存储器：≥1280字节（含256字节传统RAM和1024字节扩展RAM）； EEPROM：≥2KB（独立于Flash，支持掉电存储） 外设资源 I/O端口：最多≥42个通用I/O口（P0/P1/P2/P3/P4），支持推挽输出、高阻态、弱上拉等多种模式； 定时器/计数器： ≥3个16位定时器（T0/T1/T2，T2支持捕获/自动重装）； ≥1个可编程计数器阵列（PCA，支持PWM、捕获功能）； 串行通信接口： ≥2个全双工异步串行口（UART），支持多机通信； ≥1个同步串行通信接口（SPI）； 模数转换（ADC）：≥10位高精度ADC，≥8通道输入，支持通道扫描和中断触发； 其他功能： 看门狗定时器（WDT），支持软件复位； 低电压检测（LVD），可设置阈值监测电源状态；	36

		12	十防区域控制器	<p>1.采用≥12寸触摸屏</p> <p>2.最大支持设备：≥256台</p> <p>3.通过TCP/IP协议与服务器通信；</p> <p>4.可单独运行并记录温湿度信息并生成报表；</p> <p>5.通过无线射频技术采集信息并控制设备运行，免去布线施工与维护工作；</p>	2
		13	智能库房十防监控系统	<p>1.系统采用B/S架构，基于系统开发，对智能库房环境进行集中的监测、管理与控制，系统涵盖库房“十防”：“防温度超限、防湿度超限、防有害气体、防粉尘、防霉菌、防火、防鼠、防盗、防强光直射”；</p> <p>2.系统主界面数据展示窗口，支持设备增减、配置功能，可根据需求，自主构建监控首页界面，选择需要在首页展示的设备及数据；</p> <p>3.系统主界面支持3D地图展示功能，可根据实际环境导入实景3D模型图，并在库房实景模型图上标注设备位置、名称，实时显示设备在线和告警状态；</p> <p>4.系统支持智能设备自动添加功能，可自动识别、添加在线的各类智能设备，支持≥20个设备的同时在线监控功能；</p> <p>5.系统支持智能设备无缝集成功能，并保持系统显示界面、功能与智能设备显示完全一致，数据实时刷新；</p> <p>6.系统支持设备详细数据展示、数据名称编辑、告警功能开启、告警权限设置等功能；</p> <p>7.系统支持环境数据曲线记录功能，可编辑设备单项数据的记录特性，展示数据实时曲线；支持≥20个设备的历史数据记录，历史数据存储总容量≥1亿条；</p> <p>8.系统支持多类型、多设备、多时段、多功能的设备联动功能，可配置联动的条件、模式、时段、动作，可快速启动和解除联动关系，创建联动组群、定制联动方案；</p> <p>9.系统支持告警信息发送功能，自动识别网内告警服务器，现场发出声光告警提示并语音播报告警内容，同时向系统中设置的告警联系人发送告警信息、拨打告警电话；</p> <p>10.系统支持一键停用报警功能；告警全部解除后，声光告警、语音告警自动消音；</p> <p>11.系统支持红外入侵监测的布撤防，支持手动、远程、定时布撤防功能；</p> <p>12.系统支持≥20个告警联系人的信息存储，支持告警信息记录、查询功能，告警信息记录数量≥50万条</p>	2

		<p>；</p> <p>13.系统支持操作信息记录、查询功能，操作信息记录数量≥50万条；</p> <p>14.系统具备WAN\LAN网口的IP地址配置功能，可根据不同的使用场景自主设置IP地址；</p> <p>15.系统支持项目名称、服务信息、Logo图片、3D场景图实时在线修改功能；</p> <p>16.系统配备高精度烟雾探测装置；</p>	
14	智能数据采集器	<p>1.传输速度：≥1Mbps</p> <p>2.传输距离：≥1200米，（9600bps时）</p> <p>3.工作方式：异步工作、点对点或多点、2线半双工</p>	34
安全防范系统（防盗）			
15	红外探测器	<p>1.探测性能</p> <p>①探测距离与角度：探测范围为半径≥12米，角度≥85.9，能够有效覆盖较大的室内区域；</p> <p>②测速范围：可检测到速度在0.3至2米/秒之间的物体移动，能够准确捕捉人体正常移动速度；</p> <p>③防宠物功能：具备防宠物功能，在≥10米范围内可免疫10公斤以下的宠物，减少因宠物活动引起的误报；</p> <p>④抗环境光：可过滤≥6500Lux的白光，能有效抵御室内常见的强光干扰，确保在不同光照条件下的稳定性；</p> <p>2.电气性能</p> <p>①工作电压：支持9—16V的宽电压输入，具有极性反接保护功能，典型工作电压为12V；</p> <p>②功耗：最大电流为17mA@12V，静态电流为17mA@12V，整体功耗较低。</p>	4
16	人脸识别门禁机	<p>1.支持协议：HTTP/HTTPSWebSocket（WS/WSS）</p> <p>2.运行内存：≥2GB</p> <p>3.存储空间：≥32GB</p> <p>4.像素：≥200万像素，宽动态</p> <p>5.识别距离：0.5-3米</p> <p>6.识别速度：200-300ms</p> <p>7.本地人脸库：≥5万张人脸</p>	2
17	门禁锁	<p>1.单门磁力锁，含电磁锁支架及开门按钮</p> <p>2.直线最大拉力：280kg（600Lbs）</p> <p>3.输入电压：12V-24V</p> <p>4.工作电流：350mA</p>	2

18	网络摄像机	<p>1.分辨率：≥400万，外形：半球，最小照度：0.002Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR，压缩标准：主码流视频压缩标准H.265/H.264；</p> <p>2.存储功能：NAS（NFS；SMB/CIFS均支持），最远红外照射距离：20-30米，最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像；</p> <p>3.支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，支持smart265编码，采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达20-30米，支持smartIR，防止夜间红外过曝，ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控；</p> <p>4.支持日夜两套参数独立配置，支持PoE供电功能，支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态，支持双码流，支持手机监控，支持走廊模式，背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境，支持智能报警：越界侦测，区域入侵侦测，支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析，支持萤石云平台接入</p>	8
19	硬盘录像机	<p>1.接入宽带：≥80Mbps</p> <p>2.视频输入路数：≥8路</p> <p>3.HDMI输出：≥1路，4K</p> <p>4.VGA输出：≥1路，与HDMI同源。音频输出：1路，RCA接口</p> <p>5.支持容量：每个接口支持容量≥8TB的硬盘</p> <p>6.≥4个SATA接口</p> <p>7.≥3个USB2.0接口</p> <p>8.≥2个RJ4510M/100M自适应以太网口；</p> <p>9.支持POE即插即用</p> <p>10.≥8个POE接口，RJ4510M/100M以适应以太网口</p> <p>11.POE标准：IEEE802.3af/at</p>	1
20	硬盘	<p>1.接口：SATA</p> <p>2.转速：≥7200转</p> <p>3.容量：≥8TB</p> <p>4.缓存：≥256MB</p>	1
21	交换机	<p>1.接口：≥8口千兆电口</p> <p>2.支持PoE供电；单个端口最大30W，整机最大供电功率达73W（PoE60W）；</p> <p>3.传输速度：10Mbps100Mbps1000Mbps</p>	1
智能库房一体化管控中心建设			
		一、平台功能要求	

			<p>1.1平台采用先进的B/S、C/S相融合的整体架构，兼容B/S架构跨平台自适应、WEB浏览便捷性和C/S架构响应速度快；</p> <p>1.2档案馆（库）管理系统可实现对智能库房及技术的功能要求</p> <p>1.3平台采用多线程并行推送数据交互处理模式，采用纯网络通信协议和接口加密模式，确保数据传输的安全性和可靠性，多个数据通道并行工作互不干扰，数据采集频率<2S；</p> <p>1.4平台采用模块化的界面和功能搭建理念；</p> <p>1.5平台支持标准南北向接口功能，北向支持上一级平台数据转发和同步，南向支持RFID、智能密集架管理等系统的数据交互；</p> <p>二、平台技术要求</p> <p>2.1平台展示主页划分为名称栏、概要展示、环境大数据展示、子系统展示四个区域，分辨率支持4K高清画面；</p> <p>2.2支持对项目名称、建设单位、LOGO图片、版权信息、部署方式、子系统配置、RFID终端设备类型、档案装具类型、视频播放方式等配置功能；</p> <p>2.3设备管理支持在平台下添加支持的设备，可定义设备所在房间、设置设备名称、配置设备IP、管理设备关系、录入设备密码等操作，并可对已添加的设备属性进行编辑；</p> <p>2.4大屏管理支持对大屏展示主页的环境大数据展示和子系统展示区域进行配置；</p> <p>2.5告警设置支持配置短信，配置接收人员接收权限的功能，支持查询设备告警历史记录、查询十防历史数据；</p> <p>2.6区域温度卡片支持计算并展示多个区域平均温度和探头数量的功能，直观的显示区域平均温度，根据库房对温度的要求自动评定当前温度处于正常、过高、过低的状态，实时在线监测温度探头总数和参与计算的在线探头数量，支持通过卡片按钮快速切换不同监测区域；</p> <p>2.7视频监控卡片支持以3D电子地图的方式实时显示各区域视频监控摄像机的点位；支持电子地图在线更换，设置标识卡名称、字体大小，关联标识卡对应的摄像机；支持点击摄像机点位标识卡快速打开摄像机实时画面；</p>	
22	智能档案数据可视化平台			1

23	工控机	1.运行内存：≥8GB 2.存储硬盘：≥256GB固态 3.机柜：≥2U 4.尺寸（允许偏差±5mm）：482mm*89mm*350mm 5.机箱材质：镀锌钢板 6.面板开关：开/关机键、重启键、硬盘指示灯、电源指示灯、双USB2.0接口	1
24	液晶显示器	1.对比度：≥3000: 1 2.色彩：≥1670万 3.显示比例：≥16: 9 4.响应时间：≤6ms（灰阶响应） 5.分辨率：≥1920*1080 6.产品尺寸（允许偏差±5mm）：539.2（L）*181.2（W）*420.6（H）mm	1
25	液晶电视	1.色域标准：DCI-P3 2.护眼功能：低蓝光护眼认证 3.色域值：≥94% 4.屏幕尺寸：≥55英寸 5.屏幕分辨率：超高清4K 6.屏幕比例：≥16: 9 7.亮度：1500-2300尼特 8.响应时间：≤6.5ms 9.CPU架构：四核A73 10.运行内存：≥4GB 11.存储内存：≥64GB	1
26	智能报警通知模块	1.功能：当系统发生预警状态时可通过短信告知监管人， 2.功率：2W方式：收发 3.温度范围：-40~+60℃ 4.电源：5-12V 5.传输距离：GSM网络覆盖范围 6.接口：TTL、RS232、RS485 7.接口速率：1200、2400、4800、9600 8.特点：传输GSM短信、具有透明传输、格式传输两种模式；	2
27	交换机	1.性能：交换容量≥256Gbps；包转发速率≥66Mpps 2.端口：≥24个千兆电口，≥2个万兆光口 3.MAC≥16K，支持MAC地址学习数目限制；	1

28	UPS	1.在线式机房服务器电脑主机稳压； 2.额定容量≥10KVA/9kW； 3.OMS切换、更宽输入范围、智能监控、灵活易扩展、绿色节能、LCD液晶面板、适应恶劣环境、稳压输出；	1
29	机柜	1.12U机柜 2.镀锌钢板材质/厚度≥0.8mm 3.尺寸（允许偏差±5mm）：450mm*600mm*650mm	1
30	条码打印机、扫描枪	1.打印方式：热敏/热转印 2.清晰度：≥200dpi 3.打印宽度：25.4-108mm 4.接口：USB口	1

1	▲柜式七氟丙烷气体灭火装置	1.灭火剂储瓶容积（L）：≥150L 2.灭火剂贮存压力：≥2.5MPa（20℃） 3.最大工作压力：4.2Mpa 4.灭火剂充装密度：≤1.15kg/L 5.灭火技术方式：全淹没 6.灭火剂喷射时间：≤10S 7.启动方式：自动、手动、机械应急操作 8.驱动气体：氮气 9.使用环境温度：0℃~50℃ 10.产品尺寸（允许偏差±5mm）：550mm（长）*530mm（宽）*1900mm（高）
2	▲七氟丙烷药剂	1.分子量≥170 2.标准大气压下的沸点-16.4℃ 3.凝固点-131℃ 4.临界温度101℃ 5.临界压力2912Kpa 6.临界体积274cm ³ /mol 7.临界密度3.621kg/m ³ 8.≥20℃时蒸汽压3.91bar（绝压） 9.≥20℃时液体密度1407kg/m ³ 10.≥20℃时饱和蒸汽密度31.173kg/m ³ 11.≥20℃，标准大气压时过压蒸汽的比容0.1373kg/m ³ ，酸度≤3×10%（m/m） 12.不挥发残余物≤0.01%（m/m）
3	▲自动泄压装置	1.开口尺寸（允许偏差±5mm）：678mm×388mm 2.外形尺寸（允许偏差±5mm）：753mm×461mm×120mm 3.墙体预留尺寸（允许偏差±5mm）：690mm×400mm 4.泄压面积：0~0.25m ² 5.动作压力：1100Pa±100Pa

4	▲气体灭火控制器	<p>1.工作电压：交流输入电压：220V，50/60Hz</p> <p>2.交流输入功率：最大功耗≤380W</p> <p>3.直流备电：24V7.0AH（由两节12V7.0Ah串联构成），全封闭免维护蓄电池；</p> <p>4.工作电流：24V电流输出电流；长期持续：6A；瞬间（小于3秒）：8A</p> <p>5.容量：探测器回路数目不少于：≥1个回路，≥324个地址点</p> <p>6.外形尺寸（允许偏差±0.5mm）：420mm×200mm×590mm</p> <p>7.壳体材料：A3钢</p> <p>8.使用环境：室内，温度-10℃—+50℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）</p> <p>9.接线方式：无极性二线制</p>
5	放气指示灯	<p>1.工作电压：16V-28V</p> <p>2.工作电流：静态时：总线耗电：≤500uA</p> <p>3.报警时：信号总线动作电流≤2mA，监视电流≤1mA，电源总线动作电流≤30mA，监视电流≤2mA</p> <p>4.闪光频率：1Hz-1.6Hz</p> <p>5.发光字体表面亮度：50cd/m²-300cd/m²</p> <p>6.点亮与非点亮时间比：≥3：2</p> <p>7.声压级：80dB-115dB，变调周期：3S-5S</p> <p>8.外形尺寸（允许偏差±5mm）：348mm×159mm×25mm</p> <p>9.壳体材料：ABS</p> <p>10.使用环境：室内，温度-10℃—+50℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）</p> <p>11.接线方式：四线制</p> <p>12.编码方式：电子编码方式，编码范围1-242任意设定</p>
6	紧急启停按钮	<p>1.工作电压：16V-28V</p> <p>2.工作电流：报警电流≤10mA</p> <p>3.常开输出触点：额定值60V，0.1A</p> <p>4.外形尺寸（允许偏差±5mm）：112mm×133mm×65mm</p> <p>5.外壳防护等级：IP33</p> <p>6.使用环境：室内，温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）</p>

7	声光警报器	<p>1.工作电压：16V-28V</p> <p>2.工作电流：监视电流：≤0.8mA动作电流：≤90mA</p> <p>3.工作指示：巡检时闪亮，动作时常亮</p> <p>4.闪光频率：1.1Hz-1.8Hz</p> <p>5.报警音量：80dB-115dB</p> <p>6.外形尺寸（允许偏差±5mm）：90×144×66.5mm</p> <p>7.壳体材料：ABS，白色</p> <p>8.使用环境：室内，温度-10℃—+50℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）</p> <p>9.编码方式：十进制电子编码</p> <p>10.接线方式：四线制：信号线+电源线</p>
8	感温探测器	<p>1.工作电压：16V-28V</p> <p>2.工作电流：监视电流：≤0.8mA报警电流：≤1.8mA</p> <p>3.工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮</p> <p>4.外形尺寸（允许偏差±5mm）：Ø100mm×58mm（带底座）</p> <p>5.壳体材料：ABS，白色</p> <p>6.使用环境：室内，温度-10℃—+65℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）</p> <p>7.编码方式：十进制电子编码</p> <p>8.接线方式：无极性二总线制</p>

9	感烟探测器	<p>1.工作电压：16V-28V</p> <p>2.工作电流：监视电流：≤0.8mA报警电流：≤1.8mA；</p> <p>3.工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮；</p> <p>4.外形尺寸（允许偏差±5mm）：Ø100mm×56mm（带底座）；</p> <p>5.壳体材料：ABS，白色；</p> <p>6.使用环境：室内，温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）；</p> <p>7.编码方式：十进制电子编码，外壳防护等级：IP23；</p> <p>8.接线方式：无极性二总线制</p>
---	-------	---

4	门禁锁支架	1.材质：铝合金 2.可微调固定距离 3.具备防撞螺栓设计 4.使用寿命≥50万次
		塑料白色大面板，符合标准底盒尺寸
5	出门按钮	

7		技术需求（四）统计小区库房		
		序号	名称	技术参数要求
		1	优质断桥铝窗户	1.采用70mm隔热断桥铝型材和双层中空玻璃， 2.窗户结构：5mm钢化玻璃+18mm中空空气层+5mm钢化玻璃（双层中空玻璃） 3.窗户面积：总面积48.3m²
		2	保密柜	1.尺寸（允许偏差±5mm）：900*420*1850mm 2.基材：采用优质冷轧钢板，板材厚度≥1.0mm，表面静电喷塑，颜色采购人自定 3.结构：双节柜，上层带抽屉，配置电子密码锁 4.电子密码锁：具备两种以上联合开锁模式，如密码、钥匙、指纹等 5.具备报警功能，当连续输入错误密码或柜门被暴力打开时，会发出警报 6.各钢件经环保硅烷溶剂喷淋、脱脂处理后，高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂必须达到环保要求
		3	自动档案装订机	打孔厚度：≥40mm， 孔距：55-110mm孔距可调； 钻刀：麻花钻刀，可用钻刀直径Ø3、Ø4、Ø5； 单次可打400页； 加大显示屏，触摸按键。

		技术需求（五）其他		
		序号	名称	技术参数要求
		1	不锈钢书车	1.规格（允许偏差±5mm）：800*400*900（mm） 2.载重量：≥150KG；采用≥1.2mm304不锈钢板，圆管厚度≥1.2mm 304不锈钢板，直径为≥20mm，四脚配备4个静音万向车轮，架体采用不锈钢材料； 3.配件：优质五金配件，主要配件为家具五金标准件；
		2	不锈钢书梯	1.规格：≥W600mm*D450mm*H1350mm， 2.载重量：≥150KG；脚踏板采用≥1.2mm304不锈钢板，圆管厚度≥1.2mm304不锈钢板，直径为≥20mm，四脚配备4个静音万向车轮 3.配件：优质五金配件，主要配件为家具五金标准件；

3	资料整理桌	<p>1.尺寸（允许偏差$\pm 5\text{mm}$）：1600*80*750mm（带标准副台）</p> <p>2.基材：采用生态板，符合国家最新相关标准和质量要求</p> <p>3.饰面：实木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$</p> <p>4.封边条：采用PVC同色封边条封边</p> <p>5.白乳胶：采用环保白乳胶</p> <p>6.五金件：采用优质五金配件</p>
4	定制操作台	<p>1.尺寸：2500*1400*750（$\pm 5\text{mm}$）</p> <p>2.基材：采用E0级颗粒板，厚度$\geq 2.5\text{mm}$，60方钢标准架，表面静电喷涂甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$；</p> <p>3.饰面：三聚氰胺饰面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$</p> <p>4.PVC封边带：一次成型热压封边，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，</p> <p>5.采用热熔环保胶；</p> <p>6.颜色采购人自定；</p>
5	操作椅	<p>1.椅背：靠背骨架采用钢架结构，定型海绵填充，厚度$\geq 30\text{mm}$，外套材质：优质西皮，厚度$\geq 1.0\text{mm}$；</p> <p>2.扶手：扶手采用贴合定型棉，定型棉厚度$\geq 5\text{mm}$，扶手通过钢板与靠背和坐垫连接；</p> <p>3.座垫：坐垫采用$\geq 12\text{mm}$高强度层压胶合板，填充物为定型海绵，厚度$\geq 40\text{mm}$；</p> <p>4.底盘：同步倾仰底盘，回力安全保护功能，$\geq 3.0\text{mm}$加厚钢板；</p> <p>5.气杆：气杆棒芯采用$\geq 2.5\text{mm}$的无缝钢管，≥ 4级气杆标准；</p> <p>6.椅脚：采用铝合金材料，五星脚直径$\geq 700\text{mm}$；</p> <p>7.脚轮：采用PA+玻璃纤维材料；</p>
6	资料整理柜	<p>1.尺寸：W800*D400*H2000mm（$\pm 5\text{mm}$）上下四门结构，四块隔板可调节</p> <p>2.基材：采用E0级颗粒板，厚度$\geq 2.0\text{mm}$符合国家最新相关标准和质量要求。</p> <p>3.饰面：三聚氰胺饰面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$</p> <p>4.PVC封边带，经全自动一次成型热压封边机封边，厚度达到$\geq 1.5\text{mm}$，</p> <p>5.采用热熔环保胶，</p> <p>6.五金配件：三合一偏心连接件、铰链、锁、导轨金属表面耐腐蚀</p> <p>7.颜色采购人自定。</p>

		<table> <tr> <td>7</td><td>档案盒防水塑封设备</td><td> 1.规格（允许偏差±5mm）：宽400*厚500*高330mm； 2.真空腔深度：≥310mm；真空腔高度：≥120mm；封口线长度：≥305mm； 3.电源电压：220V/50HZ； 4.定额功率：0.4kW； 5.体积小、机型紧凑，可用于任何场所； 6.微电脑控制，可对预置好的参数进行精确的控制。 </td></tr> </table>	7	档案盒防水塑封设备	1.规格（允许偏差±5mm）：宽400*厚500*高330mm； 2.真空腔深度：≥310mm；真空腔高度：≥120mm；封口线长度：≥305mm； 3.电源电压：220V/50HZ； 4.定额功率：0.4kW； 5.体积小、机型紧凑，可用于任何场所； 6.微电脑控制，可对预置好的参数进行精确的控制。						
7	档案盒防水塑封设备	1.规格（允许偏差±5mm）：宽400*厚500*高330mm； 2.真空腔深度：≥310mm；真空腔高度：≥120mm；封口线长度：≥305mm； 3.电源电压：220V/50HZ； 4.定额功率：0.4kW； 5.体积小、机型紧凑，可用于任何场所； 6.微电脑控制，可对预置好的参数进行精确的控制。									
		<p style="text-align: center;">技术需求（六） 配套设备</p> <table> <tr> <th>序号</th><th>名称</th><th>技术参数要求</th></tr> <tr> <td>1</td><td>库房控温设备</td><td> 1.采用单系统单压缩机，风冷型恒温恒湿机型上送风； 2.单台制冷量≥12.5KW，显冷量≥10.75KW，显热比≥0.9，标准风量≥5000m³/h； 3.三相电源机组运行电压波动范围380V，并具备缺相保护功能； 4.采用涡旋高效压缩机，整机结构采用“数冲+专业开模”制造工艺，板材一体化成型，结构强度高，耐热性能强； 5.机组采用全金属高效EC风机，能够实现10%～100%转速下无级调节； 6.换热器搭载蓝色亲水膜铝箔翅片； 7.应采用电子膨胀阀； </td></tr> <tr> <td>2</td><td>台式电脑</td><td> 1.显示屏：≥27英寸；分辨率：≥1980*1080全高清屏； 2.内存：≥16GB； 3.硬盘：≥512G固态； 4.显卡：集成显卡； 5.无线网卡：内置无线网卡； 6.国产系统。 </td></tr> </table>	序号	名称	技术参数要求	1	库房控温设备	1.采用单系统单压缩机，风冷型恒温恒湿机型上送风； 2.单台制冷量≥12.5KW，显冷量≥10.75KW，显热比≥0.9，标准风量≥5000m³/h； 3.三相电源机组运行电压波动范围380V，并具备缺相保护功能； 4.采用涡旋高效压缩机，整机结构采用“数冲+专业开模”制造工艺，板材一体化成型，结构强度高，耐热性能强； 5.机组采用全金属高效EC风机，能够实现10%～100%转速下无级调节； 6.换热器搭载蓝色亲水膜铝箔翅片； 7.应采用电子膨胀阀；	2	台式电脑	1.显示屏：≥27英寸；分辨率：≥1980*1080全高清屏； 2.内存：≥16GB； 3.硬盘：≥512G固态； 4.显卡：集成显卡； 5.无线网卡：内置无线网卡； 6.国产系统。
序号	名称	技术参数要求									
1	库房控温设备	1.采用单系统单压缩机，风冷型恒温恒湿机型上送风； 2.单台制冷量≥12.5KW，显冷量≥10.75KW，显热比≥0.9，标准风量≥5000m³/h； 3.三相电源机组运行电压波动范围380V，并具备缺相保护功能； 4.采用涡旋高效压缩机，整机结构采用“数冲+专业开模”制造工艺，板材一体化成型，结构强度高，耐热性能强； 5.机组采用全金属高效EC风机，能够实现10%～100%转速下无级调节； 6.换热器搭载蓝色亲水膜铝箔翅片； 7.应采用电子膨胀阀；									
2	台式电脑	1.显示屏：≥27英寸；分辨率：≥1980*1080全高清屏； 2.内存：≥16GB； 3.硬盘：≥512G固态； 4.显卡：集成显卡； 5.无线网卡：内置无线网卡； 6.国产系统。									

3	档案盒专用打印机	<p>1.尺寸（允许偏差±5mm）：303X412X215MM772X412X215MM（含支撑板）</p> <p>2.打印方式：喷墨打印（支持彩打）</p> <p>3.最大打印尺寸：高度：281MM；宽度：可任意；</p> <p>4.最大打印厚度：≥5MM</p> <p>5.打印速度：≥140盒/小时</p> <p>6.打印头：工业打印头</p> <p>7.供墨系统：喷头墨盒一体；</p> <p>8.打印软件：国产软件；</p> <p>9.交互方式：OLED显示屏；</p> <p>10.供纸方式：自动</p> <p>11.打印检测：红外传感器；</p> <p>12.数据传输：USB</p> <p>13.电源：220V，50HZ</p> <p>14.工作功率：60W</p>
4	高拍仪	<p>1.拍摄尺寸：支持A3及A3以下幅面；</p> <p>2.主高清镜头物理像素≥1800万；辅助镜头物理像素≥500万，辅助镜头调节水平≥270°，垂直调节角度≥30°并集成麦克风。</p> <p>3.使用可拆分的一体式硬底座、底座为身份证阅读器、签字屏，参数为：屏幕尺寸：≥10寸手写签批屏</p> <p>分辨率：≥1280*800</p> <p>显示颜色：16.7M（8bit）</p> <p>接口类型：USB</p> <p>压杆级别：1024级</p> <p>感应技术：无缘电磁感应技术；</p> <p>4.集成身份证识别、人像拍摄、介绍信拍摄、手写签字屏；提供支持多种开发语言的SDK包，与数字档案软件系统接待利用模块集成。</p>
5	大型扫描仪	<p>1.尺寸（允许偏差±5mm）：宽565*深687*高890mm</p> <p>2.电源：220V50/60Hz4A</p> <p>3.最大功率：1.5kW</p> <p>4.≥7英寸彩色触摸屏，网络+wifi</p> <p>5.支持打印（双面）、复印（双面）、扫描（双面）</p> <p>6.高效输稿：≥25页/分钟</p>

		<table><tr><td>6</td><td>档案专用高速打印机</td><td>1.打印类型：内置式（支持彩印） 2.打印速度：≥50页/分钟 3.分辨率：≥200dpi*1200dpi, ≥1800dpi（等效）*600dpi 4.打印语音：PDL PCL5e/c；PCL6（XL3.0）；PS3compatible；BMLinks 5.字体：PCL:80种字体；PS:137种字体 6.支持页面：A3、A4、A5 7.支持协议：TCP/IP（LPD，Raw，SMB，IPP）*兼容SMB3.0</td></tr></table>	6	档案专用高速打印机	1.打印类型：内置式（支持彩印） 2.打印速度：≥50页/分钟 3.分辨率：≥200dpi*1200dpi, ≥1800dpi（等效）*600dpi 4.打印语音：PDL PCL5e/c；PCL6（XL3.0）；PS3compatible；BMLinks 5.字体：PCL:80种字体；PS:137种字体 6.支持页面：A3、A4、A5 7.支持协议：TCP/IP（LPD，Raw，SMB，IPP）*兼容SMB3.0																																										
6	档案专用高速打印机	1.打印类型：内置式（支持彩印） 2.打印速度：≥50页/分钟 3.分辨率：≥200dpi*1200dpi, ≥1800dpi（等效）*600dpi 4.打印语音：PDL PCL5e/c；PCL6（XL3.0）；PS3compatible；BMLinks 5.字体：PCL:80种字体；PS:137种字体 6.支持页面：A3、A4、A5 7.支持协议：TCP/IP（LPD，Raw，SMB，IPP）*兼容SMB3.0																																													
		<table><tr><td colspan="5">技术需求（七）智能库房附属设施安装维护</td></tr><tr><td>序号</td><td>产品名称</td><td>规格及技术参数</td><td>数量</td><td>单位</td></tr><tr><td>1</td><td>吊顶维护</td><td>1.吊顶拆除 2.垃圾处理、运费、垃圾上车 3.完成此项拆除工作所包含的全部内容</td><td>673</td><td>平方米</td></tr><tr><td>2</td><td>室内轻钢龙骨隔墙调整</td><td>1.室内原有隔墙拆除（包含砌体、护墙钢板、墙体龙骨和防爆玻璃等） 2.垃圾处理、运费、垃圾上车 3.完成此项拆除工作所包含的全部内容</td><td>435.88</td><td>平方米</td></tr><tr><td>3</td><td>室内原有玻璃隔断墙调整</td><td>1.室内原有玻璃隔断墙拆除 2.垃圾处理、运费、垃圾上车 3.完成此项拆除工作所包含的全部内容</td><td>28</td><td>平方米</td></tr><tr><td>4</td><td>南面墙玻璃门及固定窗户调整</td><td>1.南面墙玻璃门处玻璃拆除 2.垃圾处理、运费、垃圾上车 3.完成此项拆除工作所包含的全部内容</td><td>67.64</td><td>平方米</td></tr><tr><td>5</td><td>室内柱子饰面调整</td><td>1.室内原有柱子饰面拆除（石材、乳胶漆） 2.垃圾处理、运费、垃圾上车 3.完成此项拆除工作所包含的全部内容</td><td>116.64</td><td>平方米</td></tr><tr><td>6</td><td>南面固定窗户玻璃贴膜并安装整片白色耐热防腐遮光帘</td><td>1.安装整片白色耐热防腐遮光帘 2.玻璃贴磨砂膜 3.原玻璃清理</td><td>82.54</td><td>平方米</td></tr><tr><td>7</td><td>南外墙石材修复</td><td>1.南外墙原有石材拆除 2.垃圾处理、运费、垃圾上车 3.完成此项拆除工作所包含的全部内容</td><td>59.97</td><td>平方米</td></tr></table>	技术需求（七）智能库房附属设施安装维护					序号	产品名称	规格及技术参数	数量	单位	1	吊顶维护	1.吊顶拆除 2.垃圾处理、运费、垃圾上车 3.完成此项拆除工作所包含的全部内容	673	平方米	2	室内轻钢龙骨隔墙调整	1.室内原有隔墙拆除（包含砌体、护墙钢板、墙体龙骨和防爆玻璃等） 2.垃圾处理、运费、垃圾上车 3.完成此项拆除工作所包含的全部内容	435.88	平方米	3	室内原有玻璃隔断墙调整	1.室内原有玻璃隔断墙拆除 2.垃圾处理、运费、垃圾上车 3.完成此项拆除工作所包含的全部内容	28	平方米	4	南面墙玻璃门及固定窗户调整	1.南面墙玻璃门处玻璃拆除 2.垃圾处理、运费、垃圾上车 3.完成此项拆除工作所包含的全部内容	67.64	平方米	5	室内柱子饰面调整	1.室内原有柱子饰面拆除（石材、乳胶漆） 2.垃圾处理、运费、垃圾上车 3.完成此项拆除工作所包含的全部内容	116.64	平方米	6	南面固定窗户玻璃贴膜并安装整片白色耐热防腐遮光帘	1.安装整片白色耐热防腐遮光帘 2.玻璃贴磨砂膜 3.原玻璃清理	82.54	平方米	7	南外墙石材修复	1.南外墙原有石材拆除 2.垃圾处理、运费、垃圾上车 3.完成此项拆除工作所包含的全部内容	59.97	平方米
技术需求（七）智能库房附属设施安装维护																																															
序号	产品名称	规格及技术参数	数量	单位																																											
1	吊顶维护	1.吊顶拆除 2.垃圾处理、运费、垃圾上车 3.完成此项拆除工作所包含的全部内容	673	平方米																																											
2	室内轻钢龙骨隔墙调整	1.室内原有隔墙拆除（包含砌体、护墙钢板、墙体龙骨和防爆玻璃等） 2.垃圾处理、运费、垃圾上车 3.完成此项拆除工作所包含的全部内容	435.88	平方米																																											
3	室内原有玻璃隔断墙调整	1.室内原有玻璃隔断墙拆除 2.垃圾处理、运费、垃圾上车 3.完成此项拆除工作所包含的全部内容	28	平方米																																											
4	南面墙玻璃门及固定窗户调整	1.南面墙玻璃门处玻璃拆除 2.垃圾处理、运费、垃圾上车 3.完成此项拆除工作所包含的全部内容	67.64	平方米																																											
5	室内柱子饰面调整	1.室内原有柱子饰面拆除（石材、乳胶漆） 2.垃圾处理、运费、垃圾上车 3.完成此项拆除工作所包含的全部内容	116.64	平方米																																											
6	南面固定窗户玻璃贴膜并安装整片白色耐热防腐遮光帘	1.安装整片白色耐热防腐遮光帘 2.玻璃贴磨砂膜 3.原玻璃清理	82.54	平方米																																											
7	南外墙石材修复	1.南外墙原有石材拆除 2.垃圾处理、运费、垃圾上车 3.完成此项拆除工作所包含的全部内容	59.97	平方米																																											

8	北面窗户安装窗帘轨道	1.安装单层窗帘轨道	27	米
9	北面窗户安装B1级防火阻燃窗帘	1.制作窗帘 2.安装B1级防火阻燃窗帘	27	米
10	更换北面墙窗户玻璃	1.更换窗户破损玻璃 2.清理窗户玻璃 3.窗户更换五金件及密封胶等	1	项
11	原有消防栓调整	1.原有消防栓拆除并封堵 2.垃圾处理、运费、垃圾上车 3.完成此项拆除工作所包含的全部内容	1	项
12	原有卫生间调整	1.原有卫生间拆除（包含卫生间内石材台面、地面、洁具等全部内容） 2.垃圾处理、运费、垃圾上车 3.完成此项拆除工作所包含的全部内容	1	项
13	隔墙调整	1.拆除轻钢龙骨石膏板隔墙 2.垃圾处理、运费、垃圾上车 3.完成此项拆除工作所包含的全部内容	50	平方米
14	地面修复	1.水泥砂浆补平	45	平方米
15	天棚修复	1.天棚局部腻子修复 2.喷黑色乳胶漆两遍	748	平方米
16	室内墙面修复	1.墙面贴网格布，基层腻子两遍，打磨平整。 2.喷白色乳胶漆两遍	278	平方米
17	南面外墙石材修复	1.型钢龙骨 2.干挂25mm花岗岩石材	67.64	平方米
18	南面新建200轻质砖墙	1.新砌200轻质墙 2.单面挂网抹灰	74.18	平方米
19	室内新建200轻质砖墙	1.新砌200轻质墙2.双面挂网抹灰	90.81	平方米
20	南面轻钢龙骨单面石膏板隔墙调整	1.轻钢龙骨 2.单面12厚石膏板	71.2	平方米
21	室内圈梁、构造柱	1.200*200 2.12#螺纹钢*4根 3.6#箍筋@200 4.25#混凝土 5.模板制作及拆除 6.钢筋需考虑植筋	1.72	立方米

2 2	室内圈梁、 构造柱（南 面200砌墙 ）	1.200*200 2.12#螺纹钢*4根 3.6#箍筋@200 4.25#混凝土 5.模板制作及拆除 6.钢筋需考虑植筋	2.54	立方米
2 3	门厅玻璃隔 断	1.断桥铝玻璃隔断框架 2.顶面6mm+0.7A+6mm夹胶玻璃	24.4	平方米
2 4	玻璃平开门 1500*210 0	1.玻璃平开门 2.规格：1500*2100 3.自由100系列、含玻璃及安装 4.包含平开门的五金件、锁具等	1	樘
2 5	玻璃平开门 900*2100	1.玻璃平开门 2.规格：900*2100 3.含玻璃及安装 4.包含平开门的五金件、锁具等	1	樘
2 6	防盗门900 *2100	1.防盗门 2.规格：900*2100 3.包含防盗门配套五金件、锁具等	2	套
2 7	防盗门150 0*2100	1.防盗门 2.规格：1500*2100 3.包含防盗门配套五金件、锁具等	1	套
2 8	甲级防火门	1.甲级防火门 2.规格：1500*2100 3.包含防火门配套五金件、锁具等	2	套
2 9	地面排水沟	1.抹20厚防水砂浆 2.基层清理	45	米
3 0	门厅地面	1.水泥砂浆地面	6.2	平方米
3 1	室外台阶和 坡道	1.水泥台阶和混凝土坡道	1	项
3 2	隐形柜	1.隐形柜 2.用于包分集水器及管道 3.包含人工费、材料费和辅材费、机械费等	1	项
3 3	强电综合布 线布管	1.强电线路布置 2.根据图纸和现场情况 3.包含配管、配线及其它材料等，并满足现场 使用要求	673	平方米

		3 4	弱电综合布 线布管	1.弱电线路布置 2.根据图纸和现场情况 3.包含配管、配线及其它材料等，并满足现场使用要求	673	平方米
		3 5	强电箱	1.根据图纸及现场情况，满足现场使用要求	1	个
		3 6	弱电箱	1.根据图纸和现场情况，满足现场使用要求	1	个
		3 7	空调排水管 安装	1.50PVC排水管	1	项
		3 8	安全出口、 疏散指示 灯	1.安装安全出口、疏散指示灯 2.包含安装所用的人工费、材料费等，并符合消防要求	11	个
		3 9	应急照明灯	1.安装应急照明灯 2.包含安装所用的人工费、材料费等，并符合消防要求	18	个
		4 0	插座、开关	1.安装插座、开关，含接线盒 2.根据图纸和现场情况	46	个
		4 1	防爆灯	1.安装防爆灯 2.满足现场使用要求	137	个
		4 2	挡鼠板	1.挡鼠板	5	个
打“★”号条款为实质性条款，若有任		4	何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			
标的名称：智能密集架		3	1.包含文明施工、安全措施、临水临电脚手架及其他措施费及其他相关费用等	1	项	

序号	参数性质	技术参数与性能指标				
		（一）智能密集架、智能底图密集架、智能防磁柜密集架相关标准：生产过程中材料、工艺均采用国家标准执行。 （二）智能密集架架体主要部件结构及技术要求				
		序 号	架体结构名 称	技术参数要求		
		1	材料及工艺	表面处理采用静电喷塑工艺，架体整体选用冷轧钢板。		
		2	▲密集架结构	档案密集架采用二柱式组合结构，每层二块挂板，二块隔板，每节单面6层双面12层。 喷塑后架体底座折弯成型高度≤150mm，隔板折弯成型厚度≥25mm，顶板采用≥1.0mm冷轧钢板，折弯成型厚度≥30mm，每层净空高度为≥340mm。（提供具有CNAS或CMA资质的质量检测中心出具的带二维码标识的智能密集架检测报告的复印件加盖公章。检测依据满足GB/T13667.4-2013《钢制书架第4部分：电动密集书架》）		

3	▲底盘矩管式承重大梁	底盘矩管式承重大梁整体焊接在密集架底盘上，平均每一节底盘必须配备一根；喷塑后矩管式承重大梁截面为 $\geq 25 \times 35\text{mm}$ ， $\geq 25\text{mm}$ 为正面， $\geq 35\text{mm}$ 为侧面，并在 $\geq 35\text{mm}$ 的左右面做加强筋处理，表面喷塑。
4	▲侧面板	采用上中下拼接结构，优质冷轧钢板、侧面板中段冲压菱形与椭圆形相结合的塔包，并且在列与列之间安装橡胶密封条，形成两列间的全封闭。 侧面板正面采用模具冲压两个标签框位置，标签框不需要固定方式固定，便于更换便签目录。
5	▲立柱	立柱采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷轧钢板，折弯一体成型，成品喷塑后截面尺寸 $\geq 55\text{mm} \times 45\text{mm}$ ，立柱正面（ 55mm 边）冲压两道凹凸加强筋，立柱侧面（ 45mm 边）冲压两道竖向加强筋。 （提供具有CNAS或CMA资质的质量检测中心出具的带二维码标识的立柱检测报告的复印件加盖公章；检测依据满足GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》GB/T13667.3-2013《钢制书架第3部分：手动密集书架》）
6	挂板	采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，优质冷轧钢板冲压成型。挂板高度 $\geq 130\text{mm}$ ，挂板椭圆形孔上下平行冲压两条贯穿式加强筋，增加挂板强度。挂板与立柱之间的连接方式采用双扣钩挂板，挂板与搁板之间采用双扣钩，扣钩和挂板与搁板连接的扣勾平行度相差 $< 1\text{mm}$ 。
7	▲搁板	搁板采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，通过三次折弯，喷塑后高度 $\geq 25\text{mm}$ ，每块搁板高度可任意调节，在双面搁板中间有分隔挡条、搁板正面性冲压加强筋。
8	▲门框、门板	门框、门板均采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，门面板安装在密集架的首列和最后一列，选用优质冷轧板，设置对开门，铝合金拉手；门板拉手位置必须用模具一次性冲压成凹型，铝合金拉手长 $\geq 120\text{mm}$ ，手拉位置 $\leq 95\text{mm}$ ，拉手镶嵌另加螺丝固定。
9	顶板	顶板厚度 $\leq 1.0\text{mm}$ ，通过三次折弯喷塑后高度 $\geq 30\text{mm}$ ，每块顶板的两个高度 $\geq 30\text{mm}$ 正面，平行冲压一条加强筋，
10	▲轨道、地轨座、轨道护坡	轨道 采用 $\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm}$ 实心方钢，放置于 $\geq 3.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板折弯成形的轨座上组焊而成，每米载荷 $\geq 2000\text{kg}$ ，导轨 $\geq 25\text{mm}$ （截面）。轨道与轨道之间采用凹凸连接。 （提供具有CNAS或CMA资质的质量检测中心出具的带二维码标识的地轨或轨道检测报告的复印件加盖公章。检测依据满足GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》GB/T13667.3-2013《钢制书架第3部分：手动密集书架》） 地轨座 厚度 $\geq 3.0\text{mm}$ 冷轧钢板制作。 轨道护坡 ：采用 $\geq 3.0\text{mm}$ ，304不锈钢，精加工一次成型，轨道板底面和护坡投影宽度 $\geq 220\text{mm}$ ，保证平整度及强度，轨道两边设置护坡便于手推车。

1 1	防滑地板	防滑地板：采用 $\geq 3.0\text{mm}$ 厚度的镀锌钢板，每块地板的折弯宽度 $\geq 15\text{mm}$ 与轨道板齐平，每平方米地板承重 $\geq 500\text{kg}$ 分段组装在轨道与轨道之间，连接的平行度相差 $< 1\text{mm}$ 。
1 2	铝合金或不锈钢圆盘摇手柄	手柄外包工程塑料、铝合金或不锈钢圆盘式摇手柄厚度 $45\pm 2\text{mm}$ ，圆盘外径 $285\pm 5\text{mm}$ 摇手柄带爪钩，带自动重力复位功能。摇手可以折叠、摇臂能在圆盘内自由调节摇臂长度达到省力效果，摇臂伸长后最大直径达 $370\pm 5\text{mm}$ ，自动挂档，可单列或多列一起移动。
1 3	防护装置	防尘板、顶板、防鼠板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板制作，防倾倒装置厚度 $\geq 3.0\text{mm}$ 冷轧钢板制作。
1 4	制动与锁定装置	门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，门列具有双重锁定功能，形成一个封闭的整体，各列移开后也可单独制动。
1 5	传动机构	主要由滚轮、传动轴、轴承、精密滚子链条摇手体等部件组成。链条滚珠摩托车专用链条；传动机构中心传动轴为 $\geq \Phi 20\text{mm}$ ，双向超越离合器结构，采用自由挂挡二极传动板、中间驱动方式自由挂档脱落装置，即可单列移动也可多列同时移动。
1 6	实心轴	优质45#钢 $\geq \Phi 20$ 实心钢。
1 7	齿轮	45#钢，滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火到达HRC60-62。
1 8	轴承	轴承E级，P204优质平装式球面或菱形座外球面万向滚珠轴承。
1 9	链条	摩托车专用工业链条。
2 0	滚轮	高强度铸铁，经加工成型，牢固耐用，未加工表面喷涂环保油漆。
2 1	连接管	无缝钢管 $\geq \Phi 25 \times 20$ 优质无缝钢管，表面喷涂。
2 2	密集架专用重型底盘	底盘采用整体式底盘，U形大梁，连接处采用三角形加固、分段焊接后整体组装，组装时用螺栓连接紧固。
2 3	底拉	采用优质冷轧钢板按照底拉板的长度方向冲压两条倒三角加强筋，加强筋宽度 $\geq 20\text{mm}$ ，深度 $\geq 10\text{mm}$ 。
2 4	底图密集架背板	采用冷轧钢板多次折弯成型，背板垂直冲压 ≥ 8 条半圆形加强筋，增加柜体整体强度，加强筋的宽度 $\geq 10\text{mm}$ ，深度 $\geq 5\text{mm}$ ，增加背板强度。
2 5	底图密集架抽屉	抽屉采用冷轧钢板多次折弯成型，刚性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；承重 $\geq 100\text{KG}$ ，满负载24小时后曲挠度 $\leq 3\text{mm}$ ，卸载后自动恢复。

		26	链轮	45#钢
		27	防磁柜	采用优质冷轧钢板，外框厚度≥1.5mm，其他厚度均为≥1.0mm。具有防磁、防尘、防火、避光等功能。 五金配件：采用优质静音三节滑轨，PVC磁性冰箱门吸条，隐形拉手。 产品结构：上下双层门结构，内设8层抽屉，具有自锁防倒功能，抽屉内有活动分隔板。 产品部件：顶盖、门套注塑成形。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品

目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表
---	----------	--	--------	---	-------------

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。 。

3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分56.00分 商务部分9.00分 报价得分35.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

	技术参数投标情况	<p>根据投标人提供的对技术要求做出明确响应，技术指标、参数响应全部满足或优于招标文件技术参数及功能要求的得24分。 技术参数共计132项【其中：质量保证及售后服务共2项；技术需求(一)30项,技术需求(二)9项，技术需求(三)5项，技术需求(四)3项，技术需求(五)7项，技术需求(六)6项，技术需求（七）43项，智能密集架27项】</p> <p>以上参数中重要技术参数标“▲”项共12项，每一项不满足扣1分，一般技术参数共120项，每一项不满足扣0.1分，扣完为止。 注：投标人须写明所投产品的具体技术指标、参数。对通过虚假材料中标者，货到验收技术参数与投标文件不符时，中标无效，招标人可以拒收货、拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。</p>	24.0000	客观	<p>和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>关于符合本国产品标准的声明函</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>本国产品成本比例声明表</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
					<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p>

					具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	总体设计方案	根据投标人提供的整体设计方案，包括但不限于：①整体设计思路；②整体技术架构；③整体功能架构；内容完整无缺陷得3分，每缺少一项该方案内容或有标题无实质性描述扣1分，方案内容存在缺陷的扣0.5分，扣完为止。注：方案内容存在缺陷是指：不完整或缺少关键点；表述不清、可读性差；所阐述的内容与本项目实际内容不一致或不适用于本项目；不能有效满足采购需求的；描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求的；套用其他项目方案或重复套用或内容前后矛盾。	3.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

	项目实施方案	根据投标人提供的项目实施方案包括但不限于：①供货方案；②施工方案；③资源配备计划；④项目团队成员职责分工；⑤建立完善的物资管理系统。内容完整无缺陷得10分，每缺少一项该方案内容或有标题无实质性描述扣2分，方案内容存在缺陷的扣0.5分，扣完为止。注：方案内容存在缺陷是指：不完整或缺少关键点；表述不清、可读性差；所阐述的内容与本项目实际内容不一致或不适用于本项目；不能有效满足采购需求的；描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求的；套用其他项目方案或重复套用或内容前后矛盾。	10.0000	主观	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

技术评审	进度安排措施	根据投标人提供的项目进度安排措施包括但不限于：①制定明确的实施进度计划表；②项目进度目标及管理措施。内容完整无缺陷得2分，每缺少一项该方案内容或有标题无实质性描述扣1分，方案内容存在缺陷的扣0.5分，扣完为止。注：方案内容存在缺陷是指：不完整或缺少关键点；表述不清、可读性差；所阐述的内容与本项目实际内容不一致或不适用于本项目；不能有效满足采购需求的；描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求的；套用其他项目方案或重复套用或内容前后矛盾。	2.0000	主观	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力

					的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	质量管理保障	根据投标人提供的项目质量管理措施包括但不限于：①具备完善的质量管理体系；②质量控制措施。 内容完整无缺陷得2分，每缺少一项该方案内容或有标题无实质性描述扣1分，方案内容存在缺陷的扣0.5分，扣完为止。注：方案内容存在缺陷是指：不完整或缺少关键点；表述不清、可读性差；所阐述的内容与本项目实际内容不一致或不适用于本项目；不能有效满足采购需求的；描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求的；套用其他项目方案或重复套用或内容前后矛盾。	2.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力

	风险控制与应急预案	根据投标人提供的项目风险控制与应急预案包括但不限于：①应急事件识别与响应（包括但不限于：市场供应、进度风险、质量风险、安全风险等）②应急处置方案与操作控制措施。内容完整无缺陷得2分，每缺少一项该方案内容或有标题无实质性描述扣2分，方案内容存在缺陷的扣0.5分,扣完为止。注：方案内容存在缺陷是指：不完整或缺少关键点；表述不清、可读性差；所阐述的内容与本项目实际内容不一致或不适用于本项目；不能有效满足采购需求的；描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求的；套用其他项目方案或重复套用或内容前后矛盾。	2.0000	主观	的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力

	安全保密管理措施	根据投标人提供的安全管理措施包括但不限于：①具备完善的安全管理体系；②安全控制措施；③保密管理制度及措施。内容完整无缺陷得3分，每缺少一项该方案内容或有标题无实质性描述扣1分，方案内容存在缺陷的扣0.5分，扣完为止。注：方案内容存在缺陷是指：不完整或缺少关键点；表述不清、可读性差；所阐述的内容与本项目实际内容不一致或不适用于本项目；不能有效满足采购需求的；描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求的；套用其他项目方案或重复套用或内容前后矛盾。	3.0000	主观	的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需

	售后服务	根据投标人提供的项目售后服务方案包括但不限于：①完善的售后服务体系；②客户反馈机制；③“三包”服务；④增值服务；⑤售后培训。内容完整无缺陷得10分，每缺少一项该方案内容或有标题无实质性描述扣2分，方案内容存在缺陷的扣0.5分，扣完为止。注：方案内容存在缺陷是指：不完整或缺少关键点；表述不清、可读性差；所阐述的内容与本项目实际内容不一致或不适用于本项目；不能有效满足采购需求的；描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；套用其他项目方案或重复套用或内容前后矛盾。	10.0000	主观	设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需

商务评审	同类项目业绩	根据投标人自2023年1月1日起至投标截止日完成过同类业绩（同类业绩是指：档案/资料智能库房建设项目）进行评分：每提供一个符合要求的项目业绩，得1.5分，满分9分。注：以投标人提供合同(至少包含首页、关键页、货物清单页、签字盖章页等，其中应包含核心产品：智能密集架)、发票、验收报告为评分依据，三项齐全则视同为一份，缺失一项不得分。时间以签订合同时间为准。	9.0000	客观	设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--------	--	--------	----	--

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	35.0000	客观	开标一览表 分项报价表
------	------	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表
---	----------	--	--------	---	----------------

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> <p>。</p>
---	--------	--

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称) _____(填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下: _____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: _____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三)服务地点: _____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写) _____(大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间: _____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____(大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表