

证书编号: 10020P110007R2M

国家认监委批准号: CNCA-R-2003-086



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C100-P



中国制冷空调行业 CRAA 产品认证证书

中国制冷空调设备产业联盟
中国制冷空调工业协会
全国冷冻空调设备标准化技术委员会

联合确认

委托方: 广东积微科技有限公司
广东省佛山市南海区里水镇东部工业园 28 号之三

商 标: 积微 GCHV

制造商: 广东积微科技有限公司
广东省佛山市南海区里水镇东部工业园 28 号之三

生产厂: 广东积微科技有限公司
广东省佛山市南海区里水镇东部工业园 28 号之三

认证模式: 初次工厂检查 + 产品检验 + 获证后监督

认证产品: 单元式空气调节机 (风冷式)

产品标准: GB/T 17758-2010

规格型号: 见证书编号相同的 CRAA 产品认证证书副证

检测机构: 合肥通用机电产品检测院有限公司 (GMPI)

上述产品符合《CRAA 产品认证实施规则》的要求, 该生产厂具备认证规则要求的生产和检验能力。
特颁发此证书并准许使用 CRAA 认证标志。

对以上产品认证性能参数提出疑义的, 若经联盟专委会确认属实, 将依据联盟规定对企业进行相应处罚; 对于疑义不实的, 将为企业正名; 对于恶意行为的, 将保留诉诸法律的权利。如果生产厂不具备所述能力, 我们愿意承担相关法律责任。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。证书的相关信息可以通过本机构网站和国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询。

签发:



北京中冷通质量认证中心有限公司

初次发证日期: 2018 年 03 月 09 日

本次发证日期: 2023 年 03 月 08 日

有效期至: 2024 年 10 月 28 日

证书编号: 10020P110007R2M

国家认监委批准号: CNCA-R-2003-086



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C100-P



中国制冷空调行业
CRAA 产品认证证书
副 证

委 托 方: 广东积微科技有限公司
广东省佛山市南海区里水镇东部工业园 28 号之三

认证产品: 单元式空气调节机 (风冷式)

产品标准: GB/T 17758-2010

规格型号: LF、RFD 系列 (R410A)

型号: LF***、RFD***;

规格: 72、120、140、250、260;

制冷量范围: 7.2kW-26kW

配套室内机

型号: F1 系列 (低静压风管机);

F2 系列 (标准静压风管机);

F3 系列 (高静压风管机);

Q 系列 (四面出风嵌入式天花机);

Q1 系列 (一面出风嵌入式天花机);

Q2 系列 (两面出风嵌入式天花机);

Q3 系列 (360 度出风嵌入式天花机);

G 系列 (壁挂式);

LD 系列 (吊顶落地式);

XF 系列 (高静压新风风管机);

注: 此副证与证书编号相同的 CRAA 产品认证证书同时使用时有效。副证第 1 页, 共 1 页

签发:



北京中冷通质量认证中心有限公司

初次发证日期: 2018 年 03 月 09 日

本次发证日期: 2023 年 03 月 08 日

有效期至: 2024 年 10 月 28 日